



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 07.10.2013.

БРОЈ: 754

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ**

Број јавне набавке 129К/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. „Да ли је потребно испоручити УПС са раздвојним трансформатором?“
2. „Какви су услови монтаже опреме (кабловске деонице, да ли је потребно израдити постоље агрегата, где се налази упс.....)?“
3. „Да ли се документа-докази о испуњености услова могу доставити по члану 78 зјн, односно да ли се може као навођење доказа о испуњености услова навести интернет страница регистра понуђача за понуђаче уписане у овај регистар?“
4. „Да ли је било других питања потенцијалних понуђача везано за ову јавну набавку (на порталу јавних набавки нема додатних питања и одговора)?“

ОДГОВОРИ:

1. Није потребно испоручити УПС са раздвојеним трансформатором.
2. Монтажа опреме није предмет ове јавне набавке већ само куповина уређаја за непрекидно напајање.
3. Доказивање испуњености услова може се вршити применом члана 78. ЗЈН стим да је понуђач дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију Решења АПР-а којим се исти уписује у регистар понуђача.
4. Питања и одговори који су достављени у смислу појашњења конкурсне документације се сходно Закону о јавним набавкама достављају понуђачу који је појашњење тражио и објављују на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Из наведеног произилази да је потребно проверити оба извора информација везани за предметну јавну набавку.

С поштовањем,

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић, дипл. правник