



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

ДАТУМ: 09.10.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ**

**Број јавне набавке 129К/2013**

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије  
**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊА:**

1. „Потребно је дефинисати при којем оптерећењу УПС-а се захтева аутономија од 15 минута? Такође, на који начин ће се вршити провера захтеване аутономије?“
2. „Колики животни век по ЕУРОБАТ-у требају да имају понуђене аку батерије?“
3. „Да ли је могуће да се аку батерија за обезбеђење захтеване аутономије за УПС сместе на полице или је потребно да буду у орману?“
4. „Да ли је магацину Наручиоца могуће прићи камионом, као и да ли Наручиоца располаже са виљушкарном за истовар опреме у магацин? Чија је обавеза испорука опреме од магацина Купца до локације за смештај опреме, као и само позиционирање опреме?“
5. „Да ли је могуће да се квантитативни пријем обави приликом испоруке опреме у магацин Купца?“
6. „Да ли Наручилац обезбеђује потребан монтажни материјал (водови, папучице, каналице,...) за међусобно повезивање опреме (УПС и батеријски кабинет), као и за повезивање опреме са разводним орманом за напајање и за потрошаче? Да ли ће поменути монтажни материјал бити већ постављен или је то обавеза Испоручиоца опреме?“
7. „Потребно је детаљно дефинисати шта се подразумева под позицијом 3 у обрасцу понуде - „Техничка документација“? Да ли се ту мисли на упутство за употребу за испоручену опрему или на пројекат изведеног стања? Уколико се захтева упутство за употребу испоручене опреме, да ли оно може да буде на енглеском језику?“
8. „Да ли ће понуда бити прихватљива уколико захтеване доказе под редним бројем 6 из Прилога број 4 достави Подизвођач?“
9. „Које податке о Подизвођачу и где је потребно уписати у Моделу Уговора?“
10. „На који начин треба да се исказе проценат укупне вредности који се поверава подизвођачу, као и део предмета набавке који му се поверава?“

**ОДГОВОРИ:**

1. Захтевана аутономија од 15 минута је при номиналном оптерећењу. Провера захтеване аутономије ће се утврђивати увидом у достављени каталог понуђача
2. Захтевани животни век понуђених батерија по ЕУРОБАТ-у је минимум 10 година.
3. Аку батерија за обезбеђење захтеване аутономије за УПС је могуће да се сместе на полице.
4. Магацину Наручиоца могуће је прићи камионом и Наручилац не располаже виљушкарком. Испорука опреме од магацина Купца до локације за смештај опреме није предмет ове јавне набавке.
5. Квантитативни пријем се и врши приликом испоруке предметне опреме у магацин Купца.
6. Наручилац не обезбеђује потребан монтажни материјал за међусобно повезивање опреме.
7. Мисли се и на упутство за употребу за испоручену опрему и на пројекат изведеног стања. Упутство за употребу испоручене опреме, може да буде на енглеском језику.
8. Прихватљивост понуда наручилац врши у поступку стручне оцене истих. Наручилац није овлашћен да у фази припремања понуда врши оцену са становишта прихватљивости. Наручилац посебно напомиње да обавезне услове прописане законом морају испуњавати оба односно сви понуђачи код заједничке понуде док посебне услове тражене од стране наручиоца може испуњавати само један од њих.
9. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и подизвођача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
10. Понуђач треба да наведе опис послова који ће обавити подизвођач а који не може бити већи од 50% укупне вредности предметне набавке.

С поштовањем,

**СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ**

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

---

**Душан Давидовић, дипл. правник**

---

**Дејан Јекнић, дипл. економиста**