



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 09.10.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ**

**Број јавне набавке 129К/2013**

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије  
**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊА:**

1. „У конкурсној документацији на страни 23, А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЗА ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ тражи се агрегат и АТС задатих карактеристика. Да ли се захтева да АТС и агрегат буду од истог произвођача?“
2. „У конкурсној документацији на страни 23, А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЗА ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ тражи степен механичке заштите IP45. Да ли се прихвата већи ниво механичке заштите IP 54?“
3. „У конкурсној документацији на страни 23, А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЗА ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ Постоје две тежине агрегата ставке 15 и 16. Да ли се довољно задовољити услов из тачке 15 јер је та тежина заправо тежина читавог уређаја?“
4. „У конкурсној документацији на страни 26, А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЗА УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ. Да ли се захтева да УПС има могућност паралеловања? У потврдном случају, колико УПС уређаја у паралели треба да буде подржано?“
5. „У конкурсној документацији на страни 16, стоји захтевани технички капацитет, услов – ауторизовани сервис за сервисирање опреме. Да ли се захтева да је понуђач истовремено и ауторизовани сервис произвођача опреме за територију Србије?“
6. „У конкурсној документацији на страни 26, А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЗА УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ. Колика је потребна издржљивост на преоптерећења?“
7. „У конкурсној документацији на страни 26, А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЗА УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ стоји излазна фреквенција 50Hz. У којим границама је толеранција излазне фреквенције?“

**ОДГОВОРИ:**

1. Наручилац захтева да због униформисаности и сервисирања да АТС и агрегат буду од истог произвођача.
2. Наручилац ће прихватити и већи ниво механичке заштите од тражене IP 54.
3. Довољно је задовољити услов из тачке 15.
4. Потребно је да УПС има могућност паралеловања због могућег проширења захтева. Потребно је да буде подржано минимум 5.
5. Понуђач немора да буде истовремено и ауторизовани сервисер произвођача опреме али мора да са овлашћеним сервисером за територију Србије има адекватан уговор који се односи на предмет јавне набавке..
6. Потребно је да задовољава 150% за 30 секунди и 125% за 10 минута.
7. Граница толеранција излазне фреквенције је у опсегу +/- 0,5 Hz.

С поштовањем,

**СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ**

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

---

*Душан Давидовић, дипл. правник*

---

*Дејан Јекнић, дипл. економиста*