



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 11.10.2013.

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ**

Број јавне набавке 129К/2013

По јавном позиву објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије
**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. „У конкурсној документацији на страни 25, А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА, ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЗА УРЕЂАЈ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ у тачки 30. стоји између осталог стандард: IEC 61000-3-3: „Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low voltage power supply systems“. Такође се исти захтев понавља на страни 29. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ.

Питање: Наведени међународни IEC стандард: “Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low voltage power supply systems“ носи ознаку IEC 61000-2-2. Да ли је, у складу са насловом стандарда, за испуњење овог услова прихватљив доказ о испуњености стандарда ознаке IEC 61000-2-2?

ОДГОВОРИ:

1. Приликом сачињавања конкурсне документације, у прилогу број 7. који се односи на техничке карактеристике, учињена је техничка грешка па је уместо ознаке стандарда IEC 61000-2-2 уписана ознака IEC 61000-3-3. Конкурсна документација ће бити измењена у смислу исправке техничке грешке. У складу са законом рок за подношење конкурсне документације ће бити продужен.

С поштовањем,

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић, дипл. правник