



**KLINIČKI CENTAR SRBIJE**  
11000 BEOGRAD, PASTEROVA 2  
REPUBLIKA SRBIJA

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА**

**Услуге годишњег одржавања котловских постројења Клиничког центра Србије  
број 452Т /2017**

**Питање:**

У складу са чланом 143. став 3. у вези са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, указијемо наручиоцу посла да предметну јавну набавку није припремио у складу са чланом 10. (у целини), 61. став 1. и 76. став 6. Закона о јавним набавкама, јер додатни услови дискриминишу потенцијалне понуђаче и нису у логичној вези са предметом јавне набавке и онемогућавају конкуренцију потенцијалних понуђача.

**Не прихватљивост конкурсне документације састоји се у следећем:**

1. Наручилац посла не може предвидети рок плаћања дужи од 45 дана.
2. Наручилац посла не може предвидети обавезан обилазак локације као услов од кога зависи исправност понуде, то може бити само могућност.
3. Нелогичан је и дискриминаторски захтев наручиоца посла да тражи поседовање важећег одобрења технологије нераставивог споја који је издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело за поступак 311, када је сасвим довољно и легитимно да одобрену технологију израде нераставивог споја одобри акредитовано контролно тело. То важи и запоступак 111.
4. Није логичан захтев наручиоца посла да тражи велики број сертификата и одобрених технологија јер то дискриминише многе понуђаче и знатно сужава конкуренцију међу понуђачима. Ако је наручиоц посла захтевао сертификат 3834-3, као кровни сертификат у домену заваривања и при томе предвидео одобрене технологије израде нераставивог споја као и потпуну контролу заваара, онда је сасвим непотребан захтев за сертификатом ЕН ИСО 12952-5 и стандард SRPS ISO/IEC 17025-лабораторијска испитивања и узорковања, посебно због тога што у Србији не постоји ни једно акредитовано тело које сертифициује фирме по стандарду ЕН ИСО 12952-5 а није јасно која треба вршити лабараторијска испитивања у овом послу.
5. У пословном капацитету сувише је строг захтев да се поседује: "Алат за увалживање (валцовање) који има машински погон и који располаже подесиви уређај који по достизању прописаног обртног момента искључује погон". Како наручиоц посла сматра да ће прописаним алатом обезбедити квалитетнији валцивање цеви у односу на алат за валцивање који има други погон и контролу искључивања погона?
6. Техничке спецификације су припремљене супротно члану 2. став 1. тачка 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивању испуњености услова. Наведени члан описује да се у техничким спецификацијама за отворени поступак морају навести тачне или приближно тачне количине а не јединачне количине. Уколико наручиоцу посла нису познате тачне количине не може спровести отворени поступак јавне набавке, него неки други поступак који је тој чињеници прикладнији, на пример оквирни споразум. По овом питању Републичка комисија је заузела јасан правни став и више својих одлука и зато ово нећемо детаљније елаборирати .
7. Незаконит је захтев наручиоца посла да се чађ као производ сагоревања мазута ,који по свом саставу представља опасан отпад, да се сакупи у џакове и однесе на депонију извођача радова. У овој ситуацији наручиоц посла је у обавези да као обавезан услов конкурсне документације предвиде поседовање дозволе за управљање отпадом за потенцијалне понуђаче.
8. На страници 21 конкурсне документације (задњи став) специфицирана је демонтажа грејалице и замена снопа грејалице а да при том није наведено која се количина искористивог мазута треба предходно исцрпити. која количина отпадног мазута се вади нити чишћење и прање резервоара мазута, као предуслов за замену снопа грејалице.

Из напред наведених разлога тражимо од наручиоца посла да припреми конкурсну документацију која ће у свему бити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и да при том из КД избаци све нелогичне

захтеве и дискриминаторске услове у супротном поднећемо захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки.

### Дајемо Вам следећи одговор:

Поштовани,

1. Везано за питање о роковима плаћања и констатације да наручилац посла не може предвидети рок плаћања дужи од 45 дана, обавештавамо Вас да смо поступили у складу са чланом 4. **ЗАКОНА О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА, који гласи ( болдовани део ):**

Члан 4.

Уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу јавни сектор дужник.

Уговором између субјеката јавног сектора не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана.

**Изузетно од става 1. овог члана, уговором између јавног сектора и привредних субјеката може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза до 90 дана у случају када је дужник Републички фонд за здравствено осигурање, односно корисник средстава Републичког фонда за здравствено осигурање у смислу закона којим се уређује буџетски систем.**

У уговорном односу из става 1. овог члана, рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 60 дана, у случају када је дужник у том уговорном односу привредни субјект.

Ако уговором из става 4. овог члана није уговорен рок за измирење новчаних обавеза, дужник је дужан, без претходне опомене, да измири новчану обавезу у року до 60 дана.

Рок за измирење новчане обавезе из ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана почиње да тече од дана прописаног чланом 3. став 3. овог закона.

2. Наручилац посла остаје при услову из конкурсне документације о обавезном обиласку локације .

3. Према правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС“ број 87/2011) изричито се захтева се да одобрење поступка реализује или именовано тело за оцењивање усаглашености или именовано тело за нераставиве спојеве. Дакле не ради се о дискриминацији него о поштовању напред наведеног правилника.

4. Што се тиче сертификата ЕН ИСО 3834-3 јесте направљена грешка која ће бити исправљена у измени конкурсне документације. Јавна набавка се између осталог односи и на интервентне поправке парних котлова, парних измењивача као и остале опреме у којој је радни флуид пара притиска преко 0,5 бара и која самим тим подлежу инспекцији именованих тела, тако да су тражена одобрење технологије израде нераставивог споја као и сертификата ЕН ИСО 12952-5 неопходни јер у супротном именовано тело неће издати сертификат о усаглашености који је употребна дозвола за рад предметне опреме под притиском.Што се тиче сертификата о акредитацији СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 он се односи на испитивање притиском парних и вреловодних котлова и посуда под притиском као и испитивање вентила сигурности а у Србији постоји више носиоца тог сертификата које је издало Акредитационо тело Србије.

5. Предметни котлови су са пламеном и димним цевима а то су витални делови котла. Технологију замене димних цеви укључујући и валцовање прописали су произвођачи истих: ВИЕССМАН и МИНЕЛ Котлоградња. Наручилац посла остаје при датом услову у конкурсној документацији.

6. У техничкој спецификацији су, поред осталог, наведене и поједине јединичне спецификације (димне цеви, арматура и сл.), јер се не може предвидети количина која ће се услед оштећења мењати у току године,

7. Прихвата се примедба - Обавеза Извођача радова је да чађ од продуката сагоревања сакупи у џакове а карактеризација отпадног материјала из енергетског постројења транспорт и третман је предмет друге јавне набавке.

8. Црпљење мазута из резервоара, чишћење и прање као предуслов за замену грејалица је предмет друге јавне набавке.

С поштовањем,

04.12.2017. године.

Комисија