



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Општи завршни грађевински радови

број 39Т /2018

Постовани,

1. На стр.23 поз.10 се траже специјална сигурносна врата обложена панелом
Панели могу бити ПВЦ панели , ригипс панели дрвени панели итд.

Питање:

Какви се тачно панели захтевају?

За која својства ових врата(поз.10.1 и 10.2) треба доставити извештај о испитивању односно атесте?

2. На страни 26,27 поз.2 тражи се покривање крова алуминијумским пластифицираним лимом и то трапзастим и равним.

Питање:

Који је ТР се тачно захтева .?(На пример:ТР 40/240 РАЛ....)

Да ли дебљина трапезастог лима може бити 0,7 мм?

Која је дебљина равног алуминијумског лима ? Да ли је и равни алуминијумски лим пластифициран? Ако јесте , који је захтевани РАЛ?

3.. На страни 30/66 КД поз.3 тражи се хидроизолација типа ДОМОФЛЕХ.

Питање;

Да ли можете дати детаљнији опис ове хидроизолације ? На нашем тржишту ове хидроизолације нема а не можемо да нађемо ниједног дистрибутера захтеване хидроизолације , па Вас зато молимо да нам што прецизније дате опис одн. својства и састав ове хидроизолације . Да ли можете навести име неке хидроизолације која је еквивалентна захтеваној хидроизолацији?

4. На стр 31 поз.2 траже се сливне решетке а мерна јединица је кг.

Произвођачи нуде ресетке а цену формирају према димензијама решетке

Питање:

Можете ли нам дати димензије захтеване решетке?

5. На стр.32 поз.1 тражи се облагање зидова гипскартонским таблама са подконструкцијом.

Питање:

Да ли је облагање зидова обострано или се зидови облажу само с једне стране?

6. На стр.35 поз.7 тражи се под типа Нора на бази каучука

Питање:

Сви Норини подови су на бази каучука . Да ли можете дати неки ближи опис захтеваног пода нпр. дебљину , боју или нешто што тачније одређује захтевани под?

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Одговор на питање 1:

Тражена сигурносна врата су противпровална врата, панели боје и типа из каталога произвођача.

2. Одговор на питање 2:

Захтевани трапезасти лим је по узору на постојећи (уклапање са постојећим делом крова), јер се ради о интервенцијама на текућем одржавању-поправкама. Дебљина лима видљива из описа позиције. Захтевани РАЛ по узору на постојећи на више места на објектима КЦС-е.

3. Одговор на питање 3:

Тражена хидроизолација типа "Домофлекс" -хидроизолациони премаз са прајмером за наносење испод керамичких плочица.

4. Одговор на питање 4:

Сливне решетке дате по кг због различитих димензија постојећих у оквиру КЦС-е (често потребно додати део решетки)

5. Одговор на питање 5:

Облагање постојећег зида гипс картон таблама са подконструкцијом је једноструко облагање.

6. Одговор на питање 6:

Захтеване подне облоге типа "Нора" и одговарајуће, намењене јавним установама (здравство), по боји из каталога.

С поштовањем,

01.03.2018. године.

Комисија за јавне набавке