



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**

Општи завршни грађевински радови

број 39Т /2018

Постовани,

1. На стр 35 поз.5 пише

Набавка и уградња ПВЦ пода типа "Таркет " и других одговарајућих по квалитету са угаоним лајснама од ПВЦ-а (или форматизером) и олмо масом. Обрачун по м2.

Да ли је овај под за здравствене установе? Можете ли навести још неку карактеристику захтеваног пода?

2. На стр. 30 поз.4 стоји:

Набавка и уградња хидроизолације типа "ИЗОФЛЕХ" и сл. у слојевима
прајмер одговарајући

исофлех изолација

О којој ISOFLEX изолацији се ради ;

да ли је то ISOFLEX PU500, ISOFLEX T25 или нека друга?

Где се уграђује ова изолација?

3. НА СТР 34 ПОЗ 5- Набавка и уградња пвц пода типа Таркет и других одговарајућих...
питање

Да ли је тражени таркет под хомоген или хетероген?

Која је дебљина траженог пода?

Молим Вас наведите и друге специфичности, нпр. да ли је то под за здравствене установе и сл.

Ово нам је потребно како бисмо продавцима објаснили који под нам тачно треба.

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Одговор на питање 1:

Предмет јавне набавке је извођење радова на текућем одржавању, јасно наглашен конкурсном документацијом. Сходно томе, може се закључити да се ради о типу ПВЦ пода који се уграђује за потребе јавних органа-у овом случају здравствених органа. Боја пода се усглашава са постојећим (крпљење пода-парцијалне поправке)

Одговор на питање 2:

Хидроизолација ИСОФЛЕКС и сл.-полиуретанска хидроизолациона мембрабна за изолацију равних кровова.

Одговор на питање 3:

Тражени под по каталогу произвођача, препоручен за здравствене установе, по предмету јавне набавке

С поштовањем,

02.03.2018. године.

Комисија за јавне набавке