



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  
ВРЕДНОСТИ**  
**Општи завршни грађевински радови**  
**број 39Т /2018**

Постовани,

1. Питање:

На стр.31 поз.8 тражи се

Наношење рефлекс слоја преко хидроизолације.

Питање :

Да ли је завршни рефлекс слој слој трака или премаз?

Ако је трака који је уложак траке?

Ако је премаз молим Вас да дате још неку карактеристику тог премаза.

2. Питање:

Molim Vas da napišete od kojeg materijala je panel?

Da li je potreban atest na protivpožarnost za ova vrata.?

**Дајемо Вам следећи одговор:**

1. Одговор на питање 1:

У конкурсној документацији у опису ове позиције је наведено "наношење рефлекс слоја преко хидроизолације", а не "постављање или уградња", па се логично намеће да се ради о премазу, типа кровопласт или слично.

Одговор на питање 2:

ПВЦ пластифицирани или алуминијумски панел, пластификација у боји по избору Корисника, у зависности где се уграђују.Позиција по опису примерена текућем одржавању и као таква уобичајена у грађевинарству.

Ради се о безбедносним "противпровалним" не "противпожарним" вратима, није потребан атест за противпожарности.

С поштовањем,

06.03.2018. године.

Комисија за јавне набавке