



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

#### Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане

број 52Т /2018

Постовани,

У складу са чланом 143. став 3. у вези са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, указијемо наручиоцу посла да предметну јавну набавку није припремио у складу са чланом 10. (у целини), 61. став 1. и 76. став 6. Закона о јавним набавкама, јер додатни услови нису у логичној вези са предметом јавне набавке и онемогућавају подношење исправних понуда.

Не прихватљивост конкурсне документације састоји се у следећем:

Наручилац послас за кадровски капацитет тражи 1 машинског инжењера смер аутоматике, при томе не наводећи коју лиценцу мора поседовати. За радове аутоматике на термотехничким постројењима и термотехничким инсталацијама једино и искључиво надлежан је машински инжењер са лиценцом 430 и то јасно и недвосмислено пише у опису делатности инжењера са лиценцом 430 . Постоји и машински инжењер са лиценцом 436 а он је надлежан за аутоматику на индустријским и машинским постројењима, што није предмет ове јавне набавке. Обзиром да наручилац посла ову јавну набавку реализује више година у назад, ово је први пут да тражи машинског инжењера смер аутоматике без лиценце. Тражимо да се овај захтев избрише из конкурсне документације, јер није у логичној вези са предметом јавне набавке.

Није прецизирана лиценца електро инжењера.

Тражи се инжењер са лиценцом 330, што је нелогичан захтев, јер нису специфицирани никакви радови пројектовања. Овај услов избрисати из конкурсне документације или дати логично објашњење зашто је потребна ова лиценца.

Наручилац посла као доказ кадровског капацитета тражи достављање копије радних књижица и ако му је познато или му мора бити познато да су радне књижице укинуте 01.01.2016. године.

Odredbom člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) propisano je da sa 1. januarom 2016. godine prestaje da важе одредаба člana 204. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013), којом је уређено питање радне књижице, као и Pravilnik o radnoj knjižici ("Sl. glasnik RS", br. 17/97).

Тражимо да се оав захтев избрише из конкурсне документације а да остане достављање М обрасца.

ПИТАЊЕ 1: Да ли се сви специфицирани резервни делови у целини испоручују?

ПИТАЊЕ 2: Према члану 4 модела уговора изабрани понуђач је у обавези да након дефектаже квара и прецизирања потребних делова за откањање квара, да понуду наручиоцу посла за те делове. У случају да наручилац посла не прихвати цену понуђених делова или рока испоруке који је дужи од 7 дана (за делове из увоза рок испоруке 4-5 недеља), какву је даљњу процедуру предвидео наручилац посла? Ко у том случају откања квар и ко набавља резервне делове, обзиром да се ради о хитном поступању?

ПИТАЊЕ 3: Да ли наручилац посла може у конкурсној документацији да прецизира да ће се резервни делови за хитне и непредвиђене радове набављати тако што ће изабрани понуђач делове набављати и наплаћивати по тржишно упоредивој цени и да је уз испостављену рачун дужан да достави фотокопију рачуна по ком су набављени резервни делови, увећану за одеређени проценат трошкова набавке и испоруке, коју би наручилац посла предвидео у конкурсној документацији - моделу уговора? Из напред наведених разлога тражимо од наручиоца посла да одговори на постављена питања и припреми конкурсну документацију која ће у свему бити у складу са одредбама Закона о јавним

набавкама и да при том из КД избади све нелогичне захтеве, у супротном поднећемо захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки.

**Дајемо Вам следећи одговор:**

1. Прихвата се примедба да се у захтеву за кадровски капацитет избрише услов За машинским инжењером смера аутоматике.
2. Прихвата се примедба да се у захтеву за кадровски капацитет избрише услов За машинским инжењером са лиценцом 330.
3. Дипломирани електро инжењер треба да поседује лиценцу: 450
4. Прихвата се примедба да се у захтеву за кадровски капацитет избрише услов за достављање копија радних књижица.

Питање 1. Специфицирани резервни делови се не испоручују у целини, већ само они као замена за неисправне.

Питање 2. Предмет ове Јавне набавке су превентивни и корективни прегледи: месечни, шестомесечни и годишњи како би се благовремено наручили потребни резервни делови за замену постојећих за које се приликом сервисирања утврди да се може појавити неисправност у раду.

Што се тиче цена резервних делова, да неби долазило до неспоразума, у Јавној набавци су специфицирани резервни делови за које понуђачи треба да дају цене по којима ће их испоручивати у случају потребе.

Питање 3. Одговор на ово питање је садржан кроз одговор на Питање 2.

С поштовањем,

19.03.2018. године.

Комисија за јавне набавке