



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС број 86Т/ 2018

Постовани,

Наручилац посла за кадровски капацитет тражи 1 машинског инжењера смер аутоматике, при томе не наводећи коју лиценцу мора поседовати. За радове аутоматике на термотехничким постројењима и термотехничким инсталацијама једино и искључиво надлежан је машински инжењер са лиценцом 430 и то јасно и недвосмислено пише у **опису делатности инжењера са лиценцом 430**. Постоји и машински инжењер са лиценцом 436 а он је надлежан за **аутоматику на индустријским и машинским постројењима**, што није предмет ове јавне набавке. Обзиром да наручилац посла ову јавну набавку реализује више година у назад, ово је први пут да тражи машинског инжењера смер аутоматике без лиценце. Тражимо да се овај захтев избрише из конкурсне документације, јер није у логичној вези са предметом јавне набавке.

Није прецизирана лиценца електро инжењера, одговарајућа би била 450.

Захтев наручиоца посла да "Сви тражени сертификати, лиценце и одобрења морају бити издати пре објаве предметне јавне набавке" није логичан и није у складу са Законом о јавним набавкама, јер дискриминише понуђаче који би неки од тражених сертификата добили после објаве предметне јавне набавке. Овај захтев преформулисати тако да уместо " издати пре објаве предметне јавне набавке" гласи " издати до отварања понуда".

За пословни капацитет наручилац посла је предидео и следеће: поседовање важећег сертификата ЕН ИСО 12952-5 као доказ о оспособљености за реализацију производње, монтаже и ремонта котлова. Изворно стандард ЕН ИСО 12952-5 гласи, " **SRPS EN 12952-5:2012 Котлови са водогрејним цевима и помоћна опрема - Део 5 Израда и конструисање делова под притиском за котлао**". Овај захтев је нелогичан јер није у вези са предметом јавне набавке, ради се о производном стандарду, који је намењен пре свега произвођачима котлова, што није предмет јавне набавке. У стандарду 12952 Део 5 се не помиње **производња, монтажа и ремонт котлова**, већ **израда и конструисање делова под притиском за котлао**. Такође, и да је стандард примерен јавној набавци не покрива све котлове који су специфицирани у предметној јавној набавци, већ само котлове у централној енергани. Дакле, покривао би делимично котлове а не у целини, што није логично. То би практично значило да се тражи за део котлова а за део не. Тражимо да се овај захтев избрише из конкурсне документације.

Шта значи бригадирски комплет, шта садржи тај комплет од алата и по ком је стандарду или правилнику формиран?

Дајемо Вам следећи одговор:

Поштовани,

1. Прихвата се примедба да се у захтеву за кадровски капацитет избрише услов за машинским инжењером смера аутоматике.
2. Дипломирани електро инжењер треба да поседује лиценцу:450
3. Прихвата се примедба да сви тражени сертификати, лиценце и одобрења буду издати до отварања понуда.
4. Услов за поседовање важећег сертификата EN 12952-5:2012 је тражен да би се у случају оштећења делова под притиском котла (водогрејне цеви, пламена cev, екранска комора, данца котла и сл.) извршила замена оштећених делова („remont kotla“- demontažaoštećenih delova, konstruisanje i izrada u radionici novih delova i montaža).
Standard SRPS EN 12952-5:2012 а како и његово име каже „Kotlovi sa vodogreјnim cevima i pomoćna oprema — Deo 5: Izrada i konstruisanje delova pod pritiskom za kotlaо“

se odnosi na izradu delova kotla a ne na izradu kompletnih kotlova. Konkretno npr. na strani 27 konkursne dokumentacije stoji pozicija: „Demontaža, izrada, isporuka, montaža i zavarivanje dela danca (rodbanda) na zadnjem delu kotla, od kotlovske lima P265GH (H II) debljine \neq 20 mm sa 226 obrađenih otvora za cevi \varnothing 82,5x4,5 mm i 100%.“ Iz napred navedenog se vidi da je traženi standard usko vezan sa javnom nabavkom. Dakle standard SRPS EN 12952-5:2012 je standard koji se odnosi na sve vodogrejne kotlove, a inače se standardi poput napred navedenog ne prave za određene javne nabavke a pogotovo ne za određene energane već za određene proizvode i usluge.

Ostajemo pri svom zahtevu iz poslovnog kapaciteta vezano za standard SRPS EN 12952-5:2012.

Za brigadirski komplet (brigadir- vođa grupe radnika) ne postoje posebni standardi i pravilnici već ga izvođačke firme, na osnovu iskustva i prakse specificiraju za pojedine vrste poslova. U konkretnom slučaju komplet brigadirskog alata treba da sadrži pored bravarskog (petodelna kutija sa 82 alatke) brusilicu, malu i veliku po 1kom., šljifericu 1kom., bušilicu do \varnothing 16mm 1kom. mašinu za obradu krajeva cevi 1kom., i sajlcug od 1,5 t 1kom.

С поштовањем,

28.03.2018. године.

Комисија за јавне набавке