



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

ТЕЛ 3618-992, ЛОКАЛ 2592

JN 86T-2018

- Odgovor na pitanja:

1. Ventil sigurnosti na kotlu TE 110 DN80, PN16 je sa oprugom a baždari se na pritisak otvaranja $P= 7$ bar po nalogu IPK. Podatke za maks.radni pritisak od 12bara i kapacitet od 12t/h dao je proizvođač kotla MINEL-Fabrika kotlova, a kotao sada radi na pritisak od 5- 6 bara.
2. Ventil sigurnosti na kotlu TE 106 DN50, PN16 je sa oprugom a baždari se na pritisak otvaranja $P= 7$ bar po nalogu IPK. Podatke za maks.radni pritisak od 12bara i kapacitet od 5t/h dao je proizvođač kotla MINEL-Fabrika kotlova, a kotao sada radi na pritisak od 5- 6 bara.
3. Kapacitet kotla TE 106 je deklarisan od strane proizvođača na 5t/h.
4. Reducir ventil DN150 PN16 ima ulaznu i izlaznu prirubnicu istih dimenzija.

Milija Kujović dipl.inž.maš.