



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**

**Услуге одржавања и поправки за 59
топлотних подстаница Клинички центар Србије, произвођача „DANFOSS”
број 188Т /2018**

Поштовани,

1. У конкурсној документацији, Прилог број 4, Тачка 8 дела Додатни услови за учешће у поступку захтева се поседовање „уређаја за мерење задрљаности измењивача топлоте“

Молим Вас да дефинишете какав конкретно уређај ће бити прихватљив с обзиром да се као мера задрљаности може узети:

- Пад притиска кроз измењивач
- Пад протока кроз измењивач
- Разлика температура на потисним и повратним водовима као мера размењене топлоте
- Визуелан преглед унутрашњости дигиталном инспекцијском камером
- Снимање спољашњости плочастих размењивача темовизијском камером

2. У истој тачки конкурсне документације се захтева поседовање „уређаја за мерење температуре површине“ и за њега уверење да је баждарен-еталониран. Да ли ће се прихватити безконтактни инфрацрвени мерач температуре који не подлеже еталонирању?

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Процентуално задрљање измењивача топлоте извођач треба да утврди на основу испитивања перформанси измењивача топлоте у погону и одступања топлотног капацитета од пројектног, мерењем температура на улазу и излазу, масеног протока флуида и пада притиска кроз измењивач, узимајући у обзир пројектни температурни режим примара и секундара и припадајућег клизног дијаграма у односу на спољашњу температуру у складу са важећим техничким прописима за испитивања перформанси измењивача топлоте . О свим резултатима мерења као и закључак о процентуалном задрљању измењивача топлоте извођач треба да достави извештај.

Додатни услов за поседовање „уређаја за мерење задрљаности измењивача топлоте“ односи се на то да извођач радова треба да поседује опрему за извођење радова: манометре, термометре, прописане класе тачности, ултразвучни мерач протока флуида, калориметар и сл.

Овај услов је дат да се извођачу радова предочи обим радова и потребна опрема за утврђивање задрљаности измењивача топлоте ради формирања одговарајуће цене за извођење ове услуге.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

2. Прихватиће се безконтактни инфрацрвени мерач температуре који не подлеже еталонирању, а услов да се приложи уверење да је баждарен-еталониран биће обрисан из конкурсне документације.

С поштовањем,

05.07.2018. године.

Комисија за јавне набавке