



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  
ВРЕДНОСТИ**

**Услуге одржавања и поправки за 59  
топлотних подстаница Клинички центар Србије, произвођача „DANFOSS”  
број 188Т /2018**

Поштовани,

Пажљивим читањем техничких спецификација уочили смо следећу формулацију: · провера рада пумпе (јачина буке, јачине вибрација, температура кућишта, мотора и лежаја) ултразвучним мерачем вибрације

С тим у вези желимо да Вам укажемо да таква формулација није адекватна јер наручилац посла може само да дефинише у складу са којим стандардом тражи да се врши предметно испитивање и може да тражи да уређај - опрема са којом се врши испитивање мора да буде еталонирана. То значи, позивајући се на одређени стандард све остало је аутоматски дефинисано укључујући и опрему која је адекватна за испитивање. Извођач радова, ако поседује баждарени-еталонирани инструмент и ако врши мерење у складу са дефинисаним стандардом увек ће добити исте величине без обзира са којим инструментом радио мерење. Кратком провером утврдили смо да већина акредитованих лабораторија нема тражени инструмент а врше мерења и вештачења за надлежне органе укључујући и судове. Дакле, постоји низ других инструмената који на истоветан начин могу измерити тражене параметре а да то није ултразвучни мерач вибрација. Такође, није логично да се сва мерења наведена у загради могу мерити ултразвучним мерачем вибрације. Зато тражимо да се део реченице напред наведене "ултразвучним мерачем вибрације" избрише из конкурсне документације а да остане обавеза поседовања уређаја за мерење вибрација који мора бити еталониран.

У контактима са фирмама ДАНФОСС и ГРУНДФОСС добили смо информације да су припремљене спецификације за тражене измењиваче, пумпе, вентиле сигурности и остало готово неупотребљиве у смислу давања исправних понуда јер се већина тих делова одавно не производи а неке дате ознаке не дају основа да се може понудити адекватна замена. Примера ради за измењиваче траже да се достави између осталог и; снага измењивача, температуре режим на примару и секундару, пад притиска на секундару и примару и слично. За пумпе траже податак: снага пумпе, проток, напор, да ли је трофазна или монофазна, врста прикључка (прирубница, навој...), за вентиле сигурности: називна мера, са тегом или са опругом, притисак отварања и слично. Зато тражимо да дате тражене параметре како би од произвођача добили одговарајуће понуде да би могли припремити исправне понуде.

**Дајемо Вам следећи одговор:**

Од набавке и испоруке измењивача топлоте смо одустали у претходном одговору, За пумпе, не видимо разлоге за давањем пројектних података (проток, напор..), јер је у претходном периоду на основу њих изабран тип пумпе, тако да је он меродаван за давање комерцијалне понуде, а ако се такав тип пумпе више не производи дати понуду за пумпу сличних карактеристика, Исто важи и за вентиле сигурности а притисак отварања ће се подешавати на лицу места према пројектним подацима ако одступа од фабричког

С поштовањем,

06.07.2018. године.

Комисија за јавне набавке