



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Услуге одржавања и поправки за 59
топлотних подстаница Клинички центар Србије, произвођача „DANFOSS”
број 188Т /2018

Поштовани,

Поштовани, у прилогу Вам прослеђујемо одговор фирме ДАНФОСС, којим нас обавештавају да се по датој спецификацији не може дати исправна понуда.

Обзиром да инсистирате на уградњи оригиналних делова, нужно је да дате јасну и прецизну спецификацију са свим потребним карактеристикама тражених делова.

Обзиром на насталу ситуацију потребно је да продужите рок за предају понуда, да би се имало времена да се ова питања разјасне, како би се дала исправна понуда.

Молим да погледате коментаре за опрему коју нисмо у могућности да понудимо

За позиције за разменјиваче топлоте није могуће дати понуду без режима I капацитета пошто се доле наведени разменјивачи више не производе.

Ред. број	НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ (Дин)	Укупно са ПДВ-ом (Дин)
1	HL4-70	2	КОМПЛ				
2	HL4-80	2	КОМПЛ				
3	HL4-140	2	КОМПЛ				
4	HL4-188	2	КОМПЛ				
5	HK13-30	2	КОМПЛ				
6	HK13-44	2	КОМПЛ				
7	HK13-72	2	КОМПЛ				
	Укупно 5.1 Измењивачи топлоте - „DANFOSS“	-	-	-			

Danfoss ne proizvodi ove pumpe nego ih proizvodi Grundfoss

5.4 Пумпе “DANFOSS” (комплет са припадајућим фреквентним регулаторима)

Ред. број	НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ (Дин)	Укупно са ПДВ-ом (Дин)
1	UPS 25- 60N	2	КОМПЛ				

2	UPS 32- 80N	2	КОМПЛ				
3	TP 25 – 50/2	2	КОМПЛ				
	Укупно 5.4 Пумпе “DANFOSS”	--	-	-			

TPE pumpe su takođe Grundfoss proizvod I isporučuju se sa frekventnim regulatorom koji ide u sklopu pumpe

5.5 Фреквентни регулатори “DANFOSS”

Ред. број	НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ (Дин)	Укупно са ПДВ-ом (Дин)
1	Фреквентни регулатор за пумпу ТПЕ 80– 140/2	2	КОМПЛ				
2	Фреквентни регулатор за пумпу ТПЕ 80– 150/4	2	КОМПЛ				
3	Фреквентни регулатор за пумпу ТПЕ 50– 180/4	2	КОМПЛ				
	Укупно 5.5 Фреквентни регулатори	-	-	-			

Danfoss ne proizvodi sigurnosne ventile

5.6 Сигурносни вентили “DANFOSS”

Ред. број	НАЗИВ	Јединична цена (без ПДВ-а) (Дин)	
1	SYR 2115 – 15 / 12 bara	5	
2	SYR 2115 – 20/12 bara	5	
	Укупно 5.6 Сигурносни вентили		

Danfoss ne proizvodi vodomere

5.8 Водомер “DANFOSS”

Ред. број	НАЗИВ	Количина	Јед. мере	Јед.цена Дин/к	Укупно без ПДВ-а Дин.	ПДВ (Дин)	Укупно са ПДВ-ом (Дин)
1	ТИП VVM 3 DN 40	2	КОМПЛ				
	Укупно 5.8 Водомер	-	-	-			

Дајемо Вам следећи одговор:

Према добијеним информацијама ови измењивачи се више не производе, али нисмо имали сазнање да се не могу набавити преко овлашћеног дистрибутера уз прихватање услова да се дуже чека њихова испорука.

На основу ове информације одустајемо од набавке, испоруке и уградње размењивача, биће обрисани (Прилог 3, тачка 5 - Резервни делови), будући да треба добро размислити који тип измењивача је по својим Термотехничка карактеристикама, габаритним мерама као и типу прикључака најприближнији размењивача топлоте које имамо у употреби и утврдити економски најповољнију варијанту замене типова размењивача топлоте. Будући да би се, након сагледавања свих аспеката, одлучили за типове размењивача који су у стандардној производњи, сматрам да и време набавке и испоруке размењивача топлоте би било значајно краће па самим тим и термоенергетски систем не би био угрожен.

Очигледно је да је код пумпи дошло до ненамерне грешке и произвођач је Грундфосс-направићемо корекцију у документацији, Прилог 3, тачка 5 - Резервни делови

Очигледно је да је код вентила сигурности дошло до ненамерне грешке и произвођач је СИР Арматурен-направићемо корекцију, Прилог 3, тачка 5 - Резервни делови

У досадашњој експлоатацији највећи број неисправности у раду пумпи био је квар фреквентних регулатора. До сада није било проблема да се фреквентни регулатор за одређени тип пумпе (као комплетан резервни елемент) набави, испоручи и угради.

Водомери су домаћег произвођача "Инса" - направићемо корекцију - Прилог 3, тачка 5 - Резервни делови

С поштовањем,

06.07.2018. године.

Комисија за јавне набавке