



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 5104/11

08 04 20 19 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 109. и 88. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије доносим:

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА
Бр. јавне набавке К40/2019**

I ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, добара, ЈН бр. **К40/2019 - ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА**, по позиву за подношење понуда објављеном 20.03.2019. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије, из разлога што није пристигла ниједна прихватљива понуда, због чега нису испуњени услови за доделу уговора.

II У складу са чланом 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 19.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 4009, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН број **К40/2019**, за набавку - **ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА**, ознака из општег речника набавке – **24962000**.

Подаци из Плана набавки: Редни број 10, средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији conto – 4269.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи **1.400.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а

Јавна набавка није обликована по партијама.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 29.03.2019. године.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке учешће су узела 2 (два) понуђача, и то:

Заводни број понуде	Датум достављања понуде	ПОНУЂАЧ
4591	29.03.2019.	„OVEX INŽENJERING“ д.о.о. Београд
4601	29.03.2019.	„MABO“ д.о.о. Лесковац

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача „OVEX INŽENJERING“ д.о.о. Београд, бр. 3573/19 од 26.03.2019. године, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН а у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. ЗЈН одбија се као неприхватљива, из разлога што иста садржи битан недостатак, будући да понуђач није доказао испуњеност додатног услова.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 4, у делу који се односи на додатне услове предвиђена је дужност понуђача да доставе Извештај лабораторије о испитивању производа, издат од стране домаће акредитоване лабораторије са наведеним садржајем и физичко хемијским особинама, не старији од годину дана од дана објављивања конкурсне документације.

Прегледом понуде понуђача „OVEX INŽENJERING“ д.о.о. из Београда, утврђено је да исти, у оквиру своје понуде доставио фотокопију „Хемијске анализе узорака комерцијалног назива „HIDRO-X BOILER COMPOUND“ и мишљење о квалитету узорка“, издате од стране Иновационог центра Технолошко-металуршког факултета у Београду, са датумом издавања - 12.06.2017. године. Понуђач је такође доставио Извештај о испитивању, издат од стране „Anahem laboratorije“ из Београда, са датумом издавања - 09.06.2017. године.

Из напред наведеног јасно произилази да је понуђач доставио доказе који у формално – правном смислу не испуњавају услов из конкурсне документације - да не буду старији од годину дана од дана објављивања конкурсне документације, какав је био изричит захтев наручиоца.

Како недостављање валидних доказа за испуњеност додатног услова, представља битан недостатак понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 2. ЗЈН, то се иста, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Понуђена цена понуде која је одбијена: 1.398.650,00 динара без ПДВ-а.

◆ Понуда понуђача „МАВО“ д.о.о. Лесковац, бр.13/2019 од 28.03.2019. године, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива, будући да понуђач није доказао да је понуђено добро одговарајуће.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 дат је детаљан опис добра које се набавља. Између осталих карактеристика наведене су следеће:

Квалитет и састав:

- натријум хидроксид или калијум хидроксид више од 8%
- танин или хидрокинон или други дезоксидант који врши и пасивизацију метала, а не повећава проводљивост
- тринатријум фосфат или трикалијум фосфат
- алгинате, мануронат или фосфонат
- скроб или полиакрилат
- лигнин или ЕДТА или НТА
- деривате гликола или полисилоксана;

Физичко-хемијска својства:

- п-алкалитет 1% раствора понуђеног добра мора бити већа од 40 (mmol/l)
- растворљивост у води: потпуна
- паковање: 25 литара у оригиналној амбалажи произвођача
- течна смеша не сме да захтева додатно средство за кондиционирање, активацију, алкализацију или слично
- не сме да садржи испарљиве компоненте
- не сме да садржи хидразин и карбохидразид

Захтевани квалитет воде који мора да се постигне употребом понуђеног производа у систему грејања мора задовољити следеће захтеве:

- бистра и без мириса
- рН вредност 9.8 ± 0.2
- преостала тврдоћа °dH < 0.1
- садржај кисеоника/угљен диоксида < 0.05 mg/l / 0.02 mg/l
- садржај уља и масти < 1 mg/l
- садржај гвожђа Fe_{tot} < 0.05 mg/l
- садржај бакра Cu_{tot} < 0.02 mg/l
- садржај дезоксиданта > 0.05 mg/l

Квалитет воде у напојној води за парни котло мора бити у оквиру следећих вредности:

- бистра и без мириса
- рН вредност > 9.2
- преостала тврдоћа °dH < 0.01 mmol/l
- садржај кисеоника < 0.05 mg/l
- садржај уља и масти < 1 mg/l
- садржај гвожђа Fe_{tot} < 0.3 mg/l
- садржај бакра Cu_{tot} < 0.05 mg/l

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 4, у делу који се односи на додатне услове предвиђена је дужност понуђача да доставе Извештај лабораторије о испитивању производа, издат од стране домаће акредитоване лабораторије са наведеним садржајем и физичко хемијским особинама, не старији од годину дана од дана објављивања конкурсне документације.

Прегледом понуде понуђача „МАВО“ д.о.о. из Лесковца утврђено је да исти понудио добро из свог производног асортимана. У оквиру своје понуде доставио је фотокопију Извештаја о испитивању, издатог дана 28.03.2019. године, од стране „Jugoinspekta“ из Новог Сада.

Међутим, у достављеном извештају наведено је да су за понуђено добро извршена испитивања која се односе на одређивање густине на 20°C, одређивање рН вредности на 20°C и на одређивање садржаја натријум-хидроксида.

У наведеном извештају, међутим, нема података који се односе на испитивање осталих захтева наручиоца у погледу садржаја и физичко- хемијских особина.

Из описаног произилази да понуђач „МАВО“ д.о.о. из Лесковца достављеним извештајем није доказао да садржај и физичко-хемијске особине понуђеног добра одговарају техничким захтевима наручиоца, због чега се његова понуда не може сматрати одговарајућом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН те се иста, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија као неприхватљива.

Понуђена цена понуде која је одбијена: 1.155.000,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда према унапред предвиђеним критеријумима за оцену понуда и условима утврђеним у конкурсној документацији и утврдио, да није пристигла ниједна прихватљива понуда, због чега су се стекли услови да се, сходно члану 109. став 1. ЗЈН, донесе одлука о обустави за ову набавку, како је и наведено у ствау I диспозитива.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Наручилац је у обавези да у року од 5 дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000,00 динара, исто обавештење наручилац је у обавези да објави и на порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

M. Ashanin

В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин

