



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 8140/1  
10 06 2019 год.

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

## ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА Број јавне набавке КМ60/2019

Наручилац уговор о јавној набавци додељује:

Понуђачу „OVEX INŽENJERING“ д.о.о. Београд, у укупном износу од **1.398.650,00** динара без ПДВ-а, односно **1.678.380,00** динара са ПДВ-ом, чија је понуда оцењена прихватљивом и одговарајућом.

Редни број	НАЗИВ ДОБРА	Количина (литар)	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-)	
			ОВЕХ ИНЖЕНЈЕРИНГ д.о.о. Београд, 33639/19 од 22.05.2019	
			Јед.цена динара без пдв-а	Вредност без пдв-а
1	СРЕДСТВО ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	2.750	508,60	1.398.650,00
			Укупна вредност без ПДВ-а:	1.398.650,00
			ПДВ 20%:	279.730,00
			Укупна вредност са ПДВ-ом:	1.678.380,00

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 20.05.2019 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 7024, ЈН бр. **КМ60/2019**, за набавку добара – **ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА**, ознака из општег речника набавке – **24962000**.

Подаци из Плана набавки: Редни број 10, средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији konto – 4269.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи **1.400.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 29.05.2019. године.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке учешће су узела 2 (два) понуђача, и то:

- 1) „OVEX INŽENJERING“ д.о.о. Београд и
- 2) „МАВО“ д.о.о. Лесковац

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача „МАВО“ д.о.о. Лесковац, бр.18/2019 од 27.05.2019. године, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН **одбија се као неприхватљива**, будући да понуђач није доказао да је понуђено добро одговарајуће.

Конкурсном документацијом наручиоца, у Прилогу бр. 7 дат је детаљан опис добра које се набавља.

„Квалитет и састав:

- натријум хидроксид или калијум хидроксид више од 8%
- танин или хидрокинон или други дезоксидант који врши и пасивизацију метала, а не повећава проводљивост
- тринатријум фосфат или трикалијум фосфат
- алгинате, мануронат или фосфонат
- скроб или полиакрилат
- лигнин или ЕДТА или НТА
- деривате гликола или полисилоксана;

Физичко-хемијска својства:

- п-алкалитет 1% раствора понуђеног добра мора бити већа од 40 (mmol/l)
  - растворљивост у води: потпуна
  - паковање: 25 литара у оригиналној амбалажи произвођача
  - течна смеша не сме да захтева додатно средство за кондиционирање, активацију, алкализацију или слично
  - не сме да садржи испарљиве компоненте
  - не сме да садржи хидразин и карбохидразид
- Захтевани квалитет воде који мора да се постигне употребом понуђеног производа у систему грејања мора задовољити следеће захтеве:
- бистра и без мириса
  - рН вредност 9.8±0.2

- преостала тврдоћа °dH < 0.1
- садржај кисеоника/угљен диоксида <0.05 mg/l / 0.02 mg/l
- садржај уља и масти < 1 mg/l
- садржај гвожђа Feuk < 0.05 mg/l
- садржај бакра Cuuk < 0.02 mg/l
- садржај дезоксиданта > 0.05 mg/l

Квалитет воде у напојној води за парни котло мора бити у оквиру следећих вредности:

- бистра и без мириса
- рН вредност > 9.2
- преостала тврдоћа °dH < 0.01 mmol/l
- садржај кисеоника < 0.05 mg/l
- садржај уља и масти < 1 mg/l
- садржај гвожђа Feuk < 0.3 mg/l
- садржај бакра Cuuk < 0.05 mg/l

Конкурсном документацијом, такође у Прилогу бр. 7, у делу који се односи на *Додатне услове и захтеве*, предвиђена је дужност понуђача да доставе следеће доказе:

- Извештај лабораторије о испитивању производа, издат од стране домаће или стране акредитоване лабораторије, са наведеним садржајем и физичко хемијским особинама, не старији од годину дана од дана објављивања конкурсне документације;

- Безбедносни лист издат у складу са Правилником о садржају безбедносног листа, на српском језику;

- Упутство произвођача за употребу на српском језику;

- Оригиналну декларацију произвођача са детаљним хемијским саставом производа (ако је производ увозни, онда и и превод исте на српски језик);

- Одговарајући каталог произвођача који треба да садржи опис понуђених добара, из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву наручиоца.

Прегледом понуде понуђача „МАВО“ д.о.о. из Лесковца утврђено је да исти понудио добро из свог производног асортимана.

У оквиру своје понуде доставио је фотокопију Извештаја о испитивању бр. 3905230401/1, издатог дана 28.05.2019. године, од стране „Анаhem Laboratorije“ из Београда, Технички лист, Декларацију о производу која је издата дана 22.05.2019, Безбедносни лист за производ „KONDIN FO-20“ и каталог понуђеног добра.

Детаљним прегледом достављене документације утврђено је да ни у једном од напред побројаних доказа није потврђен садржај следећих компоненти производа који су захтевани конкурсном документацијом:

- танин или хидрокинон или други дезоксидант који врши и пасивизацију метала, а не повећава проводљивост;
- алгинате, мануронат или фосфонат;
- скроб или полиакрилат;
- лигнин или ЕДТА или НТА;
- деривате гликола или полисилоксана.

Одредбом члана 3. став 1. тачка 32. ЗЈН дефинисано је да је одговарајућа понуда она која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Како је неспорно утврђено да је понуђач „МАВО“ д.о.о. из Лесковца понудио добро за које није доказао напред наведене захтеване техничке карактеристике, то се његова понуда не може сматрати одговарајућом те се, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН иста одбија као неприхватљива.

Понуђена цена понуде која је одбијена: 1.155.000,00 динара без ПДВ-а.

Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: НЕМА

Начин примене методологије пондера: критеријум за оцену понуда у предметном поступку јавне набавке је „најнижа понуђена цена“.

Рангирање прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Ред. број	Понуђач	Укупна понуђена вредност без ПДВ-а
1	„OVEX INŽENJERING“ д.о.о. Београд	1,398,650.00

Наручилац је извршио оцену пристигле понуде у складу са унапред утврђеним условима у конкурсној документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

В.Д. ДИРЕКТОРА  
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин