



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**

**Расхладно средство за чилере
број ТМ28 /2019**

Питања:

"Производ који тражите, ТЕРМОФЛУИД ФПЕ-Е / конц. Се не користи у концентрованом стају, већ се пре употребе разблажује водом.

Ако се разблажи водом у односу 1: 1 (50%) онда треба да има тачку мржњења -37Ц, а ако се разблажи до концентрације од 40% онда има тачку мржњења од -25Ц.

То је по српској стандар СРПС Х.32.010, аи по техничкој документацији произвођача. "

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Корисник ће по потреби разблажити тражени производ, због више чилера на Клиникама и Институтима Клиничког центра Србије.

С поштовањем,

11.03.2019. године.

Комисија за јавне набавке