



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.09.2019.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности са издавањем ревизионог листа од стране именованог тела

Број јавне набавке Т359/2019

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

1. Шта, односно која врста услуге се конкретно тражи за опрему под притиском са евиденционим бројевима: P00000003917, P00000003918, P00000003919, G00000003896 и G00000003897.

У вези са вашом констатацијом у пољу које сте предвидели за врсту услуге коју тражите, да непоседујете техничку документацију за предметну опрему, морам да вас обавестим да ми ту врсту услуге (израду накандне техничке документације), неможемо да вам пружимо јер је то у сукобу интереса са нашом делатношћу.

Уколико је у у питању нека друга врста услуге, замолио бих вас да нам појасните о чему се конкретно ради (спољашњи преглед или унутрашњи преглед или испитивање притиском или пак комбинација неких од ових прегледа).

Одговор:

1. За опрему под притиском са евиденционим бројевима P00000003917, P00000003918 G00000003896 и G00000003897 тражи се услуга описана у прилогу бр. 3 тачка 2 конкурсне документације, односно Периодични прегледи опреме под притиском и то 2.1.1. Спољашњи преглед опреме високог нивоа опасности; 2.1.2. Унутрашњи преглед опреме високог нивоа опасности и 2.1.3. Испитивање воденим притиском опреме високог нивоа опасности.

За опрему под притиском са евиденционим бројем P00000003919 траже се услуге описане у прилогу бр. 3 тачке 2, 3 и 4 конкурсне документације, односно тачка 2) Периодични прегледи опреме под притиском и то 2.1.1. Спољашњи преглед опреме високог нивоа опасности; 2.1.2. Унутрашњи преглед опреме високог нивоа опасности и 2.1.3. Испитивање воденим притиском опреме високог нивоа опасности; тачка 3) Ванредни преглед опреме високог нивоа опасности и тачка 4) Преглед пре поновног пуштања у рад опреме високог нивоа опасности
за наведену опрему није потребна израда техничке документације. Наручилац је назначио у прилогу бр. 7 врсту опреме за коју не постоји техничка документација.

**Клинички центар Србије
КОМИСИЈА**