



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ:06.12.2019.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**" Грађевински радови на санацији објекта Клинике за инфективне и тропске болести "Проф. др Коста Тодоровић"
Број јавне набавке Т461/2019**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питања:

1. У предмеру радова за машинске инсталације, предмер за павиљон број 5 се понавља два пута, односно за исту групу радова и то на странама од 478 до 490, затим поново од стране 490 па до 502 стране.

2. Како је у предмеру у тачки IV - Пратећа опрема и уређаји, у ставкама 17. и 18. су наведени тражени дизел агрегат и АТС уређај. У опису је тражен DEA stand-by снаге 187 кVA/151 кw, док је у опису целог склопа описан DEA 390 кVA, односно мотор, алтернатор, кућиште, тежина, запремина резервоара и АТС уређај је опис DEA од 390 кVA а не 187 кVA.

Молимо Вас за информацију које снаге DEA је потребно понудити, 187 кVA или 390 кVA.

3. У вендор листи у делу хидротехничких инсталација тражен је хидрант са пречником 52".

Да ли ће наручилац прихватити пречник 50", с обзиром да од 52 не постоји?

4. У вендор листи, а за позицију VI.8, Павиљон 4, на страни 580, наводите техничке карактеристике за болеснички сет Интервенције, тип LINEA 2I са одређеним карактеристикама. Даље, у Вендор листи на страни 589, понавља се позиција VI.8, за болеснички сет Интервенције, тип LINEA 2I, међутим дате су карактеристике које се разликују од првобитних карактеристика за тражени сет, конкретно, дате су карактеристике за сет типа LINEA 2N.

5. У вендор листи, у делу хидротехничких инсталација, наведено је:

„Извршити набавку и уградњу подних сливника. Сифони морају да буду квалитетни и да

имају формиран чеп воде висине 25 до 50 мм. Подни сливник од ПЕ отпоран на температуру до 85°Ц ДН40/50 хоризонтални, са протоком 0,50 л/с , прирубницом за прихват одговарајућег прибора за спој са хидроизолацијом, уметком затварача

непријатних мириса који блокира мирис и без воде у сифону, наставним ИНОХ оквиром

подесивим по висини 10

- 80 мм / 121 x 121 мм са могућношћу одводње процедурне воде са хидроизолације, уливном

ИНОХ решетком 115 x 115 мм носивости 300 кг.

Приликом спајања на хидроизолацију потребно је употребити одговарајући производ за спој са хидроизолацијом.“

Да ли ће Наручилац прихватити сливник,, истих димензија и карактеристика, али са протоком 0,43 л/с, с обзиром да сливник са протоком 0.50 л/с не постоји ових димензија.

Одговори:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
2. Потребно је понудити ДЕА 187кВА
3. Хидрант је пречника 52мм или 2“. Хидрант од 50мм се може прихватити јер је ту настао проблем око заокруживања.
4. Захтеване су карактеристике за болеснички сет тип LINEA 2N.
5. Може се прихватити и сливник са протоком од 0,43 л/с са истим осталим карактеристикама.

КОМИСИЈА