



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС

број Т140/2020

ПИТАЊА:

1. U delu kadrovskog kapaciteta, umesto formulacije "Da ponuđač ima u radnom odnosu najmanje " tražimo da se unese formulacija " Da ponuđač ima zaključen ugovor u skladu sa Zakonom o radu, sa najmanje", iz razloga što postojeće formulacije diskriminiše ponuđače koju imaju zaposlena lica po Zakonu o radu, što po automatizmu ne podrazumeva da su to samo lica u radnom odnosu. To praktično znači da se kadrovski kapacitet može dokazivati sa svim licima tražene struke, koja su kod poslodavca zaposlena po osnovu Zakona o radu.
2. Zahtev da ponuđač ima zaposlena dva mehaničara za termoenegretska postrojenja nije u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke. Naime, po osnovnoj delatnosti mehaničari za termoenergetska postrojenja su primarno sposobljeni da rukuju termoenergetskim postrojenjem - energanama, što podrazumeva: Da nadgledaju rad postrojenja za proizvodnju toplotne energije u energanama, te prenos, distribuciju i potrošnju proizvedene energije. U svom radu nadgledaju instrumente koji prikazuju stanje pojedinih komponenti i faza procesa proizvodnje i distribucije, očitavaju razne parametre. Mehaničari termoenergetskih postrojenja iz centralne kontrolno-komandne sobe (ako postoji) daljinski nadgledaju i upravljaju radom kotlova u energanama. Mehaničari termoenergetskih postrojenja pokreću i priključuju u mrežu pojedine sisteme, kada potrebe za potrošnjom potrošača porastu. U energanama mehaničari nadgledaju gorionike, temperaturu i pritisak vode u kotlu. Mehaničari u energanama nadgledaju prenos toplotne energije do krajnjih potrošača. Isključuju i pojedine delove mreže u kojima je došlo do prekida ili preopterećenja, ako su uređaji zakazali zbog nekog problema ili havarije. Isključivanje i uključivanje pojedinih delova mreže za vreme remonta mreže. Izveštavaju o uočenim nepravilnostima u radu postrojenja i o postupcima koje su preduzeli zbog njihovog otklanjanja. Ovakav zahtev za mehaničima za termoenegretska postrojenja bio bi prikladan da naručioc posla treba da zaposli radnike u energani na poslovima rukovaoca energana. Dakle, lako je zaključiti da su ovo primarne obaveze mehaničara za termoenegretska postrojenja i nisu sposobljeni za izvođenje radova na centralnom grejanju, remontu termoenergetskog postrojenja, kao što instalateri grejanja ne mogu da vrše poslove mehaničara termoenergetskih postrojenja. Mehaničima za termoenegretska postrojenja mogu otkloniti neki pojedinačan kvar, što nije od suštinskog značaja. Iz tih razloga tražimo od naručioca posla da umesto zahtevanih 2 mehaničara za termoenegretska postrojenja, predviđi da ponuđač ima instalatere centralnog grejanja, montere - instalatere i bravare, jer je to u direktnoj vezi sa predmetom javne nabavke, gde se pretežno remontuju ventili, montiraju novi ventili, hvatači prljavštine, odvajači kondenzata, nepovratni ventili, prirubnice, čelične cevi, pumpe i slično. U cilju stvaranja šire konkurenциje i izbegavanja nepotrebnog sporenja, prihvatomamo i mogućnost da se posle navoda "dva mehaničara za termoenegretska postrojenja" doda "ili dva instalatera centralnog grejanja".

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са горе наведеним.

С поштовањем,

06.04.2020. године.

Комисија за јавне набавке