



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**
Ситни санатски радови
број Т216/2020

ПИТАЊА:

Питање је у вези Стандарда 358.

У конкурсној документацији се траже између осталих и Стандард 358 (то је - опрема за личну заштиту за радно позиционирање и превенцију падова са висине).

Ми поседујемо опрему и Извештај о прегледу опреме за радове на висини који је извршен у складу са СРПС ЕН 365 који подразумева и стандард 358 (то је- Опрема за личну заштиту против падова са висине).

Поменути Извештај се ради на годину дана. Он обухвата проверу сваког појединачног дела опреме. Проверава се његова исправност, функционалност, оштећење.
Да ли прихвата поменути Извештај уместо траженог Стандарда 358?

Дајемо Вам следећи одговор:

1. Наручилац прихвата.

С поштовањем,

15.07.2020. године.

Комисија за јавне набавке