



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
СРБИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку
**Услуге одржавања и поправки процесне
мерне инструментације произвођача Јокогава у
централној котларници КЦС
50324100-Услуге одржавања система
редни број јавне набавке за текућу годину
Т260/2020**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**
Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**
Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Милика Ашанин**
Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**
Врста поступка: **Отворени поступак**
Број јавне набавке: **T260/2020**
Предмет набавке (добра, услуге, радови): **услуге**
Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**
Служба: **Јавне набавке**
За сва питања у вези са овом ЈН :
Лице за контакт : **Николина Бабић**
Електронска адреса: **nina.babic.kcs@gmail.com**

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС
50324100-Услуге одржавања система
Процењена вредност: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а

Јавна набавка није обликована по партијама

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75, 76. И 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– **Прилог бр. 5**
5. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –**Прилог бр. 7**
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– **Прилог бр. 8**
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10+** модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - **Прилог бр.11**

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образаца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, **а сваку страну потписује овлашћено лице понуђача**, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама **а исти потписује овлашћено лице понуђача.**

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава **и исте потписује овлашћено лице понуђача.**

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, **И ИСТИ ПОТПИСУЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА**, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. **Наведени прилог мора да се потпише од стране овлашћеног лица понуђача.**

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. **Наведени прилог мора да се потпише од стране овлашћеног лица понуђача.**

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке **и исти потписује овлашћено лице понуђача.**

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства. **Понуђач попуњава и исти потписује овлашћено лице понуђача.**

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност исказе и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, **и да буде потписана од стране овлашћеног лица банке**. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

22) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

23) Средства финансијског обезбеђења

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а (вредност се налази у моделу Уговора) , са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде

23.2.1. ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 6 – МОДЕЛ УГОВОРА.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива **или**
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити **потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.** Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.

23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.

23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла

23.3.1. Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора као финансијску гаранцију за добро извршење посла наручиоцу преда бланко меницу регистрованој код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а. Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа. Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

23.3.2. Уколико понуђач у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршење посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.

23.3.4. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
- ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

23.3.4. Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, понуђач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и сачињено на меморандуму, извођача радова у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а

сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

23.4.1 Понуђач је обавезан да приликом обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ, и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване соло менице**

23.4.2 Поред достављених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, понуђачи су дужни да приликом потписивања уговора достави бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним меничним овлашћењем, у висини од 5% уговорене вредности набавке без ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити потписан од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

23.5 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника. (прилог бр.10)

- **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,**

- **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.**

- **ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ У СВРХУ НАПЛАТЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ**

23.6 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

25) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњењем обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

28) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

29) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

30) Паковање и достављање понуде

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- ❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблагоприятном.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,
Одсек административно-техничких послова, /архива/
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Београд, Пастерова број 2
са назнаком:
„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: Т260/2020
Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације
произвођача Јокогава у централној котларници КЦС
– НЕ ОТВАРАТИ“**

31) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати **свој број, датум, потпис овлашћеног лица.**

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

32) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

33) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Број понуде: _____

Датум: _____

(попуњава понуђач)

Предмет: Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС

Бр	Назив и опис	Количина	Јединична Цена без ПДВ	Укупно Дин са ПДВ
1	Gauge pressure transmitter		1	
	Model	EJA530E-JBS7N-01DNN/D3		
	01 Output Signal	-J 4 to 20 mA DC with digital HART 5/7		
	02 Measurement Span	B 0.1 to 2 MPa (14.5 to 290 psi)		
	03 Wetted PartsMaterial	S Process Connector: 316L SST, Hastelloy diaphragm		
	04 Process Connection	7 1/2NPT male		
	05	N Always N		
	06	-0 Always -0		
	07 Amplifier Housing	1 Cast aluminum alloy		
	08 ElectricalConnection	D M20 female, two electrical connection		
	09 Integral Indicator	N None		
	10 Mounting Bracket	N None		
003 Optional Features	/D3 bar calibration (bar unit)			
2	D/p transmitter		1	
	Model	EJA110E-JHS5J-91DNN/D3		
	01 Output signal	-J 4 to 20 mA DC with digital HART 5/7		
	02 Measurement Span	H 5 to 500 kPa(20 to 2000 inH2O)		
	03 Wetted PartsMaterial	S Cover flange: ASTM CF-8MCapsule Hastelloy		
	04 Process Connection	5 Without process connector(1/4 NPT female on the cover flanges)		
	05 Bolts and NutsMaterial	J ASTM-B7 carbon steel		
	06 Installation	-9 Horizontal impulse piping t		
	07 Amplifier Housing	1 Material: Cast-aluminum alloy		
	08 ElectricalConnection	D M20 female, two electrical connection		
	09 Integral Indicator	N None		
	10 Mounting Bracket	N None		
003 Optional Features	/D3 bar calibration (bar unit)			
	Conductivity / Resistivity Transmitter			
	Model	FLXA402-A-B-AB-C5-NN-A2-WR-N-N-N-NN/U		
	01 Power Supply	-A AC version		
	02 Housing	-B Aluminum alloy cast + urethane coating		

3	03 Type	-AB General purpose for CE, RCM			
	04 1st Input	-C5 Inductive conductivity (ISC)			
	05 2nd Input	-NN Without input			
	06 mA Output / Input	-A2 2 x 4-20 mA Output + 1 x Contact input, mA1 output with HART	1		
	07 Contact Outputs	-WR Contact Outputs			
	08 Bluetooth	-N Without Bluetooth			
	09 Digital communication	-N Without Digital communication			
	10 Country	-N Global except Japan			
	11 Always -NN	-NN Always -NN			
	001 Mounting hardware	/U Pipe and wall mounting hard			
4	Plug-in cond.sens.PT1000 temp		1		
	Model	SC42-SP34			
	Construction	Stainless steel plug-in Cell constant value CC=0.10/cm,2-EL,Flow type			
5	Ind.cond.sens.gen.purp.		1		
	Model	ISC40G-GG-T3-05			
	Material	Glass PEEK, General model			
	Temperature element	30K NTC			
	Length in meter(s)	5 meter cable			
6	VEGASWING 61		1		
	Compact vibrating level switch for liquids				
	For universal use as overflow or dry run protection system				
	Model code	SWING61.XXGBVXPCXV			
	Measuring unit for lengths	Metre / Millimetre			
	Approval directive / Scope	None / World-wide			
	Approval	without			
	Process fitting / Material	Thread G $\frac{3}{4}$ PN64, DIN3852-A / 316L			
	Adapter / Process temperature	without / -50...+150°C			
	Housing / Protection / Cable gland	Plastic single chamber IP66/67 / M20x1.5			
	Special cable gland	without			
	Electronics	Contactless electronic switch 20 ... 253 V AC/DC			
	Switching status display PLICSLED	without			
	Switching point	Standard			
	Additional equipment	without			
Setting density switch	Standard sensitivity (from density 0.7 g/cm ³)				
Mode	Overflow protection				

7	VEGAFLEX 81		1	
	Model code	FX81.AXLTBFHXKMAX		
	Measuring unit for lengths	Metre / Millimetre		
	Scope	Europe		
	Approval	for Ex-free area		
	Version / Material	Coax (ø21.3mm) with multiple hole / 316		
	Length (from seal surface)	1100 mm		
	Process fitting / Material	Thread G¾ PN40, DIN3852-A / 316L (1.4404)		
	Seal / Second line of defense / Process temperature	FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / without / -40...+150°C		
	Electronics	Two-wire 4 ... 20 mA/HART		
	Supplementary electronics	without		
	Overvoltage protection of the supply cable without			
	Housing / Protection	Plastic single chamber / IP66/IP67		
	Cable entry / Connection	M20x1.5 / Cable gland PA black (ø5-9mm standard)		
Display/Adjustment module PLICSCOM	mounted			
Certificates	No			
8	VEGAMET 381		1	
<p>Single signal conditioning instrument and indication for continuous measurement with integrated level switches</p> <p>Signal conditioning instrument and power supply unit for 4...20 mA sensors</p> <ul style="list-style-type: none"> - processing of measured values with comprehensive adjustment functions, selectable scaling, simulation - LC display for digital and quasianalogue presentation of measured values - fault monitoring (short-circuit/interruption on the input, adjustment error, instrument error) - for panel mounting, carrier rail 35 x 7.5 according to EN 50022 or direct wall mounting <p>Order no. MET381.XX</p> <p>Sensor input : 4...20 mA with/without (active/passive) transmitter power supply</p> <p>Relay output : 2 x spdt; 1 x fault signal</p> <p>Current output : 1 x 0/4...20 mA</p>				

	Indicating range : -9999 up to +9999 Protection : IP 40 Operating voltage : 20...250V AC/DC																																							
	VEGAFLEX 81																																							
	Level sensor acc. to the measuring principle of the guided microwave (TDR) For universal use in light solids and liquids - setup without adjustment - independent of product features - insensitive to dust, vapour and buildup - probes can be shortened - signal processing ECHOFOX for echo analysis with Fuzzy-Logic - instrument from the plics® family Dielectric constant: from 1.7																																							
9	<table border="1"> <tr> <td>Model code</td> <td>FX81.ADATBFHXD1XX</td> </tr> <tr> <td>Measuring unit for lengths</td> <td>Metre / Millimetre</td> </tr> <tr> <td>Scope</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>Approval</td> <td>ATEX II 1/2G, II 2G Ex db ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb</td> </tr> <tr> <td>Version / Material</td> <td>Exchangeable cable (ø4mm) with gravity weight / 316</td> </tr> <tr> <td>Probe</td> <td>mounted</td> </tr> <tr> <td>Length (from seal surface)</td> <td>14000 mm</td> </tr> <tr> <td>Length of rigid part</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>Process fitting / Material</td> <td>Thread G¾ PN40, DIN3852-A / 316L (1.4404)</td> </tr> <tr> <td>Seal / Second line of defense / Process temperature</td> <td>FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / without / -40...+150°C</td> </tr> <tr> <td>Electronics</td> <td>Two-wire 4 ... 20 mA/HART</td> </tr> <tr> <td>Supplementary electronics</td> <td>without</td> </tr> <tr> <td>Overvoltage protection of the supply cable</td> <td>without</td> </tr> <tr> <td>Housing / Protection</td> <td>Aluminium double chamber / IP66/IP68 (0.2bar)</td> </tr> <tr> <td>Cable entry / Connection</td> <td>M20x1.5 / without</td> </tr> <tr> <td>Display/Adjustment module PLICSCOM</td> <td>without</td> </tr> <tr> <td>Certificates</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Operating instructions</td> <td>EN - English</td> </tr> </table>	Model code	FX81.ADATBFHXD1XX	Measuring unit for lengths	Metre / Millimetre	Scope	Europe	Approval	ATEX II 1/2G, II 2G Ex db ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb	Version / Material	Exchangeable cable (ø4mm) with gravity weight / 316	Probe	mounted	Length (from seal surface)	14000 mm	Length of rigid part	100 mm	Process fitting / Material	Thread G¾ PN40, DIN3852-A / 316L (1.4404)	Seal / Second line of defense / Process temperature	FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / without / -40...+150°C	Electronics	Two-wire 4 ... 20 mA/HART	Supplementary electronics	without	Overvoltage protection of the supply cable	without	Housing / Protection	Aluminium double chamber / IP66/IP68 (0.2bar)	Cable entry / Connection	M20x1.5 / without	Display/Adjustment module PLICSCOM	without	Certificates	No	Operating instructions	EN - English	1		
Model code	FX81.ADATBFHXD1XX																																							
Measuring unit for lengths	Metre / Millimetre																																							
Scope	Europe																																							
Approval	ATEX II 1/2G, II 2G Ex db ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb																																							
Version / Material	Exchangeable cable (ø4mm) with gravity weight / 316																																							
Probe	mounted																																							
Length (from seal surface)	14000 mm																																							
Length of rigid part	100 mm																																							
Process fitting / Material	Thread G¾ PN40, DIN3852-A / 316L (1.4404)																																							
Seal / Second line of defense / Process temperature	FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / without / -40...+150°C																																							
Electronics	Two-wire 4 ... 20 mA/HART																																							
Supplementary electronics	without																																							
Overvoltage protection of the supply cable	without																																							
Housing / Protection	Aluminium double chamber / IP66/IP68 (0.2bar)																																							
Cable entry / Connection	M20x1.5 / without																																							
Display/Adjustment module PLICSCOM	without																																							
Certificates	No																																							
Operating instructions	EN - English																																							
	VEGACAL 62																																							

	<ul style="list-style-type: none"> Galvanic separation of analogue signals and measurement of floating signals. The 4114 is designed according to strict safety requirements and is thus suitable for application in SIL 2 installations. 																																							
12	<p align="center">Programabilni transmiter za montažu u DIN B glavu</p> <p>Tip PRetop 5333A</p> <p>Kod za poručivanje PRetop 5333A</p> <p>Tip ulaza RTD, Ohm</p>	1																																						
13	<p align="center">Programibilni prekidač pritiska</p> <table border="1"> <tr> <td>Model code</td> <td>DS 201-782-1002-7-1-5-N01-100-1-1-2-000</td> </tr> </table>	Model code	DS 201-782-1002-7-1-5-N01-100-1-1-2-000	1																																				
Model code	DS 201-782-1002-7-1-5-N01-100-1-1-2-000																																							
14	<p align="center">Otporni termometar 1x Pt100 - merni uložak</p> <p>Merni uložak fi 6 mm</p> <p>Procesni priključak 1/2"</p> <p>Ugradna dužina 160mm</p>	1																																						
15	<p>"Magmeter general version DN150/ 6" ""</p> <table border="1"> <tr> <td>Model</td> <td>AXW150-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC</td> </tr> <tr> <td>01 Use</td> <td>-G General-purpose</td> </tr> <tr> <td>02 Construction</td> <td>A Integral Type Flowmeter</td> </tr> <tr> <td>03 Explosion Protection</td> <td>000 Non Explosion Protection</td> </tr> <tr> <td>04 Process Connection</td> <td>CE2 EN PN16 Flange,</td> </tr> <tr> <td>05 Lining</td> <td>H Natural Hard Rubber Lining</td> </tr> <tr> <td>06 Electrode</td> <td>L Stainless Steel 316L</td> </tr> <tr> <td>07 Grounding Device</td> <td>2 Grounding Rings</td> </tr> <tr> <td>08 Housing and Coating</td> <td>1 Standard Material with Stand</td> </tr> <tr> <td>09 Cable Entry</td> <td>4 ISO M20 x 1.5 Female</td> </tr> <tr> <td>10 Accuracy</td> <td>B Standard</td> </tr> <tr> <td>11 Power Supply</td> <td>-1 100-240V AC / 100-120V DC</td> </tr> <tr> <td>12 Communication and I/O</td> <td>JA HART 7 and I/O (Type A),</td> </tr> <tr> <td>13 Transmitter Wiring Terminal</td> <td>1 M4 Screw Type</td> </tr> <tr> <td>14 Display</td> <td>1 With Display (English, Multi-language)</td> </tr> <tr> <td>001 Grounding Ring</td> <td>/GRN Grounding Rings</td> </tr> <tr> <td>004 Tag Plate</td> <td>/SCT Stainless Steel Tag Plate</td> </tr> <tr> <td>060 Regional Standard etc.</td> <td>/EC CE Marking</td> </tr> </table>	Model	AXW150-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	01 Use	-G General-purpose	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection	04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	10 Accuracy	B Standard	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	1		
Model	AXW150-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC																																							
01 Use	-G General-purpose																																							
02 Construction	A Integral Type Flowmeter																																							
03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection																																							
04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,																																							
05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining																																							
06 Electrode	L Stainless Steel 316L																																							
07 Grounding Device	2 Grounding Rings																																							
08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand																																							
09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female																																							
10 Accuracy	B Standard																																							
11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC																																							
12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),																																							
13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type																																							
14 Display	1 With Display (English, Multi-language)																																							
001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings																																							
004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate																																							
060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking																																							

	QIC Language	EN English							
16	"Magmeter general version DN080/ 6""							1	
	Model	AXW080-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC							
	01 Use	-G General-purpose							
	02 Construction	A Integral Type Flowmeter							
	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A							
	04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,							
	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining							
	06 Electrode	L Stainless Steel 316L							
	07 Grounding Device	2 Grounding Rings							
	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand							
	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female							
	10 Accuracy	B Standard							
	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC							
	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),							
	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type							
	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)							
	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings							
	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate							
	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking							
	QIC Language	EN English							
17	"Magmeter general version DN100/ 6""							1	
	Magnetic Flowmeter (100mm/4in.)								
	Model	AXW100-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC							
	01 Use	-G General-purpose							
	02 Construction	A Integral Type Flowmeter							
	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A							
	04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,							
	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining							
	06 Electrode	L Stainless Steel 316L							
	07 Grounding Device	2 Grounding Rings							
	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand							
	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female							
	10 Accuracy	B Standard							
	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC							
12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),								
13 Transmitter Wiring	1 M4 Screw Type								

	Terminal				
	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)			
	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings			
	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate			
	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking			
	QIC Language	EN English			
18	"Magmeter general version DN150/ 6" ""		1		
	Model	AXG150-GA000CE2AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC			
	01 Use	-G General-purpose			
	02 Construction	A Integral Type Flowmeter			
	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A			
	04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,			
	05 Lining	A PFA Lining			
	06 Electrode	L Stainless Steel 316L			
	07 Grounding Device	2 Grounding Rings			
	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand			
	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female			
	10 Accuracy	B Standard			
	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC			
	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),			
	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type			
	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)			
	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings			
	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate			
	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking			
	QIC Language	EN English			
19	"Magmeter general version DN080/ 6" ""		1		
	Model	AXG080-GA000BA1AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC			
	01 Use	-G General-purpose			
	02 Construction	A Integral Type Flowmeter			
	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A			
	04 Process Connection	BA1 ASME Class 150 Flange,			
05 Lining	A PFA Lining				

	<table border="1"> <tr><td>06 Electrode</td><td>L Stainless Steel 316L</td></tr> <tr><td>07 Grounding Device</td><td>2 Grounding Rings</td></tr> <tr><td>08 Housing and Coating</td><td>1 Standard Material with Stand</td></tr> <tr><td>09 Cable Entry</td><td>4 ISO M20 x 1.5 Female</td></tr> <tr><td>10 Accuracy</td><td>B Standard</td></tr> <tr><td>11 Power Supply</td><td>-1 100-240V AC / 100-120V DC</td></tr> <tr><td>12 Communication and I/O</td><td>JA HART 7 and I/O (Type A),</td></tr> <tr><td>13 Transmitter Wiring Terminal</td><td>1 M4 Screw Type</td></tr> <tr><td>14 Display</td><td>1 With Display (English, Multi-language)</td></tr> <tr><td>001 Grounding Ring</td><td>/GRN Grounding Rings</td></tr> <tr><td>004 Tag Plate</td><td>/SCT Stainless Steel Tag Plate</td></tr> <tr><td>060 Regional Standard etc.</td><td>/EC CE Marking</td></tr> <tr><td>QIC Language</td><td>EN English</td></tr> </table>	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	10 Accuracy	B Standard	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	QIC Language	EN English															
06 Electrode	L Stainless Steel 316L																																									
07 Grounding Device	2 Grounding Rings																																									
08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand																																									
09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female																																									
10 Accuracy	B Standard																																									
11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC																																									
12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),																																									
13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type																																									
14 Display	1 With Display (English, Multi-language)																																									
001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings																																									
004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate																																									
060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking																																									
QIC Language	EN English																																									
20	<p style="text-align: center;">"Magmeter general version DN250/ 6" ""</p> <table border="1"> <tr><td>Model</td><td>AXW250-GA000CE1HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC</td></tr> <tr><td>01 Use</td><td>-G General-purpose</td></tr> <tr><td>02 Construction</td><td>A Integral Type Flowmeter</td></tr> <tr><td>03 Explosion Protection</td><td>000 Non Explosion Protection A</td></tr> <tr><td>04 Process Connection</td><td>CE1 EN PN10 Flange,</td></tr> <tr><td>05 Lining</td><td>H Natural Hard Rubber Lining</td></tr> <tr><td>06 Electrode</td><td>L Stainless Steel 316L</td></tr> <tr><td>07 Grounding Device</td><td>2 Grounding Rings</td></tr> <tr><td>08 Housing and Coating</td><td>1 Standard Material with Stand</td></tr> <tr><td>09 Cable Entry</td><td>4 ISO M20 x 1.5 Female</td></tr> <tr><td>10 Accuracy</td><td>B Standard</td></tr> <tr><td>11 Power Supply</td><td>-1 100-240V AC / 100-120V DC</td></tr> <tr><td>12 Communication and I/O</td><td>JA HART 7 and I/O (Type A),</td></tr> <tr><td>13 Transmitter Wiring Terminal</td><td>1 M4 Screw Type</td></tr> <tr><td>14 Display</td><td>1 With Display (English, Multi-language)</td></tr> <tr><td>001 Grounding Ring</td><td>/GRN Grounding Rings</td></tr> <tr><td>004 Tag Plate</td><td>/SCT Stainless Steel Tag Plate</td></tr> <tr><td>060 Regional Standard etc.</td><td>/EC CE Marking</td></tr> <tr><td>QIC Language</td><td>EN English</td></tr> </table>	Model	AXW250-GA000CE1HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	01 Use	-G General-purpose	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A	04 Process Connection	CE1 EN PN10 Flange,	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	10 Accuracy	B Standard	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	QIC Language	EN English	1		
Model	AXW250-GA000CE1HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC																																									
01 Use	-G General-purpose																																									
02 Construction	A Integral Type Flowmeter																																									
03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A																																									
04 Process Connection	CE1 EN PN10 Flange,																																									
05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining																																									
06 Electrode	L Stainless Steel 316L																																									
07 Grounding Device	2 Grounding Rings																																									
08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand																																									
09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female																																									
10 Accuracy	B Standard																																									
11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC																																									
12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),																																									
13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type																																									
14 Display	1 With Display (English, Multi-language)																																									
001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings																																									
004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate																																									
060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking																																									
QIC Language	EN English																																									
21	<p style="text-align: center;">"Magmeter general version DN050/ 6" ""</p> <table border="1"> <tr><td>Model</td><td>AXW050-GA000CE4HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC</td></tr> <tr><td>01 Use</td><td>-G General-purpose</td></tr> <tr><td>02 Construction</td><td>A Integral Type Flowmeter</td></tr> <tr><td>03 Explosion Protection</td><td>000 Non Explosion Protection A</td></tr> <tr><td>04 Process Connection</td><td>CE4 EN PN40 Flange,</td></tr> <tr><td>05 Lining</td><td>H Natural Hard Rubber Lining</td></tr> <tr><td>06 Electrode</td><td>L Stainless Steel 316L</td></tr> <tr><td>07 Grounding Device</td><td>2 Grounding Rings</td></tr> </table>	Model	AXW050-GA000CE4HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	01 Use	-G General-purpose	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A	04 Process Connection	CE4 EN PN40 Flange,	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	1																								
Model	AXW050-GA000CE4HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC																																									
01 Use	-G General-purpose																																									
02 Construction	A Integral Type Flowmeter																																									
03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A																																									
04 Process Connection	CE4 EN PN40 Flange,																																									
05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining																																									
06 Electrode	L Stainless Steel 316L																																									
07 Grounding Device	2 Grounding Rings																																									

08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand			
09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female			
10 Accuracy	B Standard			
11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC			
12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),			
13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type			
14 Display	1 With Display (English, Multi-language)			
001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings			
004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate			
060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking			
QIC Language	EN English			
<u>Укупно резервни делови:</u>				

Цена редовног прегледа и сервисирања: _____ (дин/месечно) без пдв

Цена бруто норма часа за услуге ванредног одржавања: _____ (дин/сат) без пдв

-Гарантни рок је _____ од дана извршења услуге за уграђене резервне делове. (минимум 6 месеци)

-Време одзива за ванредно одржавање 24 часа, 365 дана у години и излазак на објект по позиву је у року од 12 / дванаест часова /.

- Рок за испоруку и уградњу резервних делова и техничког потрошног материјала, у случају када је квар већег обима, износи до 7 (седам) радних дана од дана извршене дефектаже.

- Цена ванредног одржавања и резервних делова се посебно обрачунава и наплаћује према важећем ценовнику извршиоца услуга на дан пружања услуга

- Рок плаћања: 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава.

Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете у разматрање и биће одбијене као неприхватљиве.

- начин плаћања: _____

Напомена: Наручилац ће извршити плаћање вирмански на основу испостављене фактуре.

- рок важења понуде _____

Напомена: Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важења краћи од 60 дана. од дана отварања понуде

- остале погодности и попусти које нуди понуђач _____

Напомена: cassa sconto, натурални рабат и сл.

Напомена: Све позиције у понуди морају да буду понуђене а њихови каталошки бројеви уписани у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом, и као таква бити одбијена.

Приликом контроле прорачуна укупних цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 93. став 4, 5. и 6. Закона о јавним набавкама и извршиће контролу и исправку рачунских грешака, а без промене понуђених јединичних цена по којима се изводе услуге.

	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
РОК ПЛАЋАЊА (90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава. Напомена: Понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете у разматрање и биће одбијене као неприхватљиве. (Наручилац ће плаћање извршити вирмански, по испостављеној фактури)..	
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од 60 дана)	

Понуду дајем (заокружити а или б или в)

- а) самостално,
б) са подизвођачем

1. _____
2. _____
3. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

1. _____
2. _____
3. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

У _____

Дана _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Процент учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- **Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.**

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача		
Услуге које ће извршити		

НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

У складу са чланом 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	<p>Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона)</p> <p>Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.</p> <p><i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i></p>					
2.	<p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона)</p> <p>Докази за правно лице:</p> <p>1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда.</p> <p>Доказ за законског заступника/е:</p> <p>-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>Ако понуду подноси предузетник потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i></p> <p>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

• Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд или две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	<p>Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона)</p> <p>Докази: 1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u></p>					
4.	<p>Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона).</p>					

	<p>Доказ: Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/2 ове конкурсне документације) Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!</p>					
Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)						
5.	<p>Услов: Кадровски капацитет: Минимум 3 запослених инжењера (од тога 2 дипломирана инжењера електротехнике, 1 инжењер машинства)</p> <p>Доказ: - Образац М (пријава радника) којим се доказује стручна спрема и да сервисер ради у фирми која је понуђач или копије радних књижица - копија важећих диплома за инжењере</p>					
6.	<p>Технички капацитет: Услов је да понуђач располаже најмање са: Пословно – сервисним простором (канцеларије, магацин) - сервисна возила, алат и опрема; - путничко сервисно возило – ком 2 - основни електричарски алат - универзални инструмент за мерење</p> <p>Доказ: Доказ да понуђач располаже са траженом техничком опремом (пописна листа, списак основних средстава, потврда, аналитичке картице основних средстава, уговор о куповини – закупу, рачун и отпремница)</p>					
7.	<p>Пословни капацитет: -Поседовање валидног овлашћења за сервисирање опреме произвођача Јокогава</p> <p>Доказ: -Овлашћење, ауторизација или потврда произвођача опреме</p>					
8.	<p>Финансијски капацитет: Понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне 3 године (2017,2018,2019) склопио уговоре о одржавању предметне опреме произвођача Јокогава у укупном износу не мањем од 2.000.000,00 динара бз пдв-а.</p> <p>Доказ: Референт листа се доказује фотокопијама уговора и овереним потврдама установа у којима су вршене услуге које су предмет јавне набавке. Потребно је да се искаже сума свих услуга.</p>					

9.	Право на учешће у поступак има понуђач Који поседује важећи сертификат ИСО 9001 за систем управљања квалитетом. Доказ: Као доказ прилаже се важећи сертификат издат од акредитационог тела или организације која је акредитована од АТС.				
----	---	--	--	--	--

НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН** и услов из чл.75, став 2 **ЗЈН**, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке – **Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС бр. Т260/2020**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана _____

.....

Име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда бр. _____ од _____ сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

У _____

Дана _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд2020. године

Клинички центар Србије, Београд, Пастерова 2,
кога заступа в.д. директор Проф. др Милика Ашанин
Матични број: 07089503
ПИБ: 100118429
Шифра делатности: 8610
Тел/Факс: 2656 473, 2685 597
E-mail: mediacentar@kcs.ac.rs
Текући рачуни: 840-667661-98, код Управе за трезор (буџет)
840-667667-80, код Управе за трезор (сопствени)
(у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ)

и

_____ ,
кога заступа директор _____
Шифра делатности _____
Регистарски број _____
Матични број _____
ПИБ _____
Текући рачун: _____
Тел/Фах _____
(у даљем тексту уговора: ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА)

Закључили су:

У Г О В О Р

за

услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС

Члан 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је јавна набавка у отвореном поступку број: T260/2020 **Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС** према понуди извршиоца услуга број: _____ од _____ 2020. године.

Члан 2. ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност уговора износи: до **1.500.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са финансијским Планом наручиоца.

Извршилац услуга ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама наручиоца услуга, с тим да ће се услуге редовних прегледа обављати једном месечно.

У понуди број _____ од _____ **2020.** године приказане су јединичне цене резервних делова. Замена ће се вршити до укупне вредности уговора и не подразумева све наведене резервне делове већ делове за којима ће се указати потреба у току важења уговора.

- Цене бруто норма радног часа и резервних делова су прецизиране понудом извршиоца услуга бр. _____ од _____ **2020.** године.

Члан 3. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

За услуге дефинисане у овом уговору није предвиђено авансно плаћање. Плаћање ће се извршити на следећи начин: рок плаћања је до 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава ,а у складу са понудом бр. _____ од _____ **2020.** године.

Извршилац услуга је у обавези да изда и достави фактуру у року од 10 (десет) дана од датума промета, односно извршења услуга. Уколико извршилац услуге не поступи у року предвиђеном у претходном ставу, наручилац услуга може раскинути уговор.

Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана када је регистрована у централном регистру фактура.

По извршеним услугама поправки и одржавања извршилац услуга ће у законском року доставити на исплату наручиоцу услуга сва документа везана за исплату (фактура, радни налог који мора да садржи: назначени објекат и врсту опреме која је сервисирана, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену сервисера - ако је има, а оверен од стране извршиоца услуга, корисника и овлашћеног представника Службе за техничке и друге послове). Такође, фактура мора да садржи извод из понуде са обележеним резервним деловима који су замењени приликом сервисне интервенције. Извршилац услуга је у обавези да наведену документацију достави Служби за техничке и друге послове у 2 (два) примерка од којих ће оригинална документација бити достављена Служби за финансијске послове. Такође је извршилац услуга у обавези да један примерак радног налога остави кориснику који потписује радни налог.

Члан 4. УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Сервисирања по позиву:

Услуге из овог уговора обављаће се по позиву наручиоца услуга. Позивом се сматра сваки позив у писаној форми (факс, допис и сл.) или усмени позив (телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду од 00 до 24 часа) од стране овлашћеног лица Службе за техничке и друге послове Клиничког центра Србије. Позив, у било којој форми, мора да садржи назнаку места (Клинике, Центри) , врсту опреме, опис квара и ознаку хитности за потребну сервисну интервенцију. Уколико је сервисни позив био усменим путем, првог наредног радног дана мора бити послат и у писаној форми, ради ажурне документационе евиденције.

По приспелом позиву упућени сервисер извршиоца услуга обавиће дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада корисника. Ако је квар већег обима сервисер ће, у писаној форми или усмено, надлежном лицу наручиоца услуга предложити интервенцију у сервису извршиоца услуга или на лицу места, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица наручиоца услуга приступиће се поправци

Рок за одазив извршиоца услуга по позиву наручиоца услуга је:

Издазак на објекат по позиву наручиоца услуга **12 (дванаест) часова,**

Рокови за испоруку и уградњу резервних делова у случају када је квар већег обима износи до **7 (седам) радних дана.**

Члан 5. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Место извршења услуге су сви објекти Клиничког центра Србије на којима је инсталирана опрема из предмета овог уговора, а у изузетним случајевима, када је због врсте и обима поправке то немогуће, поправка се врши у сервису извршиоца услуга. У том случају одношење и враћање опреме организује извршилац услуга.

Члан 6. КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке. Такође је обавезан да уграђује оригиналне резервне делове произвођача. Замењени резервни делови обавезно се остављају наручиоцу услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.

У случају некавалитетно извршеног сервиса извршилац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 24 (двадесетчетири) часа, без права накнаде. Наручилац услуга је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 (седам) дана од дана предаје поправљеног уређаја наручиоцу услуга.

Члан 7. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Извршилац услуга се обавезује да достави наручиоцу услуга финансијске гаранције приликом потписивања уговора и то:

- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 10 дана дуже од истека рока за коначан завршетак посла, као и картон депонованих потписа;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужем од дана истека рока за коначно извршење посла, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Наручилац услуга ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране извршиоца услуга,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, извршилац услуга је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму извршиоца услуга, у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

Члан 8.
ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

За извршене услуге одржавања и поправки извршилац услуга даје гаранцију за **уграђене делове** према понуди бр. _____ од _____ **2020.** године.

За извршене услуге одржавања и поправки извршилац услуга даје гаранцију од _____ **(минимално 6 (шест) месеци)** за **извршено сервисирање** од дана пријема и пуштања у рад поправљене опреме, а што се констатује у радном налогу.

Члан 9.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

На позив наручиоца услуга, извршилац услуга је у обавези да достави у писаној форми:

- детаљну дефектажу за евентуалне поправке опреме која је предмет овог уговора.
- Допунску понуду за испоруку и уградњу резервних делова који нису уговорени, у сврху поправке уређаја чије је одржавање и поправка је предмет овог уговора а нису прецизирани у понуди бр. _____ од _____ **2020.** године која је саставни део овог уговора. Извршилац услуга је у обавези да докаже да је понуђена цена у складу са тржишном.
- одговарајуће предлоге за благовремено одржавање и поправке опреме или предлоге за отпис опреме чије је одржавање нерационално или немогуће, а у циљу планирања набавке тј. обнављања предметне опреме
- Одговарајуће предлоге за унапређење предметне процесне мерне инструментације

Члан 10.
ВИША СИЛА

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте у писаној форми у року од 24 (двадесетчетири) часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

Члан 11.
УГОВОРНА КАЗНА

За случај прекорачења рокова из члана 4. овог уговора, наручилац ће за свако прекорачење (сат/дан) извршиоцу наплатити износ од 0,2 % од укупне уговорене вредности конкретне услуге без ПДВ-а, уколико до кашњења у извршењу обавезе извршиоца услуга дође његовом кривицом, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Наплата уговорне казне ће се извршити активирањем средства финансијског обезбеђења достављеног у сврху наплате уговорне казне.

Уколико штета која је настала услед кашњења, прелази износ уговорне казне, наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

Члан 12.
РАСКИД УГОВОРА

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави обавештење у писаној форми о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

Члан 13.

СПОРОВИ

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 14.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 1 (једну) годину. Извршилац услуга ће бити ангажован у складу са понудом тј. приоритетима и потребама наручиоца услуга.

Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2020. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години наручилац услуга ће извршити плаћање извршиоцу услуга по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2021. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца услуга.

Члан 15.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих наручилац услуга задржава 3 (три) примерка а извршилац услуга 2 (два) примерка..

Саставни део овог уговора су његови прилози како следи:

Прилог бр. 1 – Понуда бр. _____ од _____ .2020. год.

Прилог бр. 2 – Финансијске гаранције

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
Клинички центар Србије
В.Д. Директора

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА:
Директор

Проф. др Милика Ашанин

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

**Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у
централној котларници КЦС**

Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС обухватају активности редовног и ванредног одржавања - сервисирања следеће процесне мерне инструментације у **Централној котларници**:

- Трансмитери притиска
- Трансмитери диференцијалног притиска
- Дигитални мерачи протока
- Мерачи проводљивости
- Дигитални мерачи нивоа
- Детектори нивоа
- Трансмитери температуре
- Сензори температуре-Температурне сонде
- Електронски пресостати са дисплејем

а који се односе на:

- редовне периодичне прегледе процесне мерне инструментације
- контролу функционалности процесне мерне инструментације
- визуелни преглед, преглед механичких и електричних спојева
- читавање параметара и провера калибрације процесне мерне инструментације, по потреби
- корекција података по потреби
- чишћење електрода
- Издавање извештаја редовног прегледа и ванредних интервенција

Под редовним одржавањем опреме подразумевају се активности које имају за сврху утврђивање и контролу техничке исправности процесне мерне инструментације, као услова за несметан и безбедан рад термоенергетског постројења Корисника.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ ПРОЦЕСНЕ МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТАЦИЈЕ

Обухвата преглед и сервисирање следеће процесне мерне инструментације:

Табела.А1

Р.бр.	Назив елемента	Ознака-Тар	Шифра Произвођача
1	HART трансмитер притиска	STL08P01	EJA530E
2	Дигитални мерач протока	DHW51F01	AXW080
3	HART трансмитер притиска	STM0P01	EJA530E
4	HART трансмитер диференцијалног притиска	DHW01P01	EJA110E
5	Дигитални мерач протока	DHW11F01	AXG150
6	Дигитални мерач протока	DHW21F01	AXW150
7	Дигитални мерач протока	DHW31F01	AXW100
8	HART трансмитер притиска	STL0P01	EJA530E
9	Мерач проводљивости	CL1Q01, CL2Q01	EJA DC402
10	HART трансмитер диференцијалног притиска	DHW07P04	EJA 110E
11	HART трансмитер диференцијалног притиска	DHW02P01	EJA 110E
12	Дигитални мерач протока	DHW05F01	AXW 250
13	Дигитални мерач протока	DHW06F01	AXW 250
14	Дигитални мерач протока	FW11F01	vorteh dy 040, y
15	Дигитални мерач протока	TW06F01	AXW 040
16	Дигитални мерач протока	TW01F01	AXW 040
17	Мерач проводљивости	RWW0Q01	EJA xt 450

18	HART трансмитер диференцијалног притиска	PS00L01	EJA 110E
19	HART трансмитер притиска	STL03P01	EJA 530E
20	HART трансмитер притиска	WM-AQ00P01	EJA530E
21	HART трансмитер диференцијалног притиска	DHW0EP01	EJA 110E
22	HART трансмитер диференцијалног притиска	DHW0WP01	EJA 110E
23	Дигитални мерач протока	DHW41F01	AXW100
24	HART трансмитер притиска	50-ps-03-H30	EJA 530E
25	Дигитални мерач протока	RW01F01	AXW 050
26	HART трансмитер притиска	DHW07P01	EJA 530E
27	Дигитални мерач нивоа	RWW0L01	vegaflex 65, v
28	Дигитални мерач нивоа	FOT1L01	vegaflex 81
29	Дигитални мерач нивоа	FOT2L01	vegaflex 81
30	Мерач нивоа	PS00L02/LL	swing 61.xxgbvxpcxv
31	Трансмитер температуре, 3 ком		PR 4114
32	Трансмитер температуре, 13 ком		PR 5333A
33	Сензор температуре	STM-0T-01	Pt100, 0-120C ,Tt
34	Сензор температуре	DHW51T02	Pt100, 0-120C, Tt
35	Сензор температуре	WM-WB01T01	Pt100, 0-150C, Tt
35	Сензор температуре	WM-WB02T01	Pt100, 0-150C, Tt
36	Сензор температуре	WM-WB03T01	Pt100, 0-150C, Tt
37	Сензор температуре	DHW10T02	Pt 100
38	Сензор температуре	DHW 07T01	Pt100 0-130C
39	Сензор температуре	RWW01T01	Pt100
40	Сензор температуре	F001T01	Pt100
41	Сензор температуре	RWW0T02	Pt100
42	Сензор температуре	FO14T01	Pt100
43	Сензор температуре	FO13T01	Pt100

44	Сензор температуре	DHW 57T01	Pt100, 0-120C
45	Сензор температуре, 14 ком	AQ00T1..14	Pt100, 0-120C
46	Сензор температуре	DHW41T01	Pt100 k-1-2 0-100°C
47	Сензор температуре	DHW41T03	Pt100 k-1-2 0-120°C
48	Сензор температуре	DHW56T01	Pt100 0-120C
49	Електронски пресостат са дисплејем	DHW07P07/L	ds 201, 0-10bar, bd
50	Електронски пресостат са дисплејем	DHW07P06/L	ds 201, 0-10bar, bd
51	Електронски пресостат са дисплејем	DHW07P05/LL	ds 201, 0-10bar, bd
52	Електронски пресостат са дисплејем	DHW07P04/LL	ds 201, 0-10bar, bd
53	Дигитални мерач протока	FW11F01	optiswirl 4070/c,kr
54	Дигитални мерач протока	FW21F01	optiswirl 4070/c,kr
55	Трансмитер притиска	F000P01	
56	Дигитални мерач нивоа	Ниво уља chp	Vegamet 381
57	Дигитални мерач нивоа	Ниво уља chp	vegacal 62
58	Дигитални мерач протока	DHW56F01	AXW050
59	Дигитални мерач протока	RWW0F01	AXG 080

Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације обухватају следеће прегледе:

Табела.А2

ОПИС УСЛУГЕ	Ком	Број интерв. месечно	Укупно
Једномесечни прегледи			
1.РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСМИТЕРА ПРИТИСКА И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПРИТИСКА	15	1	15
Подразумева визуелни преглед претварача, преглед механичких и електричних спојева, провера HART комуникационог протокола			

Провера функционалности претварача притиска			
Очитавање параметара помоћу HART комуникације. Очитавање параметара помоћу харт модема, локално, по потреби			
Корекција података по потреби			
Провера калибрације претварача.Корекција калибрације по потреби			
Симулација мерења, по потреби			
2.РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ МЕРАЧА ПРОТОКА	14	1	14
Подразумева визуелни преглед мерне цеви као и претварача, преглед механичких и електричних спојева, провера HART комуникационог протокола			
Провера функционалности мерне цеви као и претварача			
Очитавање параметара помоћу HART комуникације. Очитавање параметара помоћу харт модема, локално, по потреби			
Корекција података по потреби			
Провера калибрације претварача.Корекција калибрације по потреби			
Годишње чишћење електрода-по потреби у зависности од типа			
Симулација мерења, по потреби			
3. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МЕРАЧА ПРОВОДНОСТИ	2	1	2
Подразумева визуелни преглед мерне сонде као и претварача, преглед механичких и електричних спојева, провера HART комуникационог протокола			
Провера функционалности мерне сонде као и претварача			
Очитавање параметара помоћу HART модема, локално, по потреби			
Корекција података по потреби			
Провера калибрације претварача и корекција калибрације по потреби			
Месечно чишћење електрода			
Симулација мерења, по потреби			
4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ МЕРАЧА НИВОА	5	1	5
Подразумева визуелни преглед мерне сонде као и претварача, преглед механичких и електричних спојева, провера HART комуникационог протокола			

Провера функционалности мерне сонде као и претварача			
Очитавање параметара VEGACONNECT-ом и преко HART modemu (софтвером за контролу и подешавање уређаја), локално, по потреби			
Месечна провера података.Корекција података по потреби			
Месечна провера калибрације. Корекција параметара по потреби			
Симулација мерења, по потреби			
5. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕТЕКТОРА НИВОА	1	1	1
Подразумева визуелни преглед мерне сонде као и претварача, преглед механичких и електричних спојева.			
Провера функционалности мерне сонде као и претварача			
Месечна провера калибрације. Корекција параметара по потреби			
Симулација мерења, по потреби			
6. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСМИТЕРА ТЕМПЕРАТУРЕ	16	1	16
Подразумева визуелни преглед претварача и електричних спојева.			
Провера функционалности претварача			
Очитавање параметара на PR4501 i Loop Linkom на notebook-u, локално, по потреби			
Корекција података по потреби			
Симулација мерења, по потреби			
7. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРНИХ СЕНЗОРА	30	1	30
Подразумева визуелни преглед мерне сонде као и претварача, преглед механичких и електричних спојева			
Провера функционалности мерних сонди			
Очитавање параметара Loop Link-om на notebook-u, локално, по потреби			
Симулација мерења, по потреби			
8. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ПРЕСОСТАТА	4	1	4
Подразумева визуелни преглед претварача, преглед механичких и електричних спојева			
Провера функционалности мерних сонди			

Очитавање параметара на инструменту, локално
Симулација мерења, по потреби

Б - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Табела Б1

Бр	Назив и опис	Количина
1	Gauge pressure transmitter	
	Model	EJA530E-JBS7N-01DNN/D3
	01 Output Signal	-J 4 to 20 mA DC with digital HART 5/7
	02 Measurement Span	B 0.1 to 2 MPa (14.5 to 290 psi)
	03 Wetted PartsMaterial	S Process Connector: 316L SST, Hastelloy diaphragm
	04 Process Connection	7 1/2NPT male
	05	N Always N
	06	-0 Always -0
	07 Amplifier Housing	1 Cast aluminum alloy
	08 ElectricalConnection	D M20 female, two electrical connection
	09 Integral Indicator	N None
	10 Mounting Bracket	N None
003 Optional Features	/D3 bar calibration (bar unit)	
2	D/p transmitter	
	Model	EJA110E-JHS5J-91DNN/D3
	01 Output signal	-J 4 to 20 mA DC with digital HART 5/7
	02 Measurement Span	H 5 to 500 kPa(20 to 2000 inH2O)
	03 Wetted PartsMaterial	S Cover flange: ASTM CF-8MCapsule Hastelloy
	04 Process Connection	5 Without process connector(1/4 NPT female on the cover flanges)
	05 Bolts and NutsMaterial	J ASTM-B7 carbon steel
	06 Installation	-9 Horizontal impulse piping t
	07 Amplifier Housing	1 Material: Cast-aluminum alloy
	08 ElectricalConnection	D M20 female, two electrical connection
	09 Integral Indicator	N None
	10 Mounting Bracket	N None
003 Optional Features	/D3 bar calibration (bar unit)	
	Conductivity / Resistivity Transmitter	
	Model	FLXA402-A-B-AB-C5-NN-A2-WR-N-N-N-NN/U
	01 Power Supply	-A AC version
	02 Housing	-B Aluminum alloy cast + urethane coating
	03 Type	-AB General purpose for CE, RCM

3	04 1st Input	-C5 Inductive conductivity (ISC)		
	05 2nd Input	-NN Without input	1	
	06 mA Output / Input	-A2 2 x 4-20 mA Output + 1 x Contact input, mA1 output with HART		
	07 Contact Outputs	-WR Contact Outputs		
	08 Bluetooth	-N Without Bluetooth		
	09 Digital communication	-N Without Digital communication		
	10 Country	-N Global except Japan		
	11 Always -NN	-NN Always -NN		
	001 Mounting hardware	/U Pipe and wall mounting hard		
4	Plug-in cond.sens.PT1000 temp		1	
	Model	SC42-SP34		
	Construction	Stainless steel plug-in Cell constant value CC=0.10/cm,2-EL,Flow type		
5	Ind.cond.sens.gen.purp.		1	
	Model	ISC40G-GG-T3-05		
	Material	Glass PEEK, General model		
	Temperature element	30K NTC		
	Length in meter(s)	5 meter cable		
6	VEGASWING 61		1	
	Compact vibrating level switch for liquids			
	For universal use as overflow or dry run protection system			
	Model code	SWING61.XXGBVXPCXV		
	Measuring unit for lengths	Metre / Millimetre		
	Approval directive / Scope	None / World-wide		
	Approval	without		
	Process fitting / Material	Thread G¾ PN64, DIN3852-A / 316L		
	Adapter / Process temperature	without / -50...+150°C		
	Housing / Protection / Cable gland	Plastic single chamber IP66/67 / M20x1.5		
	Special cable gland	without		
	Electronics	Contactless electronic switch 20 ... 253 V AC/DC		
	Switching status display PLICLED	without		
	Switching point	Standard		
	Additional equipment	without		
Setting density switch	Standard sensitivity (from density 0.7 g/cm³)			
Mode	Overflow protection			

VEGAFLEX 81			
7	Model code	FX81.AXLTBFHXKMAX	
	Measuring unit for lengths	Metre / Millimetre	
	Scope	Europe	
	Approval	for Ex-free area	
	Version / Material	Coax (ø21.3mm) with multiple hole / 316	
	Length (from seal surface)	1100 mm	
	Process fitting / Material	Thread G¾ PN40, DIN3852-A / 316L (1.4404)	
	Seal / Second line of defense / Process temperature	FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / without / -40...+150°C	
	Electronics	Two-wire 4 ... 20 mA/HART	
	Supplementary electronics	without	
	Overvoltage protection of the supply cable	without	
	Housing / Protection	Plastic single chamber / IP66/IP67	
	Cable entry / Connection	M20x1.5 / Cable gland PA black (ø5-9mm standard)	
	Display/Adjustment module PLICSCOM	mounted	
Certificates	No		
VEGAMET 381			
8	Single signal conditioning instrument and indication for continuous measurement with integrated level switches		
	Signal conditioning instrument and power supply unit for 4...20 mA sensors		
	- processing of measured values with comprehensive adjustment functions, selectable scaling, simulation		
	- LC display for digital and quasianalogue presentation of measured values		
	- fault monitoring (short-circuit/interruption on the input, adjustment error, instrument error)		
	- for panel mounting, carrier rail 35 x 7.5 according to EN 50022 or direct wall mounting		
	Order no.	MET381.XX	
	Sensor input : 4...20 mA with/without (active/passive)		
	transmitter power supply		
	Relay output :	2 x spdt; 1 x fault signal	
	Current output :	1 x 0/4...20 mA	
	Indicating range :	-9999 up to +9999	

	Protection : Operating voltage :	IP 40 20...250V AC/DC	
	VEGAFLEX 81		
	<p>Level sensor acc. to the measuring principle of the guided microwave (TDR)</p> <p>For universal use in light solids and liquids</p> <ul style="list-style-type: none"> - setup without adjustment - independent of product features - insensitive to dust, vapour and buildup - probes can be shortened - signal processing ECHOFOX for echo analysis with Fuzzy-Logic - instrument from the plics® family <p>Dielectric constant: from 1.7</p>		
9	Model code	FX81.ADATBFHXD1XX	1
	Measuring unit for lengths	Metre / Millimetre	
	Scope	Europe	
	Approval	ATEX II 1/2G, II 2G Ex db ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Gb	
	Version / Material	Exchangeable cable (ø4mm) with gravity weight / 316	
	Probe	mounted	
	Length (from seal surface)	14000 mm	
	Length of rigid part	100 mm	
	Process fitting / Material	Thread G¾ PN40, DIN3852-A / 316L (1.4404)	
	Seal / Second line of defense / Process temperature	FKM (SHS FPM 70C3 GLT) / without / - 40...+150°C	
	Electronics	Two-wire 4 ... 20 mA/HART	
	Supplementary electronics	without	
	Overvoltage protection of the supply cable	without	
	Housing / Protection	Aluminium double chamber / IP66/IP68 (0.2bar)	
	Cable entry / Connection	M20x1.5 / without	
	Display/Adjustment module PLICSCOM	without	
	Certificates	No	
Operating instructions	EN - English		
	VEGACAL 62		

	<ul style="list-style-type: none"> The 4114 is designed according to strict safety requirements and is thus suitable for application in SIL 2 installations. 																																							
12	<p style="text-align: center;">Programabilni transmiter za montažu u DIN B glavu</p> <p>Tip PRetop 5333A</p> <p>Kod za poručivanje PRetop 5333A</p> <p>Tip ulaza RTD, Ohm</p>	1																																						
13	<p style="text-align: center;">Programabilni prekidač pritiska</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Model code</td> <td>DS 201-782-1002-7-1-5-N01-100-1-1-2-000</td> </tr> </table>	Model code	DS 201-782-1002-7-1-5-N01-100-1-1-2-000	1																																				
Model code	DS 201-782-1002-7-1-5-N01-100-1-1-2-000																																							
14	<p style="text-align: center;">Otporni termometar 1x Pt100 - merni uložak</p> <p>Merni ulozak fi 6 mm</p> <p>Procesni priključak 1/2"</p> <p>Ugradna dužina 160mm</p>	1																																						
15	<p>"Magmeter general version DN150/ 6"</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Model</td> <td>AXW150-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC</td> </tr> <tr> <td>01 Use</td> <td>-G General-purpose</td> </tr> <tr> <td>02 Construction</td> <td>A Integral Type Flowmeter</td> </tr> <tr> <td>03 Explosion Protection</td> <td>000 Non Explosion Protection</td> </tr> <tr> <td>04 Process Connection</td> <td>CE2 EN PN16 Flange,</td> </tr> <tr> <td>05 Lining</td> <td>H Natural Hard Rubber Lining</td> </tr> <tr> <td>06 Electrode</td> <td>L Stainless Steel 316L</td> </tr> <tr> <td>07 Grounding Device</td> <td>2 Grounding Rings</td> </tr> <tr> <td>08 Housing and Coating</td> <td>1 Standard Material with Stand</td> </tr> <tr> <td>09 Cable Entry</td> <td>4 ISO M20 x 1.5 Female</td> </tr> <tr> <td>10 Accuracy</td> <td>B Standard</td> </tr> <tr> <td>11 Power Supply</td> <td>-1 100-240V AC / 100-120V DC</td> </tr> <tr> <td>12 Communication and I/O</td> <td>JA HART 7 and I/O (Type A),</td> </tr> <tr> <td>13 Transmitter Wiring Terminal</td> <td>1 M4 Screw Type</td> </tr> <tr> <td>14 Display</td> <td>1 With Display (English, Multi-language)</td> </tr> <tr> <td>001 Grounding Ring</td> <td>/GRN Grounding Rings</td> </tr> <tr> <td>004 Tag Plate</td> <td>/SCT Stainless Steel Tag Plate</td> </tr> <tr> <td>060 Regional Standard etc.</td> <td>/EC CE Marking</td> </tr> <tr> <td>QIC Language</td> <td>EN English</td> </tr> </table>	Model	AXW150-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	01 Use	-G General-purpose	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection	04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	10 Accuracy	B Standard	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	QIC Language	EN English	1
Model	AXW150-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC																																							
01 Use	-G General-purpose																																							
02 Construction	A Integral Type Flowmeter																																							
03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection																																							
04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,																																							
05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining																																							
06 Electrode	L Stainless Steel 316L																																							
07 Grounding Device	2 Grounding Rings																																							
08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand																																							
09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female																																							
10 Accuracy	B Standard																																							
11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC																																							
12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),																																							
13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type																																							
14 Display	1 With Display (English, Multi-language)																																							
001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings																																							
004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate																																							
060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking																																							
QIC Language	EN English																																							

16	"Magmeter general version DN080/ 6"		1
	Model	AXW080-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	
	01 Use	-G General-purpose	
	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	
	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A	
	04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,	
	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining	
	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	
	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	
	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	
	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	
	10 Accuracy	B Standard	
	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	
	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	
	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type	
	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	
	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	
	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	
	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	
	QIC Language	EN English	
17	"Magmeter general version DN100/ 6"		1
	Magnetic Flowmeter (100mm/4in.)		
	Model	AXW100-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	
	01 Use	-G General-purpose	
	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	
	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A	
	04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,	
	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining	
	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	
	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	
	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	
	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	
	10 Accuracy	B Standard	
	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	
	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	
13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type		

	<table border="1"> <tr> <td>14 Display</td> <td>1 With Display (English, Multi-language)</td> </tr> <tr> <td>001 Grounding Ring</td> <td>/GRN Grounding Rings</td> </tr> <tr> <td>004 Tag Plate</td> <td>/SCT Stainless Steel Tag Plate</td> </tr> <tr> <td>060 Regional Standard etc.</td> <td>/EC CE Marking</td> </tr> <tr> <td>QIC Language</td> <td>EN English</td> </tr> </table>	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	QIC Language	EN English																													
14 Display	1 With Display (English, Multi-language)																																							
001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings																																							
004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate																																							
060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking																																							
QIC Language	EN English																																							
18	<p>"Magmeter general version DN150/ 6""</p> <table border="1"> <tr> <td>Model</td> <td>AXG150-GA000CE2AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC</td> </tr> <tr> <td>01 Use</td> <td>-G General-purpose</td> </tr> <tr> <td>02 Construction</td> <td>A Integral Type Flowmeter</td> </tr> <tr> <td>03 Explosion Protection</td> <td>000 Non Explosion Protection A</td> </tr> <tr> <td>04 Process Connection</td> <td>CE2 EN PN16 Flange,</td> </tr> <tr> <td>05 Lining</td> <td>A PFA Lining</td> </tr> <tr> <td>06 Electrode</td> <td>L Stainless Steel 316L</td> </tr> <tr> <td>07 Grounding Device</td> <td>2 Grounding Rings</td> </tr> <tr> <td>08 Housing and Coating</td> <td>1 Standard Material with Stand</td> </tr> <tr> <td>09 Cable Entry</td> <td>4 ISO M20 x 1.5 Female</td> </tr> <tr> <td>10 Accuracy</td> <td>B Standard</td> </tr> <tr> <td>11 Power Supply</td> <td>-1 100-240V AC / 100-120V DC</td> </tr> <tr> <td>12 Communication and I/O</td> <td>JA HART 7 and I/O (Type A),</td> </tr> <tr> <td>13 Transmitter Wiring Terminal</td> <td>1 M4 Screw Type</td> </tr> <tr> <td>14 Display</td> <td>1 With Display (English, Multi-language)</td> </tr> <tr> <td>001 Grounding Ring</td> <td>/GRN Grounding Rings</td> </tr> <tr> <td>004 Tag Plate</td> <td>/SCT Stainless Steel Tag Plate</td> </tr> <tr> <td>060 Regional Standard etc.</td> <td>/EC CE Marking</td> </tr> <tr> <td>QIC Language</td> <td>EN English</td> </tr> </table>	Model	AXG150-GA000CE2AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	01 Use	-G General-purpose	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A	04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,	05 Lining	A PFA Lining	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	10 Accuracy	B Standard	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	QIC Language	EN English	1
Model	AXG150-GA000CE2AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC																																							
01 Use	-G General-purpose																																							
02 Construction	A Integral Type Flowmeter																																							
03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A																																							
04 Process Connection	CE2 EN PN16 Flange,																																							
05 Lining	A PFA Lining																																							
06 Electrode	L Stainless Steel 316L																																							
07 Grounding Device	2 Grounding Rings																																							
08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand																																							
09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female																																							
10 Accuracy	B Standard																																							
11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC																																							
12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),																																							
13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type																																							
14 Display	1 With Display (English, Multi-language)																																							
001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings																																							
004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate																																							
060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking																																							
QIC Language	EN English																																							
19	<p>"Magmeter general version DN080/ 6""</p> <table border="1"> <tr> <td>Model</td> <td>AXG080-GA000BA1AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC</td> </tr> <tr> <td>01 Use</td> <td>-G General-purpose</td> </tr> <tr> <td>02 Construction</td> <td>A Integral Type Flowmeter</td> </tr> <tr> <td>03 Explosion Protection</td> <td>000 Non Explosion Protection A</td> </tr> <tr> <td>04 Process Connection</td> <td>BA1 ASME Class 150 Flange,</td> </tr> <tr> <td>05 Lining</td> <td>A PFA Lining</td> </tr> <tr> <td>06 Electrode</td> <td>L Stainless Steel 316L</td> </tr> </table>	Model	AXG080-GA000BA1AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	01 Use	-G General-purpose	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A	04 Process Connection	BA1 ASME Class 150 Flange,	05 Lining	A PFA Lining	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	1																								
Model	AXG080-GA000BA1AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC																																							
01 Use	-G General-purpose																																							
02 Construction	A Integral Type Flowmeter																																							
03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A																																							
04 Process Connection	BA1 ASME Class 150 Flange,																																							
05 Lining	A PFA Lining																																							
06 Electrode	L Stainless Steel 316L																																							

	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	
	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	
	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	
	10 Accuracy	B Standard	
	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	
	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	
	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type	
	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	
	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	
	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	
	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	
	QIC Language	EN English	
20	"Magmeter general version DN250/ 6"		1
	Model	AXW250-GA000CE1HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	
	01 Use	-G General-purpose	
	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	
	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A	
	04 Process Connection	CE1 EN PN10 Flange,	
	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining	
	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	
	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	
	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	
	09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female	
	10 Accuracy	B Standard	
	11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC	
	12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),	
	13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type	
	14 Display	1 With Display (English, Multi-language)	
	001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings	
	004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate	
	060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking	
	QIC Language	EN English	
21	"Magmeter general version DN050/ 6"		1
	Model	AXW050-GA000CE4HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC	
	01 Use	-G General-purpose	
	02 Construction	A Integral Type Flowmeter	
	03 Explosion Protection	000 Non Explosion Protection A	
	04 Process Connection	CE4 EN PN40 Flange,	
	05 Lining	H Natural Hard Rubber Lining	
	06 Electrode	L Stainless Steel 316L	
	07 Grounding Device	2 Grounding Rings	
	08 Housing and Coating	1 Standard Material with Stand	

09 Cable Entry	4 ISO M20 x 1.5 Female
10 Accuracy	B Standard
11 Power Supply	-1 100-240V AC / 100-120V DC
12 Communication and I/O	JA HART 7 and I/O (Type A),
13 Transmitter Wiring Terminal	1 M4 Screw Type
14 Display	1 With Display (English, Multi-language)
001 Grounding Ring	/GRN Grounding Rings
004 Tag Plate	/SCT Stainless Steel Tag Plate
060 Regional Standard etc.	/EC CE Marking
QIC Language	EN English

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____

Адреса и седиште: _____

ПИБ број: _____

Број понуде: _____

Датум: _____

Предмет: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА

Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС

Ред. број	НАЗИВ	Попуњава понуђач							
		Јединична цена (без ПДВ-а)	Јединица мере	Припадајући трошкови који увећавају јединичну цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	укупна цена без ПДВ-а	износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Редовни прегледи и сервисирања		дин/месечно (у складу са Прилогом 3 и 6 А)						
2	Бруто норма час за услуге ванредног одржавања		дин/сат						

3									
4	Цене резервних делова			Ако постоје уписати процент који се линеарно односи на цео ценовник					
4.1	Gauge pressure transmitter EJA530E-JBS7N-01DNN/D3								
4.2	D/p transmitter EJA110E-JHS5J-91DNN/D3								
4.3	Conductivity / Resistivity Transmitter FLXA402-A-B-AB-C5-NN-A2- WR-N-N-N-NN/U								
4.4	Plug-in cond.sens.PT1000 temp SC42-SP34								
4.5	Ind.cond.sens.gen.purp. ISC40G-GG-T3-05								
4.6	VEGASWING 61 SWING61.XXGBVXPCXV								

4.7	VEGAFLEX 81 FX81.AXLTBFHXKMAX								
4.8	VEGAMET 381 MET381.XX								
4.9	VEGAFLEX 81 FX81.ADATBFHXD1XX								
4.10	VEGACAL 62 CL62.XXAGAXKMXX								
4.11	Universal Transmitter PR4114 1-channel version								
4.12	Programabilni transponder za montažu u DIN B glavu PRetop 5333A								
4.13	Programibilni prekidač pritiska DS 201-782-1002-7-1-5-N01- 100-1-1-2-000								
4.14	Otporni termometar 1x Pt100 - merni uložak								
4.15	"Magmeter general version DN150/ 6"""								

	AXW150-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC								
4.16	"Magmeter general version DN080/ 6"" AXW080-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC								
4.17	"Magmeter general version DN100/ 6"" AXW100-GA000CE2HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC								
4.18	"Magmeter general version DN150/ 6"" AXG150-GA000CE2AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC								
4.19	"Magmeter general version DN080/ 6"" AXG080-GA000BA1AL214B-1JA11/GRN/SCT/EC								
4.20	"Magmeter general version DN250/ 6"" AXW250-GA000CE1HL214B-1JA11/GRN/SCT/EC								
4.21	"Magmeter general version DN050/ 6"" AXW050-GA000CE4HL214B-								

	1JA11/GRN/SCT/EC								
УКУПНО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ:									

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС јавна набавка број Т260/2020

изјављујемо да ћемо приликом обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и финансијску гаранцију у сврху наплате уговорне казне и то у форми:

1. Менице са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа

НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.

- картон депонованих потписа мора бити потписан од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У _____

Дана _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

___ / ___ / ; □ □ □ □ □ □ □ □ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС Јавна набавка број Т260/2020

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од _____ РСД ,
словима: (_____)

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана _____

Име и презиме

На основу:

- Члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА
за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке
Услуге одржавања и поправки процесне
мерне инструментације
произвођача Јокогава у централној котларници КЦС
50324100-Услуге одржавања система
Број јавне набавке: T260/2020

Укупна процењена вредност: 1.500.000,00 динара без ПДВ.

Критеријум за избор најповољније понуде је: **економски најповољнија понуда.**

- 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:** ПОНУЂЕНА ЦЕНА УСЛУГЕ.....МАХ 100 ПОНДЕРА
- 1.1. ПОДКРИТЕРИЈУМ: Цена редовних прегледа и поправки.....МАХ 60 ПОНДЕРА
- 1.2. ПОДКРИТЕРИЈУМ: Укупна цена резервних делова..... МАХ 25 ПОНДЕРА
- 1.3. ПОДКРИТЕРИЈУМ: Вредност бруто-норма часа за ванредне интервенције..... МАХ 15 ПОНДЕРА

1.1.ПОДКРИТЕРИЈУМ:

Најнижа понуђена цена

Број пондера = ----- x 60 пондера

Цена из конкретне понуде

1.2. ПОДКРИТЕРИЈУМ:

Најнижа укупна цена резервних делова

Број пондера = ----- x 25 пондера

Укупна цена резервних делова из конкретне понуде

1.3. ПОДКРИТЕРИЈУМ:

Најнижа вредност бруто-норма часа за ванредне интервенције

Број пондера = ----- x 15 пондера

Вредност бруто-норма часа за ванредне интервенције из конкретне понуде

У случају једнаког броја пондера, предност ће имати понуђач који оствари већи број пондера у тачки 1.1. ове Одлуке. У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, одлука ће се донети жребом.