



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2  
СРБИЈА

---

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

**Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:**

**- инсталација за дојаву пожара**

**- апарат за гашење пожара и хидраната**

**- провера исправности противпаничне расвете**

50610000- Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме

редни број јавне набавке за текућу годину

**T300/2020**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

*Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:*

*- инсталација за дојаву пожара*

*- апарат за гашење пожара и хидраната*

*- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020*

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**

Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Милица Ашанин**

Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**

Врста поступка: **Отворени поступак**

Број јавне набавке: **T300/2020**

Предмет набавке (добра, услуге, радови): услуге

Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**

Служба: **Јавне набавке**

**За сва питања у вези са овом ЈН:**

Лице за контакт : **Николина Бабић**

Електронска адреса: **ninababic.kcs@gmail.com**

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

**Редовно одржавање, преглед, испитивање сервис и поправка :**

**- инсталација за дојаву пожара**

**- апарат за гашење пожара и хидраната**

**- провера исправности противпаничне расвете**

**50610000 Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме**

**Процењена вредност: 2.720.000,00 динара без ПДВ-а**

Јавна набавка је обликована у 5 (пет ) партија и то:

Партија	Опис услуге	Процењена вредност партије, динара без ПДВ-а.
1	Периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара (1 шестомесечно), контрола исправности и поправке - одржавање апарат за почетно гашење пожара, а према датој спецификацији (предвиђено 470.000,00 динара). Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (1 шестомесечна), контрола исправности и поправке - одржавање хидрантских инсталација са опремом, а према датој спецификацији. (предвиђено 200.000,00 динара)	670.000,00
2	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Siemens“ у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	700.000,00
3	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Schrank“ у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	200.000,00
4	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара свих других производа у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	750.000,00
5	Контрола, провера исправности и поправке противпаничне расвете (1 шестомесечно)	400.000,00
Партије од 1 до 5 укупно:		2.720.000,00

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
**- инсталација за дојаву пожара**

**- апарат за гашење пожара и хидраната**

**- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020**

## **2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СADRЖИ:**

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – **Прилог бр. 2**
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – **Прилог бр. 3**
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – **Прилог бр. 4**
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– **Прилог бр. 5**
5. МОДЕЛ УГОВОРА – **Прилог бр.6**
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –**Прилог бр. 7**
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ–**Прилог бр. 8**
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – **Прилог бр.9**
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – **Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.**
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - **Прилог бр.11**

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранатама

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

**Непридржавање упутства и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.**

**1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена**

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

**2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део**

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено:

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци –**Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде за партије које нуди, понуђач попуњава на начин тражен конкурсном документацијом, **а сваку страну потписује овлашћено лице понуђача**, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан или оверен, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТАЉИВА.

Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама **а исти потписује овлашћено лице понуђача**.

Прилог бр.5 – Обрасци изјава – Понуђач попуњава обрасце изјава **и исте потписује овлашћено лице понуђача**.

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци –Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, **И ИСТИ ПОТПИСУЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА**, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА –**Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике –Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије наведене документације (атесте, уверења и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих тражених података, Понуђач може унети податке на полеђини Прилога бр.7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на техничке карактеристике. **Наведени прилог мора да се потпише од стране овлашћеног лица понуђача**.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. **Наведени прилог мора да се потпише од стране овлашћеног лица понуђача**.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке **и исти потписује овлашћено лице понуђача**.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства. **Понуђач попуњава и исти потписује овлашћено лице понуђача**.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпаличне расвете –T300/2020

**3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

**4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)јајављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

**6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу**

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

**8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде**

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

**9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:**

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страни валути при чему ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност искаже и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

**10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједињих доказа.

**11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац**

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

**12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче**

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилача пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

**13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене**

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

- 16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

- 17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

- 18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- 19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричito наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

- 20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом**

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, и да буде потписана од стране овлашћеног лица банке.. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке. Сврха: 33П; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

**21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

**22) Подаци о обавезној садржини понуде**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

**23) Средства финансијског обезбеђења**

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а (вредност се налази у моделу Уговора), са роком важења не крајим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

**23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде**

23.2.1. ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не крајим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 1.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива или
- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити **потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.** Достављено менично овлашћење **мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**
- ❖ .

- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

### **23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла**

- 23.3.1. Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА** у виду **БЛАНКО МЕНИЦЕ** са припадајућим меничним овлашћењем, **које мора бити сачињено на меморандуму понуђача** према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације издаје се у висини од 10% од вредности уговора и траје најмање 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговореног посла односно примопредаје без обрачунатог ПДВ-а.
- 23.3.2. Уколико понуђач приликом обостраног потписивања уговора о јавној набавци, из оправданих разлога, не достави наручиоцу финансијску гаранцију, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац може да остави понуђачу примерен рок од најдуже 7 (седам) дана за испуњење обавезе. Уколико понуђач не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, наручилац може да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
- 23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршење посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.
- 23.3.4. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
  - ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
  - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
  - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здрављепацијента на било који начин.
- 23.3.5. Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, понуђач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму извршиоца услуге, у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

### **23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року**

- 23.4.1 Понуђач је обавезан да приликом обостраног потписивања уговора достави наручиоцу и финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване бланко менице**.
- 23.4.2 Поред достављених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, понуђачи су дужни да приликом потписивања уговора достави бланко меницу регистровану код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем, у висини од 5% уговорене вредности набавке без ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити потписан од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла..

### **23.5. Финансијска гаранција у сврху наплате уговорне казне**

Поред достављених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави и бланко **РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ** код НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним овлашћењем **које мора бити сачињено на меморандуму понуђача**, у висини од 5% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање **30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла**.

### **23.6 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА** којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника.( прилог бр.10)

- ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,
- ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ,
- У СВРХУ НАПЛАТЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ.

**23.7 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.**

### **24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија**

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

### **25) Рок важења понуде**

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвата захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

### **26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

### **27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

### **28) Трошкови**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### **29) Преузимање конкурсне документације**

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

### **30) Паковање и достављање понуде**

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- ❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

Клинички центар Србије,  
Одсек административно-техничких послова, /архива/  
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Београд, Пастерова број 2

са назнаком:

„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: Т300/2020

Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете
- не отварати

### **31) Јавно отварање понуда**

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

### **32) Интегритет поступка**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

### **33) Одлука о додели уговора**

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –Т300/2020

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у извornом облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ**  
**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Понуђач: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_  
Број: \_\_\_\_\_  
(попуњава понуђач)

### **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Понуђач : \_\_\_\_\_  
Адреса: \_\_\_\_\_  
Лице за контакт: \_\_\_\_\_  
Лице овлашћено  
за потписивање уговора: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_  
Телефон / факс: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
Регистарски број: \_\_\_\_\_  
Шифра делатности: \_\_\_\_\_  
ПИБ: \_\_\_\_\_

### **ПРЕДМЕТ: Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:**

- инсталација за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете

### **ПАРТИЈА 1. КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ (ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ) И ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ОПРЕМОМ**

АПАРАТ	C-1	C-2	C-3	C-6	C-6A	C-9	C-9A	C-12	C-50	ЦО2-5	ЦО2-10	ЦО2-30
КОЛИЧИНА	2	13	1	196	65	406	461	12	5	240	26	15

АПАРАТ	C-1A	C-2A	ХЛ-6	ХЛ-25	фоксер 36	Фе 36/2	Фе 36/6	УКУПНО
КОЛИЧИНА	8	2	2	1	1	3	5	1464

#### **1. Апарати за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“**

##### **1.1. Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара**

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара под сталним притиском обухвата:

- 1) утврђивање чињенице да ли је истекао рок за контролно испитивање уређаја;
- 2) визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка оштећења;
- 3) визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја;
- 4) визуелни преглед натписа и упутства за коришћење уређаја;
- 5) контролу радног притиска у апарату (осим ЦО2 апартата);
- 6) контролу исправности манометра;
- 7) проверу осигурача и пломбе;
- 8) визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице;
- 9) мерење масе средства за гашење;
- 10) проверу стања праха у погледу растреситости, појаве грудвица и страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара са прахом.

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом обухвата:

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара

- апарата за гашење пожара и хидраната  
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

- 1) утврђивање чињенице да ли је истекао рок за контролно испитивање уређаја;
- 2) визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка оштећења;
- 3) визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја;
- 4) визуелни преглед натписа и упутства за коришћење уређаја;
- 5) проверу осигурача и пломбе;
- 6) визуелни преглед стања спојне цеви и мазнице;
- 7) проверу стања средства за гашење у погледу растреситости, појаве грудвица и страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара; 8) проверу рада механизма за активирање и свих заптивки;
- 9) проверу потисне и побудне цеви;
- 10) проверу масе погонског гаса у бочици.

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба.

#### Укупна цена услуге по комаду:

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, исправе о контролисању, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП (1)	КОМ. (2)	ЦЕНА (по ком.) (3)	УКУПНО (2x3)
S – 1, 2, 3, 6, 9,12, 50	635		
S – 1A, 2A, 3A, 6A, 9A	536		
<b>УКУПНО 1.1.</b>			

#### 1.2 Пуњење испражњених апарат за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“

Пуњење испражњених апарат за почетно гашење пожара типа „S“ и „S-A“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарат (серијски број и година производње),
- утовар, одвоз у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте КЦС,
- за „S“ одвијање капе, вађење, расклапање кинематског механизма,
- за „S-A“ скридање вентила са механизмом,
- за „S“ замену празне бочице са ЦО<sub>2</sub> гасом новом напуњеном,
- за „S“ визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,
- за „S-A“ контрола вентила са механизмом,
- допуну до прописане количине и растресање преосталог праха за гашење пожара,
- за „S“ склапање кинематског механизма, и контролу заптивки,
- за „S-A“ враћање вентила са механизмом на боцу и пуњење боче погонским гасом,
- за „S“ враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притезање навртке,
- брисање праха, контролу гуменог црева и ПВЦ мазнице,
- контролу читљивости упутства и оверу контролног листа датумом и печатом као и издавање сервисног записника

#### Укупна цена услуге по комаду:

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, исправе о контролисању, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање, губитак погонског гаса /азота).

ТИП	ЦЕНА (ком.)
S – 1, 2, 3, 6, 9,12, 50	
S – 1A, 2A, 3A, 6A, 9A	
<b>УКУПНО 1.2.</b>	

#### 1.3 Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара (испитивање на ХВП „S“ и „S-A“апарата)

Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, поред радњи предвиђених периодичним прегледом, обухвата и:

- 1) хидраулично испитивање чврстоће и непропусности суда апарате;
- 2) проверу притиска отварања вентила сигурности осим код распрскавајућих мембрана.

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба.

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, исправе о контролисању, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање, губитак погонског гаса /азота/ и праха).

ТИП (1)	КОМ. (2)	ЦЕНА (по ком.) (3)	УКУПНО (2x3)
S – 1, 2, 3, 6, 9,12, 50	635		

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

ДИН.

УКУПНО 1 (1.1+1.2+1.3)(без ПДВ-а)

## **2 Апарати за почетно гашење пожара типа ЦО<sub>2</sub>**

### **2.1 Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара**

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара под сталним притиском обухвата:

- 1) утврђивање чињенице да ли је истекао рок за контролно испитивање уређаја;
- 2) визуелни преглед опште стања уређаја у односу на корозију и физичка оштећења;
- 3) визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја;
- 4) визуелни преглед натписа и упутства за коришћење уређаја;
- 5) контролу радног притиска у апарату (осим ЦО<sub>2</sub> апата);
- 6) контролу исправности манометра;
- 7) проверу осигурчика и пломбе;
- 8) визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице;
- 9) мерење масе средства за гашење;

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба.

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, исправе о контролисању, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП (1)	КОМ. (2)	ЦЕНА (по ком.) (3)	УКУПНО (2x3)
CO <sub>2</sub> -5	240		
CO <sub>2</sub> -10	26		
CO <sub>2</sub> - 30	15		
<b>УКУПНО 2.1.</b>			

### **2.2. Пуњење испражњеног апарата типа „CO<sub>2</sub>“**

Пуњење испражњеног апата за почетно гашење пожара типа „CO<sub>2</sub>“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апата (сериски број и година производње),
- утовар, одвођење у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте КЦС,
- контролу вентила,
- контролу читљивости упутства за коришћење, оверу атестног листа датумом и печатом, евиденцију извршене контроле у евиденциону књигу,
- за „CO<sub>2</sub>“ бочице из апата типа „S“ обухватити и вађење бочице из апата и враћање исте у апарат,
- контролу читљивости упутства и оверу контролног листа датумом и печатом као и издавање сервисног записника

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, исправе о контролисању, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

ТИП	ЦЕНА (ком.)
CO <sub>2</sub> -5	
CO <sub>2</sub> -10	
CO <sub>2</sub> - 30	
<b>УКУПНО 2.2.</b>	

### **2.3. Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара (испитивање на ХВП апата типа „CO<sub>2</sub>“)**

Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, поред радњи предвиђених периодичним прегледом, обухвата и:

- 1) хидраулично испитивање чврстоће и непропусности суда апата;
- 2) проверу притиска отварања вентила сигурности осим код распрскавајућих мембрана.

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат  
- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

Укупна цена услуге по комаду:

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, ПВЦ кесице, гаранције, исправе о контролисању, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање, губитак гаса  $\text{CO}_2$ ).

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

ТИП (1)	КОМ. (2)	ЦЕНА (по ком.) (3)	УКУПНО (2x3)
CO <sub>2</sub> -5	240		
CO <sub>2</sub> -10	26		
CO <sub>2</sub> - 30	15		
<b>УКУПНО 2.3.</b>			

	ДИН.
<b>УКУПНО 2 (2.1+2.2+2.3)(без ПДВ-а)</b>	

### 3. Контрола исправности (периодично контролисање) и одржавање хидрантских инсталација са опремом

Укупан број зидних хидраната предвиђених за контролу исправности и одржавање је 518, надземних хидраната 13, а подземних 19.

#### 3.1 Унутрашња хидрантска инсталација.

Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже обухвата:

- 1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталације хидрантске мреже који су уграђени у поступку одржавања инсталације;
- 2) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима (нпр. пробе на притисак) када су у поступку одржавања уграђени такви елементи;
- 3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;
- 4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације (повезаност, непропусност, проходност и др.);
- 5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања уређаја за повећање притиска;
- 6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим хидрауличним системима;
- 7) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у радном режиму укључујући и разне блокаде;
- 8) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара;
- 9) мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.);
- 10) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације, као и проверу пратеће ватрогасне опреме;
- 11) оцену исправности рада целокупне инсталације.

О извршеном контролисању инсталације хидрантске мреже за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на хидрантски ормарима се поставља пломба и налепница.

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, гаранције, исправе о контролисању, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

	КОМ. (1)	ЦЕНА (по ком.) (2)	УКУПНО (1x2)
УНУТРАШЊИ ХИДРАНТИ	518		
<b>УКУПНО 3.1. (без ПДВ-а)</b>			

#### 3.2 Спољашња хидрантска инсталација

Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже обухвата:

- 1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталације хидрантске мреже који су уграђени у поступку одржавања инсталације;
- 2) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима (нпр. пробе на притисак) када су у поступку одржавања уграђени такви елементи;
- 3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;
- 4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације (повезаност, непропусност, проходност и др.);
- 5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања уређаја за повећање притиска;
- 6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим хидрауличним системима;
- 7) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у радном режиму укључујући и разне блокаде;
- 8) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара;
- 9) мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.);

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранатама  
- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

10) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације, као и проверу пратеће ватрогасне опреме;

11) оцену исправности рада целокупне инсталације.

О извршеном контролисању инсталације хидрантске мреже за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на хидрантски ормар се поставља пломба и налепница.

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, гаранције, исправе о контролисању, налепнице, пломбирање, пломбе, жица за пломбирање).

	КОМ. (1)	ЦЕНА (по ком.) (2)	УКУПНО (1x2)
СПОЉАШЊИ ХИДРАНТИ	32		
<b>УКУПНО 3.2 (без ПДВ-а)</b>			

Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације	ДИН
<b>УКУПНО 3 (3.1+3.2)(без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 3 (3.1+3.2) (са ПДВ-ом)</b>	

Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације	ДИН.
<b>УКУПНО 1+2+3 (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 1+2+3 (са ПДВ-ом)</b>	

**4 Цена делова и опреме који се мењају (испорука и замена делова за апарате за гашење пожара и опрема за комплетирање хидраната, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене):**

РЕД. БР.	ДЕО И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	ЦЕНА ПО КОМАДУ (1)	КОЛ. (2)	Укупно (1x2)
<b>апарати за гашење пожара С-1 и С-2</b>				
1	Погонски механизам С-1		1	
2	Погонски механизам С-2		1	
3	Налепница		1	
4	Носач апарат		1	
5	Подметач носача ПВЦ		1	
6	Ручица		1	
7	Капа апарат С-1		1	
8	Капа апарат С-2		1	
9	Дизна С-1		1	
10	Дизна С-2		1	
11	Заптивна гума С-1		1	
12	Заптивна гума С-2		1	
13	Узгонска цев С-1		1	
14	Узгонска цев С-2		1	
15	Чивија 4x26		1	
16	Игла		1	
17	Опруга		1	
18	Носач боце		1	
19	Боца апарат С-1, напуњена		1	
20	Боца апарат С-2, напуњена		1	
21	Навртка боце		1	
22	Мембрана боце		1	
23	Осигурач (расцепка са алком)		1	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

24	Завртањ носача А6, 3x19-22		1	
25	Алка - карика		1	
26	Посуда С-1		1	
27	Посуда С-2		1	
28	Манометар С-1,2,		1	
29	Вентил С-1,2,3		1	
	<b>апарати за гашење пожара С-3</b>			
1	Погонски механизам С-3		1	
2	Налепница С-3		1	
3	Носач апарати С-3		1	
4	Подметач носача		1	
5	Ручица		1	
6	Капа апарати С-3		1	
7	Дизна ПВЦ С-3		1	
8	Заптивач капе		1	
9	Узгонска цев С-3		1	
10	Чивија 4x26		1	
11	Игла		1	
12	Опруга		1	
13	Носач боце		1	
14	Боца апарати С-3		1	
15	Навртка боце С-3		1	
16	Мембрана боце		1	
17	Осигурач (расцепка са алком)		1	
18	Завртањ носача А6		1	
19	Алка - карика		1	
20	Посуда С-3		1	
21	Подлошка		1	
	<b>апарати за гашење пожара С-6, С-9 и С-12</b>			
1	Погонски механизам С-6		1	
2	Погонски механизам С-9		1	
3	Црево са млаузницом		1	
4	Налепница		1	
5	Носач апарати - вешалица		1	
6	Ручица		1	
7	Чивија 5x24		1	
8	Заштитник навртке ПВЦ		1	
9	Навртка М-10		1	
10	Капа апарати склоп		1	
11	Заптивач капе		500	
12	"О" прстен		1	
13	Узгонска цев С-6		1	
14	Узгонска цев С-9		1	
15	Заптивач игле		1	
16	Игла		1	
17	Опруга		1	
18	Носач боце		1	
19	Боца апарати С-6		1	
20	Боца апарати С-9		1	
21	Навртка боце		1	
22	Мембрана боце Фи 8,9		1	
23	Осигурач (расцепка са алком)		1	
24	Млаузница ПВЦ		500	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарати за гашење пожара и хидранати

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

25	Гумено црево		500	
26	Алка - карика		1	
27	Посуда С-6		1	
28	Посуда С-9		1	
29	Ормарни лимени за С-6,С-9		1	
	<b>апарати за гашење пожара С-50</b>			
1	Капа апарат-комплет		1	
2	Налепница,		1	
3	Црево тревира са млазницом		1	
4	Заптивач 12x18		1	
5	Боца апарате ЦО2-3кг напуњена		1	
6	Точак Ф 360		1	
7	Капа апарат		1	
8	Заптивач капе		1	
9	Заптивач вентила сигурности		1	
10	Вентил сигурности		1	
11	Рукохват		1	
12	Цев		1	
13	Дизна Ф 13		1	
14	Дизна Ф 16		1	
15	Трн		1	
16	"О" прстен		1	
17	Опруга		1	
18	Чаура ПВЦ		1	
19	Тело млазнице		1	
20	Ручица		1	
21	Чивија		1	
22	Тревира црево		1	
23	Шелна за црево		1	
24	Приклучак за црево-рачва "Ал"		1	
25	Подлошка А 28		1	
26	Расцепка		1	
27	Подлошка Б 8		1	
28	Навртка М 8		1	
29	Млазница С-50		1	
30	Навојни чеп за испитивање		1	
	<b>апарати под сталним притиском(С-А апарати)</b>			
1	Капа апарате С-6,9 А		1	
2	Капа апарате С-3 А		1	
3	Капа апарате С-1,2 А		1	
4	Гумено црево С-6,9 А са млазницом		500	
5	Успонска цев С-9 А (стални притисак)		1	
6	Успонска цев С-6 А (стални притисак)		1	
7	Успонска цев С-1,2,3 А (стални притисак)		1	
8	Млазница С-1,2,3 А		1	
9	Манометар		1	
10	Заптивач манометра		1	
11	Заптивач игле горњи		1	
12	Заптивач капе стални притисак		1	
13	Осигурац стални притисак		1	
14	Весалица ППА стални притисак		1	
15	Ударна игла С-1,2,3 А троделна нови тип		1	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

16	Ударна игла С-6,9 А троделна нови тип		1	
17	Ударна игла С-1,2,3 А једноделна стари тип		1	
18	Ударна игла С-6,9 А једноделна стари тип		1	
19	Заптивац ударне игле троделне С-1,2,3,6,9 А		1	
20	Налепница С-1,2,3,6,9 А		1	
21	Гумено црево С-25 Л-3		1	
22	Опруга С-1,2,3,6,9А стални притисак		1	
23	Спојна навртка ПЛ стални притисак		1	
24	Магнет за гумено црево С-6,9А стални притисак		1	
25	Гумено црево са млаузницом С-50 А стални притисак		1	
26	Навртка за манометар са заптивацем		1	
27	Неповратни вентил са заптивацем		1	
		цена по кг	кол.	
1	- гас N (азот)		100	
2	- С-прах		150	

#### **апарат за гашење пожара ЦО<sub>2</sub>-5**

1	Вентил за ЦО2 комплет		1	
2	Ручица комплетна за ношење		1	
3	Налепница		1	
4	Млаузница ЦО2-5 ПВЦ		1	
5	Уметак за млаузницу ЦО2-5		1	
6	Црево гумено ЦО2-5		200	
7	Заптивац		200	
8	Мембрана		1	
9	Вентил		1	
10	Боца ЦО2-5 кг		1	
11	Носач млаузице		1	
12	Завртањ		1	
13	Узгонска цев ЦО2-5 кг		1	
14	Ал подлошка-месингама		1	
15	Сигурносна навртка за ЦО2		1	

#### **апарат за гашење пожара ЦО<sub>2</sub>-10**

1	Вентил за ЦО2 комплет		1	
2	Млаузница са цревом		1	
3	Колица комплет		1	
4	Налепница		1	
5	Млаузница ЦО2		1	
6	Црево гумено ЦО2-10		1	
7	Заптивац		1	
8	Мембрана		1	
9	Вентил		1	
10	Боца ЦО2-10 кг		1	
11	Узгонска цев ЦО2-10 кг		1	
12	Навртка боце ЦО2-10		1	
13	Точак Ф 200		1	
14	Рукохват		1	

#### **апарат за гашење пожара ЦО<sub>2</sub>-30**

1	Вентил за ЦО2 боцу комплет		1	
2	Млаузница са цревом ЦО2-30 кг		1	
3	Колица комплет ЦО2-30		1	
4	Налепница		1	
5	Млаузница ЦО2 ПВЦ		1	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

6	Црево гумено ЦО2-30 кг		1	
7	Заптивач 12x18		1	
8	Мембрана		1	
9	Вентил		1	
10	Боца ЦО2-30 кг		1	
11	Расцепка		1	
12	Подлошка		1	
13	Узгонска цев ЦО2-30 кг		1	
14	Точак Ф 360		1	
		цена по кг	кол.	
1	газ ЦО <sub>2</sub>		150	
	<b>ХИДРАНТИ</b>			
1	„Ц“ кључ			
2	„АБЦ“ кључ			
3	„AWG“ кључ за надземни хидрант			
4	„Т“ кључ			
5	табле упозорења			
6	табле означавања			
7	Орман за унутрашњи хидрант			
8	Стакло за унутрашњи хидрант			
9	Хидрантски орман за надземни хидрант - једнокрилни			
10	Хидрантски орман за подземни хидрант - двокрилни			
11	Надземни хидрант дн 80			
12	Подземни хидрант Ø80			
13	Капа за подземни хидрант			
14	Хидрантски наставак Б/Ц			
15	Хидрантски наставак Б/2Ц			
16	Хидрантска млавница Ø52			
17	Тревира црево Ø52/Л15м са спојкама			
18	вентил Ø52 месингани (унутрашњи хидрант)			
19	угаони вентил Ø52 алуминијумски (унутрашњи			
20	Окретни наставак - холендер			
21	Точкић за коши вентил Ø52			
22	Точкић за хидрантски наставак Б/2Ц			
23	Стабилна спојка Ø52			
24	Слепа спојка Ø52			
25	Вирбла алуминијумског вентила за унутрашњи хидрант Ø52			
26	Вирбла месинганог вентила Ø52			
<b>УКУПНО 4 (без ПДВ-а)</b>				

Цена делова и опреме који се мењају	ДИН.
<b>УКУПНО 4 (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 4 (са ПДВ-ом)</b>	

##### 5. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.

Радни сат за извршене услуге	ДИН.
<b>Радни сат (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранатама  
- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

Обрачун услуга вршиће се по објектима КЦС а након извршена услуге.

Замена делова вршиће се по потреби.

Цене дати без обрачунатог ПДВ-а.

## **ПАРТИЈА 2: ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА „СИЕМЕНС“ У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКАТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.**

### **1. ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (шестомесечно и петогодишње контролисање)**

Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара обухвата:

- 1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара који су уградjeni или замењeni у поступку одржавања инсталације;
- 2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уградjeni или замењeni такви елементи;
- 3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;
- 4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;
- 5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;
- 6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;
- 7) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;
- 8) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације,
- 9) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;
- 10) проверу јављача пожара и то:

- (1) правилне монтаже, запрљаности свих јављача и подешености нивоа осетљивости;
- (2) пријављивања сметњи и/или квара, симулацијом квара - скидањем јављача са подножја и сл.;
- (3) пријављивања аларма, симулацијом пожара (аеросолима, димом, повишеном температуром, филтерима, лампама и сл),
- (4) усаглашености ознака на јављачима са адресама које приказује дисплеј централног уређаја са планом за узбуњивање;

11) проверу електричног развода и модула и то:

- (1) правилне монтаже електричног развода (проводника, прибора за ношење и сл) и евентуална додатна оптерећења,
- (2) паралелних индикатора, индикатора рада спринклер инсталација, изолатора петљи, сигурносних баријера, I/O модула и сл,
- (3) правилне монтаже и повезивања у инсталационим кутијама и расклопним блоковима;

12) проверу централе и то:

- (1) правилне монтаже,
- (2) сигнализације квара искључењем једног или више јављача,
- (3) сигнализације квара на примарним водовима,
- (4) сигнализације квара на извору напајања,
- (5) сигнализације квара искључењем осигурача у функционално важним струјним колима,
- (6) сигнализације аларма у нормалном режиму,
- (7) сигнализације аларма и у случају сигнализације квара,
- (8) подешености временских интервала (присуствоти и времена извиђања);

13) проверу батерија и то:

- (1) правилне монтаже,
- (2) капацитета за трајни рад од 72 сата у мирном и 30 минута у алармном стању,
- (3) исправности.

14) једном у пет година извршити мерења отпора изолације и уземљења при чemu употребљени напони мерних инструмената не смеју оштетити компоненте спојене на воду и каблове (за петогодишњи преглед).

О извршеном контролисању инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на централу за дојаву пожара се поставља налепница.

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, исправе о контролисању, налепнице, гас за активирање јављача).

#### **1.1. ПРОСТОР „ПЕТ ЦТ СКЕНЕР“**

1.1.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Димни детектор тип „СИЕМЕНС“ опто рех ДО1131	79		
б	Ручни јављач пожара тип „СИЕМЕНС“ ДМ 1131	2		
в	Излазни модул „СИЕМЕНС“ ДЦ 1136А-АА	3		
г	Алармне сирене	8		
1.1.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „СИЕМЕНС“ ЦС 1115	1		
<b>а) УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат  
- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

**б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)**

**УКУПНО 1.1 (а+б)(без ПДВ-а)**

## **1.2 ОБЈЕКАТ ЦЕНТРА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ УРГЕНТНИХ СТАЊА – УРГЕНТНИ ЦЕНТАР**

1.2.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Димни детектор тип ОПТО рех ДТ 1131	314		
б	Ручни јављач пожара тип ДМ 1131	90		
в	Зона дојаве пожара (ручна/автоматска)	28		
г	Алармне сирене	13		
1.2.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип "СИЕМЕНС Синтесо" ФЦ 2060	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.2 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## **1.3. ОБЈЕКАТ ЕНЕРГАНЕ У ПАСТЕРОВОЈ УЛИЦИ**

1.3.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Адресабил. оптички јављач пожара („СИЕМЕНС“ДО1130)	42		
б	Адресабил. оптички јављач пожара(„СИЕМЕНС“ДО1100 Ex)	1		
в	Адресабил. ручни јављач пожара („СИЕМЕНС“ ДМ 1131)	13		
г	Алармне сирене	8		
1.3.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип "СИЕМЕНС" ЦС 1115	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.3 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## **1.4. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ**

1.4.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Адресабилни оптички детектор пожара „СИЕМЕНС синтесо“ ФДО 221	67		
б	Адресабил. ручни јављач пожара,СИЕМЕНС синтесотм“ ФДМЕ 221	6		
в	Адресабилни улазни модул ФДЦИ222	1		
г	Алармне сирене	2		
д	Електронска бљескалица	3		
1.4.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип "СИЕМЕНС Синтесо" ФЦ 2060 АЕ	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.4 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## **1.5. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА КАРДИОЛОГИЈУ „II хируршка“**

1.5.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Адресабилни оптички детектор пожара „СИЕМЕНС синтесо“ ФДО 221	435		
б	Адресабил. ручни јављач пожара,„СИЕМЕНС синтесотм“ ФДМЕ 221	16		
в	„СИЕМЕНС СИНТЕСОТМ“ ФДООТ 221 Адресабилни оптичко-термички јављач пожара	3		
г	Адресабил. термички јављач пожара,„СИЕМЕНС синтесотм“ ФДООТ 221	8		
д	Алармне сирене	13		
е	Електронска бљескалица	8		

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

1.5.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип "СИЕМЕНС Синтесо" ФЦ 2060 АЕ	1		
<b>а) УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б) УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.5 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

<b>Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације</b>	дин.
<b>УКУПНО 1 (1.1 до 1.5) (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 1 (1.1 до 1.5) (са ПДВ-ом)</b>	

**2. Цена делова и опреме који се мењају (испорука и замена неисправних делова, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене) и пратећих услуга:**

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ЦЕНА (ком)
<b>ПЕТ ЦЕНТАР, ЕНЕРГАНА КЦС – СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115</b>		
1.	Адресабилни оптички јављач пожара"СИЕМЕНС" ДО1130	
2.	подножје адресабилног оптички јављач пожара"СИЕМЕНС" ДО1130	
3.	Адресабилни оптички јављач пожара"СИЕМЕНС" ДО1100 у Ex заштити	
4.	подножје адресабилног оптички јављач пожара "сиеменс" ДО1100 у Ex заштити	
5.	Адресабилни ручни јављач пожара"СИЕМЕНС" ДМ1131	
6.	алармна сирена 24V	
7.	Електронска бљескалица	
8.	Матична плоча са интегрисаним напајањем за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	
9.	ЛЦД дисплеј за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	
10.	Релеј 24VVDC са подношјем за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	
11.	I/O модул за за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	
12.	централни уређај за дојаву пожара СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115	

**КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ, КАРДИОХИРУРГИЈУ И ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ (II хируршка ); КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ; УРГЕНТНИ ЦЕНТАР - СИЕМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060**

1.	Адресабилни оптички детектор пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 221	
2.	подножје адресабилног оптички јављач пожара,,сиеменс синтесо“ ФДО 221	
3.	Адресабилни оптички детектор пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 241-А3	
4.	подножје адресабилног оптички јављач пожара,,сиеменс синтесо“ ФДО 241	
5.	Адресабилни ручни јављач пожара „сиеменс синтесотм“ ФДМЕ 221	
6.	„сиеменс синтесотм“ ФДООТ221 – адресабилни оптичко – термички јављач пожара	
7.	Адресабилни термички јављач пожара „сиеменс синтесотм“ ФДООТ 221	
8.	Алармне сирене	
9.	Електронска бљескалица	
10.	Модул напајања СИМЕНС 24V150W за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060	
11.	Контролни панел са ЛЕД дисплејом за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060	
12.	Матична плоча за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060	
13.	Адресабилни улазни модул ФДЦИ222	
14.	модул ФЦЛ2001-А1	
15.	линијска картица ФЦЛ2005-А1	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранатама

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

16.	модул ФЦЛ2008-А1
17.	модул ФЦА2005-А1
18.	I/O модул за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060
19.	централни уређај за дојаву пожара СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060

#### КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНУ ХИРУРГИЈУ, НЕУРОЛОГИЈУ – МАГНЕТНА РЕЗОНАНСА

1.	БОСХ аспирациони модул ФСЦ -320- ТМ
2.	СИМЕНС аспирациони систем ФДА 221
3.	напајање 12V
4.	пуњач акумулатора
5.	СИМЕНС модул ФДЦИ 222
6.	централни уређај за дојаву пожара БОСХ ФП106-ПА

#### ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ

1.	лед диоде ( црвене, зелене, жуте )
2.	прекидач са полугом
3.	осигурачи 0,5А
4.	осигурачи 1А
5.	осигурачи 2А
6.	осигурачи 2,5А
7.	осигурачи 4А
8.	осигурачи 5А
9.	осигурачи 10А
10.	кабал (хф) JX CTX 2x2x08
11.	кабал (негориви) NHXHX 2x2x08 Fe180/E30
12.	кабал (негориви) NHXHX 3x1,5 Fe180/E30
13.	интегрисана кола цд 4001
14.	интегрисана кола лм 324
15.	интегрисана кола иц 723
16.	интегрисана кола иц 741
17.	транзистори зн 3055
18.	транзистори зн 3054
19.	микро прекидач
20.	диода 1н 4001
21.	диода зф5
22.	диода зф6
23.	диода зф3
24.	диода зф9
25.	диода B2Y 18
26.	отпорници 470Ω
27.	отпорници 3KΩ
28.	отпорници 680Ω
29.	кондензатор 10μФ
30.	кондензатор 200μФ
31.	кондензатор 400μФ
32.	контакт спреј
33.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима
34.	блескалица
35.	електрична алармна сирена 24V
36.	електрична алармна сирена са блескалицом
37.	херметичке желатинске батерије 12V / 7,2Ah
38.	херметичке желатинске батерије 12V/9Ah
39.	херметичке желатинске батерије 12V / 12Ah
40.	херметичке желатинске батерије 12V / 17Ah
41.	херметичке желатинске батерије 12V / 18Ah

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противваничне расвете –T300/2020

42.	херметичке желатинске батерије 12V / 26Ah	
43.	херметичке желатинске батерије 12V / 45Ah	
44.	стакло за адресабилни ручни јављач пожара“сиеменс“ ДМ1131	
45.	стакло за ручни јављач пожара церберус МЦП	
46.	стакло за адресабилни ручни јављач пожара „сиеменс синтесотм“ ФДМЕ 221	
47.	Шрафт Ф 4 mm	
48.	Шрафт Ф 6 mm	
49.	Типл Ф 6 mm	
50.	Типл 8 Ф mm	
51.	Типл Ф 10 mm	
52.	Кабловска каналица 16x16x2000mm	
53.	Кабловска каналица 20x16x2000mm	
54.	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000mm	
55.	Кабловска каналица самолепљив 20x16x2000mm	
<b>УКУПНО 2.1(без ПДВ-а)</b>		

1.	програмирање ПП централе „SIEMENS ALGOREX“	
2.	инсталација програма ПП централе „SIEMENS ALGOREX“	
3.	програмирање ПП централе „SIEMENS SINTESO“	
4.	инсталација програма ПП централе „SIEMENS SINTESO“	
5.	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)	
6.	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем	
7.	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем	
<b>УКУПНО 2.2 (без ПДВ-а)</b>		

Цена делова и опреме који се мењају	ДИН
<b>УКУПНО 2 (2.1+2.2)(без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 2 (са ПДВ-ом)</b>	

### 3. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.

Радни сат за извршене услуге	ДИН
<b>Радни сат(без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>Радни сат(са ПДВ-ом)</b>	

Обрачун услуга вршиће се по објектима КЦС а након извршене услуге.

Замена делова вршиће се по потреби.

Цене дати без ПДВ-а.

# **ПАРТИЈА 3. ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА ШРАК (SCHRACK), У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКАТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.**

## **1. ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (шестомесечно контролисање)**

Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара обухвата:

- 1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталације;
- 2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;
- 3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;
- 4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;
- 5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;
- 6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;
- 7) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;
- 8) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације,
- 9) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;
- 10) проверу јављача пожара и то:
  - (1) правилне монтаже, запрљаности свих јављача и подешености нивоа осетљивости;
  - (2) пријављивања сметњи и/или квара, симулацијом квара - скидањем јављача са подножја и сл.;
  - (3) пријављивања аларма, симулацијом пожара (аеросолима, димом, повишеном температуром, филтерима, лампама и сл),
  - (4) усаглашености ознака на јављачима са адресама које приказује дисплеј централног уређаја са планом за узбуњивање;

### 11) проверу електричног развода и модула и то:

- (1) правилне монтаже електричног развода (проводника, прибора за ношење и сл) и евентуална додатна оптерећења,
- (2) паралелних индикатора, индикатора рада спринклер инсталација, изолатора петљи, сигурносних баријера, I/O модула и сл,
- (3) правилне монтаже и повезивања у инсталационим кутијама и расклопним блоковима;

### 12) проверу централе и то:

- (1) правилне монтаже,
- (2) сигнализације квара искључењем једног или више јављача,
- (3) сигнализације квара на примарним водовима,
- (4) сигнализације квара на извору напајања,
- (5) сигнализације квара искључењем осигурача у функционално важним струјним колима,
- (6) сигнализације аларма у нормалном режиму,
- (7) сигнализације аларма и у случају сигнализације квара,
- (8) подешености временских интервала (присуности и времена извиђања);

### 13) проверу батерија и то:

- (1) правилне монтаже,
- (2) капацитета за трајни рад од 72 сата у мирном и 30 минута у алармном стању,
- (3) исправности.

### 14) једном у пет година извршити мерења отпора изолације и уземљења при чemu употребљени напони мерних инструмената не смеју оштетити компоненте спојене на воду и каблове (за петогодишњи преглед).

О извршеном контролисању инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на централу за дојаву пожара се поставља налепница.

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, исправе о контролисању, налепнице, гас за активирање јављача).

## **1.1. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ**

1.1.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара „МСР-545Х“	13		
б	Алармна сирена	1		
в	Аутоматски адресабилниоптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД-533Х“	22		
г	Модул за извршне команде	1		
1.1.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ7“			
<b>а) УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>	
--	--

<b>УКУПНО 1.1 (а+б) (без ПДВ-а)</b>	
-------------------------------------	--

## 1.2. ОБЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПАСТЕРОВОЈ

1.2.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
1.2.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ7“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.2 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## 1.3. ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА УРОЛОГИЈУ

1.3.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара „MCP-545X“	1		
б	Алармна сирена	1		
в	Аутоматски адресабилни оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД-533Х“	14		
1.3.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ7“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.3 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## 1.4. ОБЈЕКАТ ГАМА НОЖ

1.4.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара „MCP-545X“	12		
б	Алармна сирена	5		
в	Аутоматски адресабилни оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД-533Х“	151		
1.4.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ7“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.4 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације	дин.
<b>УКУПНО 1 (1.1 до 1.4) (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 1. (1.1 до 1.4) (са ПДВ-ом)</b>	

**2. Цена делова и опреме који се мењају (испорука и замена неисправних делова, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене) и пратећих услуга:**

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ЦЕНА (ком)
<b>КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ– ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7</b>		
1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“	
2.	подножје за јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“	
3.	Ручни јављач пожара „MCP-545X“	
4.	заштитно стакло за ручни јављач	
5.	Електрична алармна сирена 24V	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

6.	Релејни модул БХ-РЕЛ4 за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
7.	Матична плоча са интегрисаним напајањем за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
8.	Командна плоча Б7-Ц2 за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
9.	ЛЦД дисплеј за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
10.	Кључ за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	
11.	централни уређај за дојаву пожара ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7	

**ГАМА НОЖ и КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈУ ( РЕСАВСКА 51 ) – ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6**

1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“	
2.	подноžје за оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“	
3.	Ручни јављач пожара „МСР-545Х“	
4.	Електрична алармна сирена 24V	
5.	заштитно стакло за ручни јављач	
6.	Модул напајања Б6 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
7.	Модул Б6 ЛАН за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
8.	Модул Б6 НЕТ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
9.	Модул Б4 /ЕИО за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
10.	Модул Б4/ДАИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
11.	Модул ЛХИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
12.	Модул Б4 УСИ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
13.	Меморијска картица 32 Mb за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
14.	Контролни панел Б4 – ЦИП за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	
15.	узорачна комора за вентилационе канале	
16.	централни уређај за дојаву пожара ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6	

**ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ**

1.	лед диоде ( црвене, зелене, жуће )	
2.	прекидачи	
3.	осигурачи 0,5A	
4.	осигурачи 1A	
5.	осигурачи 2A	
6.	осигурачи 2,5A	
7.	осигурачи 4A	
8.	осигурачи 5A	
9.	осигурачи 10A	
10.	кабал (хф) JX CTX 2x2x08	
11.	кабал (негориви) NHXNX 2x2x08 Fe180/E30	
12.	кабал (негориви) NHXNX 3x1,5 Fe180/E30	
13.	интегрисана кола ћд 4001	
14.	интегрисана кола лм 324	
15.	интегрисана кола иц 723	
16.	интегрисана кола иц 741	
17.	транзистори зн 3055	
18.	транзистори зн 3054	
19.	диода 1н 4001	
20.	диода зф5	
21.	диода зф6	
22.	диода зф3	
23.	диода зф9	
24.	диода B2Y 18	
25.	отпорници 470Ω	
26.	отпорници 3KΩ	
27.	отпорници 680Ω	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

28.	кондензатор 10μФ
29.	кондензатор 200μФ
30.	кондензатор 400μФ
31.	контакт спреј
32.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима
33.	херметичке желатинске батерије 12V / 7,2Ah
34.	херметичке желатинске батерије 12V/ 9Ah
35.	херметичке желатинске батерије 12V / 12Ah
36.	херметичке желатинске батерије 12V / 17Ah
37.	херметичке желатинске батерије 12V / 18Ah
38.	херметичке желатинске батерије 12V / 26Ah
39.	реле 24V 2A
40.	реле 220 V са 2 излаза
41.	реле 220 V са 4 излаза
42.	Шраф Ф 4 mm
43.	Шраф Ф 6 mm
44.	Типл Ф 6 mm
45.	Типл 8 Ф mm
46.	Типл Ф 10 mm
47.	Кабловска каналица 16x16x2000mm
48.	Кабловска каналица 20x16x2000mm
49.	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000mm
50.	Кабловска каналица самолепљива20x16x2000mm

**УКУПНО 2.1(без ПДВ-а)**

1.	програмирање и инсталација програма ПП централе ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6
2.	програмирање и инсталација програма ПП централе ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7
3.	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)
4.	чишћење аутоматског јонизационог јављача пожара (по комаду)
5.	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем
6.	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем

**УКУПНО 2.2 (без ПДВ-а)**

<i>Цена делова и опреме који се мењају</i>	<i>ДИН</i>
<b>УКУПНО 2 (2.1+2.2)(без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 2 (са ПДВ-ом)</b>	

### 3. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.

<i>Радни сат за извршене услуге</i>	<i>ДИН</i>
<b>Радни сат(без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>Радни сат(са ПДВ-ом)</b>	

Обрачун услуга вршиће се по објектима КЦС а након извршене услуге.

Замена делова вршиће се по потреби.

Цене дати без ПДВ-а

## **ПАРТИЈА 4. ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.**

### **1. ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (шестомесечно и петогодишње контролисање)**

Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара обухвата:

- 1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара и детекције гасова који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталације;
- 2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;
- 3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;
- 4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;
- 5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара и детекције гасова;
- 6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;
- 7) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;
- 8) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације,
- 9) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;
- 10) проверујајућа пожара и то:
  - (1) правилне монтаже, запрљаности свих јављача и подешености нивоа осетљивости;
  - (2) пријављивања сметњи и/или квара, симулацијом квара - скидањем јављача са подножја и сл.;
  - (3) пријављивања аларма, симулацијом пожара (аеросолима, димом, повишеном температуром, филтерима, лампама и сл.);
  - (4) усаглашености ознака на јављачима са адресама које приказује дисплеј централног уређаја са планом за узбуњивање;

#### 11) проверу електричног развода и модула и то:

- (1) правилне монтаже електричног развода (проводника, прибора за ношење и сл.) и евентуална додатна оптерећења,
- (2) паралелних индикатора, изолатора петљи, сигурносних баријера, I/O модула и сл.,
- (3) правилне монтаже и повезивања у инсталационим кутијама и расклопним блоковима;

#### 13) проверу централе и то:

- (1) правилне монтаже,
- (2) сигнализације квара искључењем једног или више јављача,
- (3) сигнализације квара на примарним водовима,
- (4) сигнализације квара на извору напајања,
- (5) сигнализације квара искључењем осигурача у функционално важним струјним колима,
- (6) сигнализације аларма у нормалном режиму,
- (7) сигнализације аларма и у случају сигнализације квара,
- (8) подешености временских интервала (присуности и времена извиђања);

#### 14) проверу батерија и то:

- (1) правилне монтаже,
- (2) капацитета за трајни рад од 72 сата у мирном и 30 минута у алармном стању,
- (3) исправности.

#### 15) једном у пет година извршити мерења отпора изолације и уземљења при чему употребљени напони мерних инструмената не смеју оштетити компоненте спојене на воду и каблове (за петогодишњи преглед).

О извршеном контролисању инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на централу за дојаву пожара се поставља налепница.

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, исправе о контролисању, налепнице, гас за активирање јављача).

### **1.1. ОБЈЕКАТ ЦЕНТРА ЗА ПОЛИКЛИНИЧКУ ДЕЛАТНОСТ – ПОЛИКЛИНИКА**

1.1.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Јонизациони детектори пожара типа СВ-1 Славијаелектро	568		
б	Каналски јонизациони детектори пожара	10		
в	Термички детектор пожара Славијаелектро	17		
г	Ручни јављач пожара	110		
д	Зона дојаве пожара	140		
<b>УКУПНО 1.1.1 (без ПДВ-а)</b>				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

1.1.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип МД. 81	ком	јед.цена	цена
а	Модул напајања у орманима (5x3)	5		
б	Централни модул	6		
в	Линијски модул	140		
г	Модул аутоматске команде	24		
<b>УКУПНО 1.1.2 (без ПДВ-а)</b>				
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.1 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## 1.2 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО

1.2.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Оптички јављач пожара			
	- ХЕКАТРОН-ОРМ	91		
	- ХЕКАТРОН- ССД – 521	57		
	- ЗЕТА ФЕОЕ – 2000	70		
	- ЗЕТА ФЕАОЕ– 2000	732		
б	Ручни јављач пожара	21		
в	Ручни јављач пожара адресабилни	81		
г	Зона дојаве пожара	33		
д	Модул ЗЕТА -ЗТЗМ/4	8		
ђ	Модул ЗЕТА -ЗТЗМ	1		
е	Паралелни табло РЕП-АЛ/Г	1		
ж	Алармна сирена	34		
1.2.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип ЗЕТА ПРЕМИЕР АЛ-6	1		
	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип ЗЕТА ПРЕМИЕР АЛ-4	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.2 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## 1.3 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ (ПРИЈЕМНА АМБУЛАНТА)

1.3.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	оптички јављач пожара ЗЕТА МК II - ОП конвенционални	69		
б	ручни јављач пожара тип ЈПР-10	3		
в	зона дојаве пожара	7		
г	Алармна сирена	1		
1.3.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара „ИНИМ СМАРТ ЛИНЕ 20/12“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.3 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## 1.4 ОБЈЕКАТ СЛУЖБЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ И СНАБДЕВАЊЕ

1.4.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Јонизациони јављач пожара (ДелчевоДД-801)	237		
б	Ручни јављач пожара ((ЈПР-20)	32		
в	Зона дојаве пожара	52		
г	Алармна сирена	1		
1.4.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Фитиш“БМЗ 3000	1		

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранатама

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>	
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>	
<b>УКУПНО 1.4 (а+б) (без ПДВ-а)</b>	

### 1.5 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ

1.5.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	6		
б	Алармна сирена	1		
1.5.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.5 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

### 1.6 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ (ПАВИЉОН 2)

1.6.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	18		
б	Алармна сирена	1		
1.6.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.6 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

### 1.7 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ОРЛ И МАКСИЛОФАЦИЈАЛНУ ХИРУРГИЈУ

1.7.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	5		
б	Алармна сирена	2		
1.7.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.7 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

### 1.8 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ

1.8.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	5		
б	Алармна сирена	1		
1.8.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.8 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

### 1.9 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ

1.9.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	6		
б	Алармна сирена	1		
1.9.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „Глобал Орион“	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.9 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

## 1.10 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ

1.10.1.	Инсталација за дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Ручни јављач пожара	22		
б	Алармна сирена	1		
1.10.2.	Конвенционална централа ручне дојаве ЕЛИНД БСП-16830	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.10 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## 1.11 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ

1.11.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Оптички јављач пожара (Хоцхики АЛН-ЕН....)	27		
б	Ручни јављач пожара ((ХЦП-Е)	2		
в	Алармна сирена	2		
1.11.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип „НСЦ“Солутион Ф2	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.11 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

## 1.12 ОБЈЕКАТ КЛИНИКЕ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ

1.12.1.	Инсталација за детекцију и дојаву пожара	ком	јед.цена	цена
а	Оптички јављач пожара (Хоцхики АЛН-ЕН....)	58		
б	Ручни јављач пожара ((ХЦП-Е)	8		
в	Алармна сирена	3		
1.12.2.	Уређај за контролу и сигнализацију пожара тип КЕНТЕЦ Сунцро АС Лите Сериес 6000	1		
<b>а)УКУПНО шестомесечни(без ПДВ-а)</b>				
<b>б)УКУПНО петогодишњи(без ПДВ-а)</b>				
<b>УКУПНО 1.12 (а+б) (без ПДВ-а)</b>				

Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације	дин.
<b>УКУПНО 1 (1.1 до 1.12) (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 1 (1.1 до 1.12) (са ПДВ-ом)</b>	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранатама

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

**2. Цена делова и опреме који се мењају (испорука и замена неисправних делова, све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему без додатних трошкова на понуђене цене) и пратећих услуга:**

## 2.1

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	ЦЕНА (ком)
<b>ПОЛИКЛИНИКА – ФСУ МД 81</b>		
1.	модул напајања МН О1 12 в	
2.	- филтери ФКФ – 550Е	
3.	- трафо СТ-01 28в-2А	
4.	- варистор В250ЛА генерал електрик	
5.	централни модул ЦМ-02	
6.	контролни модул КМ3-03	
7.	модул за гашење МАГ -04	
8.	релејни модул РМ- 06	
9.	матрични модул ММ - 07	
10.	јонизациони јављач пожара СВ-1– славијаелектро	
11.	подножје за јављачпожара СВ-1– славијаелектро	
12.	термодиференцијални јављач пожара – славија електро	
13.	подножје за термодиференцијални јављач пожара – славија електро	
14.	канални јављач СВ1С( троми)	
15.	подножје за канални јављач СВ1С( троми)	
16.	узорочна комора за канални јављач СВ1С( троми)	
17.	паралелни индикатор ПСИ славија електро	
18.	ЕХ сигурноснабаријера за термодиференцијални јављач	
19.	ручни јављач пожара – конвенционални	
20.	ручни јављач пожара – сигма Суботица ( са кључем)	
21.	ручни јављач пожара са лед диодом – славија електро	
22.	херметичке НиЦд желатинске батерије 12В 7,2 Ah	
23.	заштитно стакло за ручни јављач	
24.	термомаксимални јављач пожара славијаелектро	
25.	подножје за термомаксимални јављач пожара славијаелектро	
26.	Алармне сирене	
27.	Електронска бљескалица	
28.	Електролитички кондензатор 470 μФ 350 В	
29.	Тример потенциомер 1 МΩ	
30.	Отпорник 150 КΩ 0,5 W	
31.	Отпорник 10 КΩ 1 W	
32.	ДИОДА 1Н4001	
33.	Тастер	
34.	Тињалица 220 В	
35.	Грло за тињалицу	
36.	Лустер клема са 3 извода	

## ТБЦ – ЕЛИНД БСЛ -16

1.	напојни модул	
2.	зонски модул	
3.	централни модул	
4.	ручни јављач пожара - сигма	
5.	ручни јављач пожара - елинд	
6.	електрична алармна сирена 24в	
7.	херметичке НиЦд желатинске батерије 12В 7,2 Ah	
8.	заштитно стакло за ручни јављач	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

9.	централни уређај за дојаву пожара ЕЛИНД БСЛ -16 (или сличан)	
<b>СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ И СНАБДЕВАЊЕ – ФИТТИСХ БМЗ - 3000</b>		
1.	јонизациони јављач пожара – делчево ЈДД-801	
2.	подножје за јављач пожара делчево ЈДД-801	
3.	оптички јављач пожара - конвенционални	
4.	подножје за оптички јављач пожара - конвенционални	
5.	термички јављач пожара 24В - делчево	
6.	подножје за термички јављач пожара 24В - делчево	
7.	термички јављач пожара 24В - конвенционални	
8.	подножје за термички јављач пожара 24В - конвенционални	
9.	ручни јављач пожара ЈПР-20- делчево	
10.	ручни јављач пожара - конвенционални	
11.	електрична алармна сирена	
12.	термомаксимални јављач пожара - конвенционални	
13.	подножје за термомаксимални јављач пожара - конвенционални	
14.	херметичке НиЦд желатинске батерије 12В 7,2 Ah	
15.	Електронска бљескалица	
16.	заштитно стакло за ручни јављач - разно	
17.	Релејна картица са 10 релеја за пп централу ФИТТИСХ БМЗ - 3000	
18.	Трафо 24В	
19.	Зонска картица за пп централу ФИТТИСХ БМЗ - 3000	
20.	Клик-клак прекидач	
21.	Командна картица за пп централу ФИТТИСХ БМЗ - 3000	
22.	Модул за пуњење батерија пп централу ФИТТИСХ БМЗ - 3000	
23.	централни уређај за дојаву пожара ФИТТИСХ БМЗ – 3000 (или сличан)	

**КЛИНИКА ЗА ОРЛ И МФХ, КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ,  
КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ, КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ  
(ПАВИЉОН 2 СИДА), КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ – ГЛОБАЛ ОРИОН**

1.	ручни јављач пожара – сигма 24В	
2.	ручни јављач пожара - зета	
3.	ручни јављач пожара – РЈП-10	
4.	заштитно стакло за ручни јављач	
5.	Електрична алармна сирена	
6.	херметички затворене батерије 12В/7,2 Ah	
7.	„пВОХ“ телефонски јављач	
8.	Матична плоча ( 2-8 зона ) за пп централу глобал орион 4	
9.	Трафо 24ВДЦ	
10.	Фронтални командни панел за пп централу глобал орион 4	
11.	централни уређај за дојаву пожара ГЛОБАЛ ОРИОН 4 (или сличан)	

**КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ ( ЗГРАДА ПРИЈЕМА ) – „ИНИМ СМАРТ ЛИНЕ“**

1.	оптички јављач пожара ЗЕТА МК II - ОП конвенционални	
2.	подножје за јављач пожара ЗЕТА МК II - ОП конвенционални	
3.	Електрична алармна сирена	
4.	паралелни индикатор	
5.	ручни јављач пожара – јпр - 10	
6.	заштитно стакло за ручни јављач	
7.	херметичке НиЦд желатинске батерије 12В/9 Ah	
8.	централни уређај за дојаву пожара „ИНИМ СМАРТ ЛИНЕ 20/12“ (или сличан)	

**КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО – ЗЕТА ПРЕМИЕР**

1.	оптички јављач пожара – хекатрон ОРМ	
2.	подножје за јављач јављач пожара – хекатрон ОРМ	
3.	јављач пожара хекатрон – ССД- 521	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранатама  
- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

4.	подножје за јављач пожара хекатрон – ССД- 521	
5.	јављач пожара ЗЕТА ФЕОЕ 2000	
6.	подножје за јављач пожара ЗЕТА ФЕОЕ 2000	
7.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАОЕ 2000	
8.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАОЕ 2000	
9.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАХЕ 2000	
10.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАХЕ 2000	
11.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАХХЕ 2000	
12.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАХХЕ 2000	
13.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАОХ 2000	
14.	подножје за јављач ЗЕТА ФЕАОХ 2000	
15.	електрична алармна сирена24В	
16.	ручни јављач пожара адресабилни ЗЕТА 3Т – ЦП1/АД	
17.	ручни јављач пожара феаое конвенционални	
18.	заштитно стакло за ручни јављач	
19.	модул зета – 3ТЗМ/4 за прихватање конвенционалних зона	
20.	модул зета – 3ТЗМ	
21.	Херметички затворени РВ акумулатори 12В/24 Ah	
22.	Картица петље за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
23.	Мрежна картица за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
24.	Матична плоча за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
25.	Контролни панел за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
26.	Картица напајања батерија за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
27.	Модул напајања 24В БАQ140T24 за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
28.	Лед дисплей за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
29.	Релејна картица извршних команди ( излазна картица ) за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
30.	Модул напајања СП-320-27 за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР	
31.	Релеј „елмарк“ 60.13 10A са подножјем	
32.	централни уређај за дојаву пожара ЗЕТА ПРЕМИЕР Ал 4 (или сличан)	
33.	централни уређај за дојаву пожара ЗЕТА ПРЕМИЕР Ал 8 (или сличан)	

#### ПАРАЛЕЛНИ ТАБЛО ПП ЦЕНТРАЛЕ „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР

1.	Матична плоча за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР	
2.	Мрежна картица за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР	
3.	Командна плоча за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР	
4.	Лед дисплей за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР	
5.	Напајање БАQ 60 T24 за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР	
6.	паралелни табло „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР	

#### КЛИНИКА ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ НСЦ СОЛУТИОН Ф2

1	Матична плоча за пп централу НСЦ СОЛУТИОН Ф2	
2	Оптички детектор Хоцхики тип АЛН-ЕН.....	
3	Ручни јављач пожара Хоцхики тип ХЦП-Е.....	
4	Конвенционална сирена Хоцхики	
5	Адресабилни модул извршних функција Хоцхики ЦХQ-МРЦ2/ОЕМ	
6.	централни уређај за дојаву пожара НСЦ СОЛУТИОН Ф2 (или	

#### КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ КЕНТЕЦ Сунццро АС Лите 6000

1	Матична плоча за пп централу КЕНТЕЦ Сунццро АС Лите	
2	Оптички детектор Хоцхики тип АЛН-ЕН.....	
3	Ручни јављач пожара Хоцхики тип ХЦП-Е.....	
4	Конвенционална сирена Хоцхики	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранати  
- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

5	Централни уређај за дојаву пожара КЕНТЕЦ Сунццро АС Лите (или сличан)	
<b>ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ</b>		
1	лед диоде ( црвене, зелене, жуте )	
2	прекидачи	
3	осигурачи 0,5А	
4	осигурачи 1А	
5	осигурачи 2А	
6	осигурачи 2,5А	
7	осигурачи 4А	
8	осигурачи 5А	
9	осигурачи 10А	
10	кабал (хф) JX CTX 2x2x08	
11	кабал (негориви) HXXXX 2x2x08 Фе180/Е30	
12	кабал (негориви) HXXXX 3x1,5 Фе180/Е30	
13	интегрисана кола ћд 4001	
14	интегрисана кола лм 324	
15	интегрисана кола иц 723	
16	интегрисана кола иц 741	
17	транзистори зн 3055	
18	транзистори зн 3054	
19	диода 1н 4001	
20	диода зф5	
21	диода зф6	
22	диода зф3	
23	диода зф9	
24	диода Б2Y 18	
25	отпорници 470Ω	
26	отпорници 3КΩ	
27	отпорници 680Ω	
28	кондензатор 10μФ	
29	кондензатор 200μФ	
30	кондензатор 400μФ	
31	контакт спреј	
32	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима	
33	херметичке желатинске батерије 12В / 7,2 Ah	
34	херметичке желатинске батерије 12В/9 Ah	
35	херметичке желатинске батерије 12В / 12 Ah	
36	херметичке желатинске батерије 12В / 17 Ah	
37	херметичке желатинске батерије 12В / 18 Ah	
38	херметичке желатинске батерије 12В / 26 Ah	
39	стакло за ручни јављач пожара – славија електро	
40	стакло за ручни јављач пожара – сигма Суботица	
41	стакло за стакла за ручни јављач пожара - елинд	
42	стакло за ручни јављач пожара - делчево	
43	стакло за ручни јављач пожара - зета	
44	реле 24В 2А	
45	реле 220 В са 2 излаза	
46	реле 220 В са 4 излаза	
47	Шрафт Ф 4 мм	
48	Шрафт Ф 6 мм	
49	Типл Ф 6 мм	
50	Типл 8 Ф мм	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

51	Типл Ф 10 мм	
52	Кабловска каналица 16x16x2000мм	
53	Кабловска каналица 20x16x2000мм	
54	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000мм	
55	Кабловска каналица самолепљива20x16x2000мм	
<b>УКУПНО 2.1(без ПДВ-а)</b>		

1	програмирање и инсталација програма ПП централе ЗЕТА ПРЕМИЕР	
2	програмирање паралелног таблоа пп централе „зета премиер“ интегра нетворк репеатер	
3	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)	
4	чишћење аутоматског јонизационог јављача пожара (по комаду)	
5	програмирање „п ВОХ“ тел. јављача	
6	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем	
7	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем	
<b>УКУПНО 2.2 (без ПДВ-а)</b>		

<b>Цена делова и опреме који се мењају</b>	ДИН
<b>УКУПНО 2 (2.1+2.2)(без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 2 (са ПДВ-ом)</b>	

**3. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.**

<b>Радни сат за извршене услуге</b>	ДИН
<b>Радни сат (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>Радни сат (са ПДВ-ом)</b>	

Обрачун услуга вршиће се по објектима КЦС а након извршене услуге.

Замена делова вршиће се по потреби.

Цене дати без обрачунатог ПДВ-а.

## **ПАРТИЈА 5. Контрола и провера исправности противпаничне расвете**

**Укупан број противпаничних светиљки предвиђених за контролу исправности је 1500. Све противпаничне лед или флуо светиљке су надградне, са сопственим извором напајања и прекидачем за тестирање.**

1. Контролисање противпаничних светиљки обухвата:

1) провера физичког стања (механичких и електричних спојева) светиљке и инсталације;

2) провера стартовања светиљке

3) провера исправности исправљачке јединице;

4) провера исправности акубатерије;

О извршеном контролисању противпаничних светиљки сачињава се извештај о контролисању.

У цену контроле исправности урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, гаранције, исправе о контролисању).

	КОМ. (1)	ЦЕНА (по ком.) (2)	УКУПНО (1x2)
Противпанична светиљка	1569		
<b>УКУПНО 1 (без ПДВ-а)</b>			
<b>ПДВ</b>			
<b>УКУПНО 1 (са ПДВ-ом)</b>			

2. Замена неисправних противпаничних светиљки, испорука и уградња, обавезна уградња оригиналних светиљки, ако то није могуће уградити светиљке других производјача, истог квалитета, и техничких карактеристика (све зависне трошкове урачунати у понуђене цене, наручилац захтева исправну опрему ,са пратећом документацијом, без додатних трошкова на понуђене цене).

РЕД.БР.	ДЕО И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	ЈЕД.	ЦЕНА (ДИН.)
1	Надградна ЛЕД противпанична светиљка за монтажу на плафон и зид, производјача "ELPLAST LIGHT" тип "ELP LED" или слична, са прекидачем за тест и сопственом батеријом аутономије најмање 3 часа.	КОМ	
2	кабал 3x1,5 mm <sup>2</sup>	КОМ	
3	кабловска каналица (12x12x2000)	КОМ	
4	лустер редна стезаљка (клема) 2,5 mm <sup>2</sup>	КОМ	
<b>УКУПНО 2 (без ПДВ-а)</b>			

<b>Цена делова и опреме који се мењају</b>	<b>ДИН</b>
<b>УКУПНО 2 (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>УКУПНО 2 (са ПДВ-ом)</b>	

3. За све остале непрецизиране услуге дати вредност радног сата.

<b>Радни сат за извршене услуге</b>	<b>ДИН</b>
<b>Радни сат (без ПДВ-а)</b>	
<b>ПДВ</b>	
<b>Радни сат (са ПДВ-ом)</b>	

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
РОК ПЛАЋАЊА (Наручилац ће плаћање извршити вирмански, по испостављеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање неће бити узете уразматрање). Минимални рок плаћања 90 дана.	
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ: (Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важности краћи од 60 дана)	
ВРЕМЕ ДОЛАСКА: Подразумева време доласка од момента пријема позива од стране одговорног лица наручиоца, -хитна интервенција и поправка без замене делова (мин.1,5 часова) -поправке са заменом делова/опреме. Време доласка изразити у часовима за сваку наведену ставку посебно. (мин.1,5 часова)	_____ часова (мин.1,5 часова) _____ часова (мин.1,5 часова)
ГАРАНТНИ РОК ЗА: - уgraђене делове и опрему (мин.12 месеци)	_____ месеци (мин.12 месеци)
ОСТАЛЕ ПОГОДНОСТИ:	

#### ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески индентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

**НАПОМЕНЕ:**

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- **Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.**

## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

<b>Пословно име члана групе</b>		
<b>Седиште</b>	Улица и број	
	Место	
	Општина	
<b>Законски заступник/ Одговорно лице</b>		
<b>Особа за контакт</b>		
<b>Мобилни телефон особе за контакт</b>		
<b>Телефон</b>		
<b>Телефакс (уколико постоји)</b>		
<b>Електронска адреса</b>		
<b>Рачун – Банка</b>		
<b>Матични број понуђача</b>		
<b>Порески индетификациони број подизвођача</b>		
<b>Услуге које ће извршити</b>		

**НАПОМЕНА:**

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75, 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број стра на у при логу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	<b>Услов:</b> Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона) <b>Доказ:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. <i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i>					
2.	<b>Услов:</b> Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона) <b>Докази за правно лице:</b> 1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда. <b>Доказ за законског заступника/е:</b> -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као член организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси <b>предузетник</b> потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i> <b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b>					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став1, тачка 2 ЗЈН:

- Правна лица:
- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.
- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни провостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.
- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потврду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну потврду у којом су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

**Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.**

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

<p><b>Услов:</b> Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона)</p> <p><b>Докази:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе</li> <li>2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.</li> </ol> <p>Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p> <p><b>Напомена:</b> Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u></p>					
<p><b>Услов:</b> Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.</p> <p>(члан 75. став 2. Закона).</p> <p><b>Доказ:</b> Од стране одговорног лица понуђача потписан и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/1 ове конкурсне документације)</p> <p><b>Напомена:</b> Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!</p>					

#### **Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)**

<p><b>Услов:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да понуђач испуњава услове из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/15 и 59/16).</li> <li>2. Да понуђач поседује лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (услов се односи на партију 4).</li> </ol> <p><b>Доказ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара (контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и мобилних уређаја за гашење пожара – за партију 1) и инсталација посебних система (контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара – за партије 2, 3, и 4)</li> <li>2. Лиценца за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућих зрачења.</li> </ol>					
<p><b>Да располаже неопходним пословним капацитетом</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца понуђач извршио услуге која је предмет јавне набавке у укупном износу не мањем од:</li> </ol> <p>670.000,00 дин (без ПДВ-а) за партију 1, 700.000,00 дин (без ПДВ-а) за партију 2, 200.000,00 дин (без ПДВ-а) за партију 3, 750.000,00 дин (без ПДВ-а) за партију 4, 400.000,00 дин (без ПДВ-а) за партију 5</p>					

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранатама  
- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

	<p><b>2.</b> да понуђач има сертификат СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући – односи се на све партије.</p> <p><b>3.</b> да понуђач поседује овлашћење за уградњу, инсталацију, пуштање у рад и сервисирање и одржавање система за дојаву пожара (за партије 2 и 3)</p> <p><b>4.</b> да понуђач поседује важећу полису осигурања пословања – односи се на све партије.</p> <p><b>5.</b> да понуђач поседује важећу полису осигурања запослених радника које ће ангажовати на извршавању послова – односи се на све партије.</p> <p><b>6.</b> да је понуђач извршио обуку из области БЗР за раднике које ће ангажовати на извршавању послова – односи се на све партије.</p> <p><b>Доказ:</b></p> <p><b>1.</b></p> <p><b>1.1</b> Попуњен, потписан и оверен образац за референтну листу понуђача и</p> <p><b>1.2</b> потврде о набавкама које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилача</p> <p><b>2.</b> важећи сертификат СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући</p> <p><b>3.</b> овлашћење издато од стране произвођача опреме, на име фирме, са минималним роком од годину дана од дана потписивања уговора.</p> <p><b>4. и 5.</b> важеће полисе осигурања</p> <p><b>6.</b> доказ о извршеној обуци</p>				
7.	<p><b>Да располаже довољним техничким капацитетом:</b></p> <p><b>Услов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да има пословни сервисни простор са најмање три просторије и укупне површине најмање 100 м<sup>2</sup> у власништву или закупу</li> </ul> <p><b>Доказ:</b> фотокопија власничког листа, уговора о купопродаји, лизингу закупу или уговор о пословно техничкој сарадњи за радионицу.</p> <p><b>-возила:</b> минимално једно сервисно возило, ако конкурише за једну партију, односно два сервисна возила, ако конкурише за више партија.</p> <p><b>Доказ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приложити доказе о важећој саобраћајној дозволи, очитана важећа саобраћајна дозвола, подаци о датуму регистрације за свако возило (Уколико возило није у власништву понуђача доставити поред саобраћајне дозволе и Уговор о закупу - лизингу)</li> </ul>				
8.	<p><b>Услов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним <b>кадровским капацитетом</b></li> </ul> <p>Запослени могу бити у сталном радном односу на неодређено или одређено време, ангажовани по основу Уговора о делу или Уговора о обављању привремено повремених послова пре објављивања јавног огласа</p> <p><b>1.</b> најмање 2 сервисера техничке струке за партије 1, и два сервисера техничке струке за партије 2, 3, 4 и 5 са уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.</p> <p><b>2.</b> најмање једно ангажовано које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А према пропису којим су уређене лиценце из заштиту од пожара (за партије 1 и 5).</p> <p><b>3.</b> најмање једно ангажовано лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б2 према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара (за партије 2, 3, 4).</p> <p><b>Доказ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених и копија уговора о раду/делу/обављању привремених и повремених послова и уверење о положеном стручном испиту издатом од МУП-а</li> <li>2. М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених, лиценца за израду главног пројекта заштите од пожара (А) и копија уговора о раду/делу/обављању привремених и повремених послова (за партије 1 и 5).</li> <li>3. М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених, лиценца за пројектовање и извођење</li> </ol>				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противланичне расвете –T300/2020

посебних система и мера заштите од пожара (Б2, израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система) и копија уговора о раду/делу/обављању привремених и повремених послова (за партије 2, 3 и 4).					
--	--	--	--	--	--

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпланичне расвете –T300/2020

## **НАПОМЕНА:**

**1.** Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

**2.** Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као,на пример:**

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

**4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.**

Пожељно је да понуђачи који су уписаны у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.

**5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН** и услов из чл.75, став 2 **ЗЈН**, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог условия.

**Потпис овлашћеног лица понуђача**

Име и презиме

## ОБРАЗАЦ ЗА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТУ ПОНУЂАЧА

р.б.	КОРИСНИК (тачан назив и адреса)	Година извршења услуга контроле, испитивања и поправке- одржавања	Укупни износи на годишњем нивоу	
			А) контрола, испитивање и поправке- одржавање	напомена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
<b>УКУПНО:</b>				

Датум и место

Потпис овлашћеног лица понуђача

Име и презиме

НАПОМЕНА: У случају потребе образац се може фотокопирати

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара  
- апарат за гашење пожара и хидраната  
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

**ОБРАЗАЦ ЗА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТУ ПОДИЗВОЂАЧА**

р.б.	КОРИСНИК (тачан назив и адреса)	Година извршења услуга контроле, испитивања и поправке- одржавања	Укупни износи на годишњем нивоу	
			А) контрола, испитивање и поправке- одржавање	напомена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
<b>УКУПНО:</b>				

Датум и место

---

Потпис овлашћеног лица понуђача

---

Име и презиме

НАПОМЕНА: У случају потребе образац се може фотокопирати.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
 - инсталација за дојаву пожара  
 - апарат за гашење пожара и хидраната  
 - провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

## ОБРАЗАЦ ЗА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТУ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

р.б.	КОРИСНИК (тачан назив и адреса)	Година извршења услуга контроле, испитивања и поправке- одржавања	Укупни износи на годишњем нивоу	
			А) контрола, испитивање и поправке- одржавање	напомена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
<b>УКУПНО:</b>				

Датум и место

Потпис овлашћеног лица понуђача

Име и презиме

НАПОМЕНА: У случају потребе образац се може фотокопирати.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара  
- апарат за гашење пожара и хидраната  
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

Назив наручиоца: \_\_\_\_\_  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Улица и број: \_\_\_\_\_  
Матични број: \_\_\_\_\_  
ПИБ: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_

### ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је \_\_\_\_\_  
кавалитетно и у року извршио услуге контроле, испитивања и поправке-одржавања инсталација и опреме за заштиту од пожара:

---

---

---

у свему према конкурсној документацији и усвојеној понуди

у износу од: \_\_\_\_\_ динара

( \_\_\_\_\_ )  
(словима)

а на основу закљученог уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_ ради учешћа у јавној набавци бр. Т300/2020

### КОНТРОЛА, ИСПИТИВАЊЕ И ПОПРАВКЕ-ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:  
- инсталација за дојаву пожара  
- апарат за гашење пожара и хидраната  
- провера исправности противпаничне расвете –Т300/2020  
страница 55 од 102

Да су наведени подаци тачни , својим потписом и печатом потврђује :

НАРУЧИЛАЦ

место \_\_\_\_\_

датум \_\_\_\_\_

М.П.

име и презиме одговорног лица

потпис одговорног лица

**напомена** : у случају већег броја референци, поврду копирати

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –Т300/2020

## МОДЕЛИ ИЗЈАВА

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке – **Редовно одржавање, преглед, испитивање сервис и поправка : инсталација за дојаву пожара, - апарат за гашење пожара и хидраната, провера исправности противпаничне расвете**, ЈН бр. Т300/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Место\_\_\_\_\_

Датум\_\_\_\_\_

- потпис понуђача-

име и презиме

#### Напомена:

**Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица. Усупротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.**

## ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Место \_\_\_\_\_

**ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК**

Датум \_\_\_\_\_

**М.П.**

**- ПОТПИС -**

\_\_\_\_\_

**име и презиме**

### Напомена:

**Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица. Усупротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.**

## **МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА**

*(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни, и да исти буде потписан од стране овлашћеног лица, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)*

Београд .....2020. године

**Клинички центар Србије, Београд, Пастерова 2,  
кога заступа в.д. директора Проф. др Милика Ашанин**

Матични број: 07089503  
ПИБ: 100118429  
Шифра делатности: 8610  
Тел/Факс: 2656 473, 2685 597  
mediacentar@kcs.ac.rs

Текући рачуни: 840-667661-98, код Управе за трезор (буџет)  
840-667667-80, код Управе за трезор (сопствени)

(у даљем тексту овог уговора: Наручилац)

и

,  
**кога заступа директор** \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту уговора:**Извршилац услуга**)

Шифра делатности \_\_\_\_\_

Регистарски број \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

Текући рачун: \_\_\_\_\_

Тел/Факс: \_\_\_\_\_

Закључили су:

**У Г О В О Р**

**Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:**

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете

**Члан 1.**

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:**

Предмет овог уговора су периодично контролисање, радови на редовном одржавању, испитивање, сервис и поправка инсталација за дојаву пожара, мобилних уређаја за гашење пожара, хидрантске мреже и провера исправности противпаничне расвете, а према понуди извршиоца услуга број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године, за јавну набавку Т300/2020.

Уговор се закључује за следеће партије :

Партија	Опис услуге	Процењена вредност партије, динара без ПДВ-а.
1	Периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара (1 шестомесечно), контрола исправности и поправке - одржавање апарат за почетно гашење пожара, а према датој спецификацији (предвиђено 470.000,00 динара). Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (1 шестомесечна), контрола исправности и поправке - одржавање хидрантских инсталација са опремом, а према датој спецификацији. (предвиђено 200.000,00 динара)	670.000,00
2	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Siemens“ у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	700.000,00
3	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Schrank“ у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	200.000,00
4	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара свих других произвођача у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	750.000,00
5	Контрола, провера исправности и поправке противпаничне расвете (1 шестомесечно)	400.000,00
Партије од 1 до 5 укупно:		2.720.000,00

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

У понуди (прилог бр. 3) приказане су јединичне цене резервних делова. Набавка ће се вршити до укупне вредности уговора и не подразумева све резервне делове већ оне за којима ће се указати потреба у току важења уговора.

Извршилац услуге наступа са подизвођачем: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Извршилац услуге наступа као група понуђача са понуђачем: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Лице одговорно за извршење услуге из овог уговора у име:

извршиоца услуге је \_\_\_\_\_  
подизвођача \_\_\_\_\_  
понуђача из групе понуђача \_\_\_\_\_

### Члан 2.

#### УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА:

Редовно одржавање обухвата:

- периодично и контролно испитивање, контролу рада, преглед, поправку и др. инсталација и опреме за заштиту од пожара, а у свему према Закону о заштити од пожара, важећим правилницима и нормативима, упутству за одржавање, свим важећим прописима, условима и опису из конкурсне документације.
- Отклањање утврђених недостатака, поправке и замену неисправних и оштећених елемената и опреме и хитне интервенције.
- Обим послова редовног и периодичног одржавања, контроле, испитивања и поправка инсталација и опреме за заштиту од пожара дефинисан је у прилогу 3 - описом послова из конкурсне документације и важећим прописима.
- Услугу периодичног контролисања, испитивања и текућег одржавања опреме и инсталација извршилац услуге ће извести, по посебном захтеву наручиоца услуга а према посебно одобреном опису услуга и предмеру.
- Хитна интервенција и поправка без замене делова \_\_\_\_\_ часова (минимум 1,5 час)
- Поправке са заменом делова/опреме \_\_\_\_\_ часова (минимум 1,5 час)

### Члан 3.

#### КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Рекламације на извршену услугу наручилац услуга доставља у року од 5 (пет) дана од дана извршења услуге и уочавања недостатака што не одлаже плаћање неспорног дела извршене услуге.

### Члан 4.

#### ЦЕНА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Вредност уговора износи: за партију 1 (један) до 670.000,00 дин. без ПДВ-а, за партију 2 (два) до 700.000 дин. без ПДВ, за партију 3 (три) до 200.000,00 дин. без ПДВ, за партију 4 (четири) до 750.000 дин. без ПДВ и за партију 5 (пет) до 400.000,00 дин. без ПДВ-а, што укупно износи до 2.720.000,00 дин. без ПДВ-а, а у складу са Финансијским планом наручиоца услуга. Извршилац услуга ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама наручиоца услуга.

Цене радног сата и резервних делова прецизирани су понудом извршиоца услуга бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

### Члан 5.

#### НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

За услуге овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:

Није предвиђено авансно плаћање, а рок плаћања је до 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, односно 60 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату уколико је пружалац услуге корисник јавних средстава, а у складу са понудом бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

Фактура мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана када је регистрована у централном регистру фактура

Извршилац услуге ће фактуре испостављати на основу оверених извештаја о извршеној услуги прегледа и контроле као и извештаја о извршеним поправкама и замењеним деловима.

О редовном и периодичном прегледу и контроли као и о одржавању и хитним поправкама инсталација и опреме водиће се, у складу са важећим Законом и Правилницима, прописана евиденција –

контролна књига одржавања и књига радних налога, а оверени извештаји из књиге радних налога чиниће обавезан саставни део документације уз фактуру.

Порези ће бити обрачунавани, по важећим прописима приликом фактурисања.

За услуге одржавања, контроле, испитивања и поправке инсталација и опреме, као и хитне интервенције из овог Уговора наручилац ће извођачу платити надокнаду према извршеној услуги и датим јединичним ценама.

## Члан 6. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Извршилац услуга се обавезује да достави наручиоцу услуга приликом потписивања уговора финансијске гаранције и то:

- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 10 (десет) дана дужем од истека рока за коначан завршетак посла, као и картон депонованих потписа;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 (пет) дана дужем од дана истека гарантног рока;
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 (тридесет) дана дужем од дана истека рока за коначно извршење посла, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Разлози за реализацију менице за добро извршење услуга:

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
- у случају неоснованог једностралог раскида уговора о јавној набавци од стране извршиоца услуга,
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца услуга и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.
- Уколико извршилац услуга 2 (два) пута узастопно не изврши обавезе из члана 2. и 3. уговора, а наручилац услуга му то рекламира у писаној форми.

Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, извршилац је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписано и оверено, сачињено на меморандуму извршиоца услуга, у висини од 5% односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).

## Члан 7. ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Извршилац услуге гарантује да све радове из уговора обави стручно квалитетно и у понуђеном или договореном року.

Гарантни рок за утврђене делове и опрему износи \_\_\_\_\_ месеци (минимум 12 месеци).

## Члан 8. ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

**Извршилац услуге** се обавезује:

- да на уговореним инсталацијама и опреми врши периодично испитивање и контролу и одржавање у складу са описом, понудом, важећим прописима, упутству,
- да се на позив одазове у року од \_\_\_\_ сата, а да хитне поправке изврши у току дана,
- да све интервенције и радове уписује у контролну књигу и изда прописани извештај и стручни налаз,
- да периодично доставља писмене извештаје о стању инсталације и опреме и предлаже неопходне радове текућег одржавања с тим да крајем године предочи радове из домена инвестиционог одржавања за наредну годину, који обезбеђују поуздан и сигуран рад,
- да за извршене радове сачини и обострано се потпише записник који прилаже уз фактуру,
- да приликом извршења услуге предузме све Законом прописане мере безбедности и здравља на раду и заштите од пожара,
- да одреди одговорно лице за извршење услуге и о томе писмено обавести наручиоца услуге.

**Наручилац услуга** се обавезује:

- да се придржава упутства за употребу и коришћење,
- да омогући несметан приступ инсталацији и опреми овлашћеним лицима а онемогући приступ, неовлашћеним лицима,

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидранат

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

- да обезбеди простор за смештај алата, материјала и радника извршиоца услуга.

## **Члан 10. УГОВОРНА КАЗНА**

За случај прекорачења рокова из члана 8. овог уговора, наручилац ће за свако прекорачење (сат/дан) извршиоцу наплатити износ од 0,2 % од укупне уговорене вредности конкретне услуге без ПДВ-а, уколико до кашњења у извршењу обавезе извршиоца услуга дође његовом кривицом, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Наплата уговорне казне ће се извршити активирањем средства финансијског обезбеђења достављеног у сврху наплате уговорне казне.

Уколико штета која је настала услед кашњења, прелази износ уговорне казне, наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

## **Члан 9. РАСКИД УГОВОРА**

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави обавештење у писаној форми о разлогима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.

## **Члан 10. СПОРОВИ**

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

## **Члан 11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖНОСТ УГОВОРА**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до реализације финансијских средстава, а најдуже 1 (једну) годину. Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2020. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години наручилац ће извршити плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021. годину или доношењем одлуке о привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

## **Члан 12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих наручилац задржава 3 (три) примерка а извршилац услуга 2 (два) примерка.

Саставни део овог уговора су његови прилози како следи:

Прилог бр. 1 – Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.

Прилог бр. 2 – Финансијске гаранције.

### **УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

#### **НАРУЧИЛАЦ:**

**Клинички центар Србије  
в.д. Директора**

#### **ДОБАВЉАЧ:**

**Директор**

**Проф. др Милика Ашанин**

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

## **Прилог бр. 7**

### **ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

**ПАРТИЈА 1.** КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ (ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ) И ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ОПРЕМОМ

#### **1. Апарати за почетно гашење пожара типа „С“ и „С-А“**

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара под сталним притиском обухвата:

- 1) утврђивање чињенице да ли је истекао рок за контролно испитивање уређаја;
- 2) визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка оштећења;
- 3) визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја;
- 4) визуелни преглед натписа и упутства за коришћење уређаја;
- 5) контролу радног притиска у апарату (осим ЦО<sub>2</sub> апарату);
- 6) контролу исправности манометра;
- 7) проверу осигурчача и пломбе;
- 8) визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице;
- 9) мерење масе средства за гашење;
- 10) проверу стања праха у погледу растреситости, појаве грудвица и страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара са прахом.

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом обухвата:

- 1) утврђивање чињенице да ли је истекао рок за контролно испитивање уређаја;
- 2) визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка оштећења;
- 3) визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја;
- 4) визуелни преглед натписа и упутства за коришћење уређаја;
- 5) проверу осигурчача и пломбе;
- 6) визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице;
- 7) проверу стања средства за гашење у погледу растреситости, појаве грудвица и страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара;
- 8) проверу рада механизма за активирање и свих заптивки;
- 9) проверу потисне и побудне цеви;
- 10) проверу масе погонског гаса у бочици.

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба.

Пуњење испражњених апарат за почетно гашење пожара типа „С“ и „С-А“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарат (серијски број и година производње),
- утовар, одвоз у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте КЦС,
- за „С“ одвијање капе, вајење, расклапање кинематског механизма,
- за „С-А“ скидање вентила са механизмом,
- за „С“ замену празне бочице са ЦО<sub>2</sub> гасом новом напуњеном,
- за „С“ визуелну контролу исправности и покретљивости покретних делова капе,
- за „С-А“ контрола вентила са механизмом,
- допуну до прописане количине и растресање преосталог праха за гашење пожара,
- за „С“ склапање кинематског механизма, и контролу заптивки,
- за „С-А“ враћање вентила са механизмом на боцу и пуњење боце погонским гасом,
- за „С“ враћање кинематског механизма у боцу, завртање и притеzaње навртке,
- брисање праха, контролу гуменог црева и ПВЦ млазнице,
- контролу читљивости упутства за коришћење, оверу атестног листа датумом и печатом,
- евиденцију извршене услуге у евиденциону књигу,

*Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:*

*- инсталација за дојаву пожара*

*- апарат за гашење пожара и хидрантна*

*- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020*

Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, поред радњи предвиђених периодичним прегледом, обухвата и:

- 1) хидраулично испитивање чврстоће и непропусности суда апарате;
- 2) проверу притиска отварања вентила сигурности осим код распрскавајућих мембрана.

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба.

### Апарати за почетно гашење пожара типа ЦО<sub>2</sub>

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара под сталним притиском обухвата:

- 1) утврђивање чињенице да ли је истекао рок за контролно испитивање уређаја;
- 2) визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка оштећења;
- 3) визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја;
- 4) визуелни преглед натписа и упутства за коришћење уређаја;
- 5) контролу радног притиска у апарату (осим ЦО<sub>2</sub> апарате);
- 6) контролу исправности манометра;
- 7) проверу осигурача и пломбе;
- 8) визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице;
- 9) мерење масе средства за гашење;

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба.

Пуњење испражњеног апарате за почетно гашење пожара типа „ЦО<sub>2</sub>“ обухвата:

- идентификацију и евидентирање апарате (сериски број и година производње),
- утовар, одвојење у сервис, пуњење и враћање и распоређивање у објекте КЦС,
- контролу вентила,
- контролу читљивости упутства за коришћење, оверу атестног листа датумом и печатом, евиденцију извршене контроле у евиденциону књигу,
- за „ЦО<sub>2</sub>“ бочице из апарате типа „С“ обухватити и вађење бочице из апарате и враћање исте у апарат,
- контролу читљивости упутства и оверу контролног листа датумом и печатом као и издавање сервисног записника

Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, поред радњи предвиђених периодичним прегледом, обухвата и:

- 1) хидраулично испитивање чврстоће и непропусности суда апарате;
- 2) проверу притиска отварања вентила сигурности осим код распрскавајућих мембрана.

О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на мобилни уређај за гашење пожара се поставља налепница и пломба.

Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже обухвата:

- 1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталације хидрантске мреже који су уградjeni у поступку одржавања инсталације;
- 2) преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима (нпр. пробе на притисак) када су у поступку одржавања уградjeni такви елементи;
- 3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;
- 4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације (повезаност, непропусност, проходност и др.),
- 5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања уређаја за повећање притиска;
- 6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим хидрауличним системима;
- 7) проверу елемената система који служе за контролу и управљање у радном режиму укључујући и разне блокаде;
- 8) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара;
- 9) мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.);
- 10) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације, као и проверу пратеће ватрогасне опреме;
- 11) оцену исправности рада целокупне инсталације.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидрантата

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

О извршеном контролисању инсталације хидрантске мреже за гашење пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на хидрантски ормарић се поставља пломба и налепница.

**ПАРТИЈА 2:** ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА „СИЕМЕНС“ У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКАТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

**ПАРТИЈА 3:** ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА ШРАК (СЦХРАК), У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКАТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

**ПАРТИЈА 4:** ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКАТА КЦС С ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.

Периодично контролисање инсталација и уређаја за автоматско откривање и дојаву пожара обухвата:

1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за автоматско откривање и дојаву пожара и детекције гасова који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталације;

2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;

3) контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;

4) проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;

5) проверу исправности главног и помоћног извора напајања инсталација и уређаја за автоматско откривање и дојаву пожара и детекције гасова;

6) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;

7) проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;

8) проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације,

9) мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;

10) проверу јављача пожара и то:

(1) правилне монтаже, запрљаности свих јављача и подешености нивоа осетљивости;

(2) пријављивања сметњи и/или квара, симулацијом квара - скидањем јављача са подножја и сл.;

(3) пријављивања аларма, симулацијом пожара (аеросолима, димом, повишеном температуром, филтерима, лампама и сл),

(4) усаглашености ознака на јављачима са адресама које приказује дисплей централног уређаја са планом за узбуњивање;

11) проверу електричног развода и модула и то:

(1) правилне монтаже електричног развода (проводника, прибора за ношење и сл) и евентуална додатна оптерећења,

(2) паралелних индикатора, изолатора петљи, сигурносних баријера, I/O модула и сл,

(3) правилне монтаже и повезивања у инсталационим кутијама и расклопним блоковима;

13) проверу централе и то:

(1) правилне монтаже,

(2) сигнализације квара искључењем једног или више јављача,

(3) сигнализације квара на примарним водовима,

(4) сигнализације квара на извору напајања,

(5) сигнализације квара искључењем осигурача у функционално важним струјним колима,

(6) сигнализације аларма у нормалном режиму,

(7) сигнализације аларма и у случају сигнализације квара,

(8) подешености временских интервала (присутности и времена извиђања);

14) проверу батерија и то:

(1) правилне монтаже,

(2) капацитета за трајни рад од 72 сата у мирном и 30 минута у алармном стању,

(3) исправности.

15) једном у пет година извршити мерења отпора изолације и уземљења при чему употребљени напони мерних инструмената не смеју оштетити компоненте спојене на воду и каблове (за петогодишњи преглед).

О извршеном контролисању инсталација и уређаја за автоматско откривање и дојаву пожара сачињава се исправа о контролисању, а после сачињене исправе о контролисању на централу за дојаву пожара се поставља налепница.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидрантна

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

У цену сервиса урачунати све зависне трошкове (излазак на терен, извештаје, исправе о контролисању, напеннице, гас за активирање јављача).

#### **ПАРТИЈА 5. КОНТРОЛА И ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ (шетомесечно)**

1. Контролисање противпаничних светиљки обухвата:

- 1) провера физичког стања (механичких и електричних спојева) светиљке и инсталације;
- 2) провера стартовања светиљке
- 3) провера исправности исправљачке јединице;
- 4) провера исправности акубатерије;

О извршеном контролисању противпаничних светиљки сачињава се извештај о контролисању

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_

Адреса и седиште: \_\_\_\_\_

ПИБ број: \_\_\_\_\_

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Ред. бр.	Назив	Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на цену	Укупна цена са ПДВ-ом
<b>ПАРТИЈА 1. ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ ХИДРАНТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ОПРЕМОМ</b>						
<b>1. Апарати за почетно гашење пожара типа „С“ и „С-А“</b>						
1.1. Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара						
1	<b>УКУПНО 1.1.</b>					
1.2. Пуњење испражњених апарат за почетно гашење пожара типа С и С-А						
2	<b>УКУПНО 1.2.</b>					
1.3. Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара						
3	<b>УКУПНО 1.3.</b>					
<b>2. Апарати за почетно гашење пожара типа ЦО<sub>2</sub></b>						
2.1. Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара						
4	<b>УКУПНО 2.1.</b>					
2.2. Пуњење испражњеног апарата типа ЦО <sub>2</sub>						
5	<b>УКУПНО 2.2.</b>					
2.3. Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара						
6	<b>УКУПНО 2.3.</b>					
<b>3. Хидрантске инсталације</b>						
3.1. Периодично контролисање унутрашње хидрантске инсталације						
7	<b>УКУПНО 3.1.</b>					
3.2. Периодично контролисање спољашње хидрантске инсталације						
8	<b>УКУПНО 3.2.</b>					

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете – Т300/2020

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
1	5. норма час				

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ДЕЛОВЕ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ, СА ЗАМЕНОМ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач				
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)	
<b>4. Делови и потрошни материјал за апарате за почетно гашење пожара (испорука и замена)</b>						
<b>апарати за гашење пожара С-1 и С-2</b>						
1	Погонски механизам С-1					
2	Погонски механизам С-2					
3	Налепница					
4	Носач апарат					
5	Подметач носача ПВЦ					
6	Ручица					
7	Капа апарат С-1					
8	Капа апарат С-2					
9	Дизна С-1					
10	Дизна С-2					
11	Заптивна гума С-1					
12	Заптивна гума С-2					
13	Узгонска цев С-1					
14	Узгонска цев С-2					
15	Чивија 4x26					
16	Игла					
17	Опруга					
18	Носач боце					
19	Боца апарат С-1, напуњена					
20	Боца апарат С-2, напуњена					
21	Навртка боце					

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

22	Мембрана боце				
23	Осигурач (расцепка са алком)				
24	Завртањ носача А6, 3x19-22				
25	Алка - карика				
26	Посуда С-1				
27	Посуда С-2				
28	Манометар С-1,2,				
29	Вентил С-1,2,3				
<b>апарат за гашење пожара С-3</b>					
1	Погонски механизам С-3				
2	Налепница С-3				
3	Носач апарати С-3				
4	Подметач носача				
5	Ручица				
6	Капа апарати С-3				
7	Дизна ПВЦ С-3				
8	Заптивац капе				
9	Узгонска цев С-3				
10	Чивија 4x26				
11	Игла				
12	Опруга				
13	Носач боце				
14	Боца апарати С-3				
15	Навртка боце С-3				
16	Мембрана боце				
17	Осигурач (расцепка са алком)				
18	Завртањ носача А6				
19	Алка - карика				
20	Посуда С-3				
21	Подлошка				
<b>апарати за гашење пожара С-6, С-9 и С-12</b>					
1	Погонски механизам С-6				
2	Погонски механизам С-9				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарати за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –Т300/2020

3	Црево са млазницом				
4	Налепница				
5	Носач апарате – вешалица				
6	Ручица				
7	Чивија 5x24				
8	Заштитник навртке ПВЦ				
9	Навртка М-10				
10	Капа апарате склоп				
11	Заптиваč капе 500 ком				
12	„О“ прстен				
13	Узгонска цев С-6				
14	Узгонска цев С-9				
15	Заптиваč игле				
16	Игла				
17	Опруга				
18	Носач боце				
19	Боца апарате С-6				
20	Боца апарате С-9				
21	Навртка боце				
22	Мембрана боце Фи 8,9				
23	Осигурач (расцепка са алком)				
24	Млазница ПВЦ 500 ком.				
25	Гумено црево 500 ком				
26	Алка - карика				
27	Посуда С-6				
28	Посуда С-9				
29	Ормарит лимени за С-6,С-9				
<b>апарати за гашење пожара С-50</b>					
1	Капа апарате-комплет				
2	Налепница,				
3	Црево тревира са млазницом				
4	Заптиваč 12x18				
5	Боца апарате ЦО2-3кг				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, прееглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –Т300/2020

6	Точак Ф 360				
7	Капа апарати				
8	Заптиваč капе				
9	Заптиваč вентила сигурности				
10	Вентил сигурности				
11	Рукохват				
12	Цев				
13	Дизна Ф 13				
14	Дизна Ф 16				
15	Трн				
16	„О“ прстен				
17	Опруга				
18	Чаура ПВЦ				
19	Тело млазнице				
20	Ручица				
21	Чивија				
22	Тревира црево				
23	Шелна за црево				
24	Приклучак за црево-рачва „Ал“				
25	Подлошка А 28				
26	Расцепка				
27	Подлошка Б 8				
28	Навртка М 8				
29	Млазница С-50				
30	Навојни чеп за испитивање				

#### **апарати под сталним притиском(С-А апарати)**

1	Капа апарати С-6,9 А				
2	Капа апарати С-3 А				
3	Капа апарати С-1,2 А				
4	Гумено црево С-6,9 А са млазницом 500 ком				
5	Успонска цев С-9 А (стални притисак)				
6	Успонска цев С-6 А (стални притисак)				
7	Успонска цев С-1,2,3А (стални притисак)				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преоглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарати за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

8	Млазница С-1,2,3 А				
9	Манометар				
10	Заптивац манометра				
11	Заптивац игле горњи				
12	Заптивац капе стални притисак				
13	Осигурач стални притисак				
14	Вешалица ППА стални притисак				
15	Ударна игла С-1,2,3 А троделна нови тип				
16	Ударна игла С-6,9 А троделна нови тип				
17	Ударна игла С-1,2,3 А једноделна стари тип				
18	Ударна игла С-6,9 А једноделна стари тип				
19	Заптивац ударне игле троделне С-1,2,3,6,9 А				
20	Налепница С-1,2,3,6,9 А				
21	Гумено црево С-25 Л-3				
22	Опруга С-1,2,3,6,9А стални притисак				
23	Спојна навртка ПЛ стални притисак				
24	Магнет за гумено црево С-6,9А стални притисак				
25	Гумено црево са млазницом С-50 А стални притисак				
26	Навртка за манометар са заптивацем				
27	Неповратни вентил са заптивацем				
1	- гас Н (азот) (100 кг)				
2	- С-прах (150 кг)				

#### апарат за гашење пожара ЦО<sub>2</sub>-5

1	Вентил за ЦО <sub>2</sub> комплет				
2	Ручица комплетна за ношење				
3	Налепница				
4	Млазница ЦО <sub>2</sub> -5 ПВЦ				
5	Уметак за млазницу ЦО <sub>2</sub> -5				
6	Црево гумено ЦО <sub>2</sub> -5 200 ком				
7	Заптивац 200 ком				
8	Мембрана				
9	Вентил				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преоглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –Т300/2020

10	Боца ЦО2-5 кг				
11	Носач млаznице				
12	Завртањ				
13	Узгонска цев ЦО2-5 кг				
14	Ал подлошка-месингама				
15	Сигурносна навртка за ЦО2				
<b>апарат за гашење пожара ЦО<sub>2</sub>-10</b>					
1	Вентил за ЦО2 комплет				
2	Млаznица са цревом				
3	Колица комплет				
4	Налепница				
5	Млаznица ЦО2				
6	Црево гумено ЦО2-10				
7	Заптивач				
8	Мембрана				
9	Вентил				
10	Боца ЦО2-10 кг				
11	Узгонска цев ЦО2-10 кг				
12	Навртка боце ЦО2-10				
13	Точак Ф 200				
14	Рукохват				
<b>апарат за гашење пожара ЦО<sub>2</sub>-30</b>					
1	Вентил за ЦО2 боцу комплет				
2	Млаznица са цревом ЦО2-30 кг				
3	Колица комплет ЦО2-30				
4	Налепница				
5	Млаznица ЦО2 ПВЦ				
6	Црево гумено ЦО2-30 кг				
7	Заптивач 12x18				
8	Мембрана				
9	Вентил				
10	Боца ЦО2-30 кг				
11	Расцепка				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

12	Подлошка				
13	Узгонска цев ЦО2-30 кг				
14	Точак Ф 360				
1	- гас ЦО <sub>2</sub> (150 кг)				
<b>Опрема за комплетирање хидраната (испорука и замена)</b>					
1	„Ц“ кључ				
2	„АБЦ“ кључ				
3	„AWГ“ кључ за надземни хидрант				
4	„Т“ кључ				
5	табле упозорења				
6	табле означавања				
7	Орман за унутрашњи хидрант				
8	Стакло за унутрашњи хидрант				
9	Хидрантски орман за надземни хидрант – једнокрилни				
10	Хидрантски орман за подземни хидрант – двокрилни				
11	Надземни хидрант дн 80				
12	Подземни хидрант Ø80				
13	Капа за подземни хидрант				
14	Хидрантски наставак Б/Ц				
15	Хидрантски наставак Б/2Ц				
16	Хидрантска млавница Ø52				
17	Тревира црево Ø52/Л15м са спојкама				
18	вентил Ø52 месингани (унутрашњи хидрант)				
19	угаони вентил Ø52 алуминијумски (унутрашњи хидрант )				
20	Окертни наставак – холендер				
21	Точкић за коси вентил Ø52				
22	Точкић за хидрантски наставак Б/2Ц				
23	Стабилна спојка Ø52				
24	Слепа спојка Ø52				
25	Вирбла алуминијумског вентила за унутрашњи хидрант Ø52				
26	Вирбла месинганог вентила Ø52				
<b>УКУПНО дин.</b>					

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете – Т300/2020

*Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:*

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

Напомена:

- \*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
- \*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи попуњавају образац структуре цене за сваку партију посебно.
- \*Укупне цене(са и без ПДВ-а) морају се слагати са ценама из прилога 3.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Ред. бр.	Назив	Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на цену	Укупна цена са ПДВ-ом
<b>ПАРТИЈА 2.ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА „СИЕМЕНС“</b>						
<b>1. Периодично контролисање и контрола исправности стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара</b>						
1.1 а) ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (шестомесечно)						
1	<b>УКУПНО</b> пет цт скенер					
2	<b>УКУПНО</b> центар за збрињавање ургентних стања – ургентни центар					
3	<b>УКУПНО</b> енергана у мастеровој улици					
4	<b>УКУПНО</b> објекат клинике за неурологију					
5	<b>УКУПНО</b> објекат клинике за кардиологију „ИИ хирушка“					
1.1 б) ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (петогодишње)						
1	<b>УКУПНО</b> пет цт скенер					
2	<b>УКУПНО</b> центар за збрињавање ургентних стања – ургентни центар					
3	<b>УКУПНО</b> енергана у мастеровој улици					
4	<b>УКУПНО</b> објекат клинике за неурологију					
5	<b>УКУПНО</b> објекат клинике за кардиологију „ИИ хирушка“					

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
1	3. норма час				

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ДЕЛОВЕ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ, СА ЗАМЕНОМ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач			
		Јединична цена	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

		(линира без ПЛВ-а)	ПЛВ-а)	цени)	(са ПЛВ-ом)
2. Замена неисправных делова (испорука и замена)					
<b>ПЕТ ЦЕНТАР, ЕНЕРГАНА КЦС – СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115</b>					
1.	Адресабилни оптички јављач пожара "СИЕМЕНС" ДО1130				
2.	поднојже адресабилног оптички јављач пожара "СИЕМЕНС" ДО1130				
3.	Адресабилни оптички јављач пожара "СИЕМЕНС" ДО1100 у Ex заштити				
4.	поднојже адресабилног оптички јављач пожара "сиеменс" ДО1100 у Ex заштити				
5.	Адресабилни ручни јављач пожара "СИЕМЕНС" ДМ1131				
6.	алармна сирена 24V				
7.	Електронска бљескалица				
8.	Матична плоча са интегрисаним напајањем за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				
9.	ЛЦД дисплей за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				
10.	Релеј 24VVDC са поднојјем за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				
11.	I/O модул за за пп централу СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				
12.	централни уређај за дојаву пожара СИЕМЕНС ЦЕРБЕРУС ЦС– 1115				
<b>КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ, КАРДИОХИРУРГИЈУ И ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ (ИИ хируршка ); КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ; УРГЕНТНИ ЦЕНТАР – СИЕМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060</b>					
1.	Адресабилни оптички детектор пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 221				
2.	поднојже адресабилног оптички јављач пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 221				
3.	Адресабилни оптички детектор пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 241-A3				
4.	поднојже адресабилног оптички јављач пожара „сиеменс синтесо“ ФДО 241				
5.	Адресабилни ручни јављач пожара „сиеменс синтесотм“ ФДМЕ 221				
6.	„сиеменс синтесотм“ ФДООТ221 – адресабилни оптичко – термички јављач пожара				
7.	Адресабилни термички јављач пожара „сиеменс синтесотм“ ФДООТ 221				
8.	Алармне сирене				
9.	Електронска бљескалица				
10.	Модул напајања СИМЕНС 24V150W за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				
11.	Контролни панел са ЛЕД дисплејом за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				
12.	Матична плоча за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				
13.	Адресабилни улазни модул ФДЦИ222				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

14.	модул ФЦП2001-А1				
15.	линијска картица ФЦП2005-А1				
16.	модул ФЦП2008-А1				
17.	модул ФЦА2005-А1				
18.	I/O модул за пп централу СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				
19.	централни уређај за дојаву пожара СИМЕНС СИНТЕСО ФЦ 2060				

#### **КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНУ ХИРУРГИЈУ, НЕУРОЛОГИЈУ – МАГНЕТНА РЕЗОНАНСА**

1.	БОСХ аспирациони модул ФСЦ -320- ТМ				
2.	СИМЕНС аспирациони систем ФДА 221				
3.	напајање 12V				
4.	пуњач акумулатора				
5.	СИМЕНС модул ФДЦИ 222				
6.	централни уређај за дојаву пожара БОСХ ФП106-ПА				

#### **ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ**

1.	лед диоде ( црвене, зелене, жуте )				
2.	прекидач са полугом				
3.	осигурачи 0,5A				
4.	осигурачи 1A				
5.	осигурачи 2A				
6.	осигурачи 2,5A				
7.	осигурачи 4A				
8.	осигурачи 5A				
9.	осигурачи 10A				
10.	кабал (хф) JX CTX 2x2x08				
11.	кабал (негориви) HXXXX 2x2x08 Фе180/Е30				
12.	кабал (негориви) HXXXX 3x1,5 Фе180/Е30				
13.	интегрисана кола цд 4001				
14.	интегрисана кола лм 324				
15.	интегрисана кола иц 723				
16.	интегрисана кола иц 741				
17.	транзистори эн 3055				
18.	транзистори эн 3054				
19.	микро прекидач				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

20.	диода 1н 4001				
21.	диода зф5				
22.	диода зф6				
23.	диода зф3				
24.	диода зф9				
25.	диода Б2Y 18				
26.	отпорници 470Ω				
27.	отпорници 3КΩ				
28.	отпорници 680Ω				
29.	кондензатор 10μФ				
30.	кондензатор 200μФ				
31.	кондензатор 400μФ				
32.	контакт спреј				
33.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима				
34.	блескалица				
35.	електрична алармна сирена 24В				
36.	електрична алармна сирена са блескалицом				
37.	херметичке желатинске батерије 12В / 7,2Ах				
38.	херметичке желатинске батерије 12В/ 9Ах				
39.	херметичке желатинске батерије 12В / 12Ах				
40.	херметичке желатинске батерије 12В / 17Ах				
41.	херметичке желатинске батерије 12В / 18Ах				
42.	херметичке желатинске батерије 12В / 26Ах				
43.	херметичке желатинске батерије 12В / 45Ах				
44.	стакло за адресабилни ручни јављач пожара "сиеменс" ДМ1131				
45.	стакло за ручни јављач пожара церберус МЦП				
46.	стакло за адресабилни ручни јављач пожара „сиеменс синтецотм“ ФДМЕ 221				
47.	Шраф Ф 4 мм				
48.	Шраф Ф 6 мм				
49.	Типл Ф 6 мм				
50.	Типл 8 Ф мм				
51.	Типл Ф 10 мм				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

52.	Кабловска каналица 16x16x2000мм				
53.	Кабловска каналица 20x16x2000мм				
54.	Кабловска каналица самолепљива 16x16x2000мм				
55.	Кабловска каналица самолепљив 20x16x2000мм				
1	програмирање ПП централе „СИЕМЕНС АЛГОРЕХ“				
2	инсталација програма ПП централе „СИЕМЕНС АЛГОРЕХ“				
3	програмирање ПП централе „СИЕМЕНС СИНТЕСО“				
4	инсталација програма ПП централе „СИЕМЕНС СИНТЕСО“				
5	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)				
6	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем				
7	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем				
<b>УКУПНО</b> дин.					

Напомена:

\*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

\*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи попуњавају образац структуре цене за сваку партију посебно.

\*Укупне цене(са и без ПДВ-а) морају се слагати са ценама из прилога 3.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач					
		Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на цену	Укупна цена са ПДВ-ом	
<b>ПАРТИЈА 3.ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ПРОИЗВОЂАЧА ШРАК (SCHRACK), У ПРОСТОРИЈАМА ОБЈЕКАТА КЦС ПРЕМА ДАТОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.</b>							
<b>1. Периодично контролисање и контрола исправности стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара</b>							
1.1 а) ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (шестомесечно)							
1	<b>УКУПНО</b> клиника за очне болести						
2	<b>УКУПНО</b> објекат обезбеђења у пастеровој						
3	<b>УКУПНО</b> клиника за урологију						
4	<b>УКУПНО</b> гама нож						
1.1 б) ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (шестомесечно)							
1	<b>УКУПНО</b> клиника за очне болести						
2	<b>УКУПНО</b> објекат обезбеђења у пастеровој						
3	<b>УКУПНО</b> клиника за урологију						
4	<b>УКУПНО</b> гама нож						

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
1	3. норма час				

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ДЕЛОВЕ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ, СА ЗАМЕНОМ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач				
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)	
2.Замена неисправних делова(испорука и замена)						
<b>КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ, ОБЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7</b>						
1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“					
2.	подножје за јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“					
3.	Ручни јављач пожара „МСР-545Х“					

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

4.	заштитно стакло за ручни јављач				
5.	Електрична алармна сирена 24В				
6.	Релејни модул БХ-РЕЛ4 за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
7.	Матична плоча са интегрисаним напајањем за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
8.	Командна плоча Б7-Ц2 за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
9.	ЛЦД дисплеј за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
10.	Кључ за пп централу ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
11.	централни уређај за дојаву пожара ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				

**ГАМА НОЖ И КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈУ ( РЕСАВСКА 51 ) –  
ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6**

1.	Аутоматски адресабилно оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“				
2.	подножје за оптичко термички јављач пожара „ХЕКАТРОН МТД 533Х“				
3.	Ручни јављач пожара „МСР-545Х“				
4.	Електрична алармна сирена 24В				
5.	заштитно стакло за ручни јављач				
6.	Модул напајања Б6 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
7.	Модул Б6 ЛАН за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
8.	Модул Б6 НЕТ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
9.	Модул Б4 /ЕИО за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
10.	Модул Б4/ДАИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
11.	Модул ЛХИ 2 за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
12.	Модул Б4 УСИ за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
13.	Меморијска картица 32 Мб за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
14.	Контролни панел Б4 – ЦИП за пп централу ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
15.	узорачна комора за вентилационе канале				
16.	централни уређај за дојаву пожара ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				

**ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ**

1.	лед диоде ( црвене, зелене, жуте )				
2.	прекидачи				
3.	осигурачи 0,5А				
4.	осигурачи 1А				
5.	осигурачи 2А				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете – Т300/2020

6.	осигурачи 2,5А				
7.	осигурачи 4А				
8.	осигурачи 5А				
9.	осигурачи 10А				
10.	кабал (хф) JX CTX 2x2x08				
11.	кабал (негориви) HXXXX 2x2x08 Фе180/Е30				
12.	кабал (негориви) HXXXX 3x1,5 Фе180/Е30				
13.	интегрисана кола ћд 4001				
14.	интегрисана кола лм 324				
15.	интегрисана кола иц 723				
16.	интегрисана кола иц 741				
17.	транзистори зн 3055				
18.	транзистори зн 3054				
19.	диода 1н 4001				
20.	диода зф5				
21.	диода зф6				
22.	диода зф3				
23.	диода зф9				
24.	диода Б2Y 18				
25.	отпорници 470Ω				
26.	отпорници 3КΩ				
27.	отпорници 680Ω				
28.	кондензатор 10μФ				
29.	кондензатор 200μФ				
30.	кондензатор 400μФ				
31.	контакт спреј				
32.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима				
33.	херметичке желатинске батерије 12В / 7,2Ах				
34.	херметичке желатинске батерије 12В/9Ах				
35.	херметичке желатинске батерије 12В / 12Ах				
36.	херметичке желатинске батерије 12В / 17Ах				
37.	херметичке желатинске батерије 12В / 18Ах				
38.	херметичке желатинске батерије 12В / 26Ах				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –Т300/2020

39.	реле 24В 2А				
40.	реле 220 В са 2 излаза				
41.	реле 220 В са 4 излаза				
42.	Шраф Ф 4 мм				
43.	Шраф Ф 6 мм				
44.	Типл Ф 6 мм				
45.	Типл 8 Ф мм				
46.	Типл Ф 10 мм				
47.	Кабловска каналица 16x16x2000мм				
48.	Кабловска каналица 20x16x2000мм				
49.	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000мм				
50.	Кабловска каналица самолепљива20x16x2000мм				
1	програмирање и инсталација програма ПП централе ШРАК ИНТЕГРАЛ ИП БХ6				
2	програмирање и инсталација програма ПП централе ШРАК СЕЦОНЕТ БХ7				
3	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)				
4	чишћење аутоматског јонизационог јављача пожара (по комаду)				
5	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подношјем				
6	демонтажа и монтажа јављача пожара са подношјем				
<b>УКУПНО дин.</b>					

Напомена:

\*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

\*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи попуњавају образац структуре цене за сваку партију посебно.

\*Укупне цене(са и без ПДВ-а) морају се слагати са ценама из прилога 3.

#### **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА**

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач				
		Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на цену	Укупна цена са ПДВ-ом
<b>ПАРТИЈА 4.ПРЕГЛЕД, КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ, СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА СВИХ ДРУГИХ ПРОИЗВОЂАЧА</b>						
<b>1. Периодично контролисање и контрола исправности стабилне инсталације за аутоматску и ручну дојаву пожара</b>						

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

## 1.1 а) ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (шестомесечно)

1	<b>УКУПНО</b> објекат центра за поликлиничку делатност – поликлиника					
2	<b>УКУПНО</b> објекат клинике за гинекологију и акушерство					
3	<b>УКУПНО</b> објекат клинике за инфективне и тропске болести (пријемна амбуланта)					
4	<b>УКУПНО</b> објекат службе за фармацеутску делатност и снабдевање					
5	<b>УКУПНО</b> клиника за пластичну и реконструктивну хирургију					
6	<b>УКУПНО</b> клиника за инфективне и тропске болести (павиљон 2)					
7	<b>УКУПНО</b> клиника за орл и максилофацијалну хирургију					
8	<b>УКУПНО</b> клиника за дерматовенерологију					
9	<b>УКУПНО</b> клиника за психијатрију					
10	<b>УКУПНО</b> клиника за пулмологију					
11	<b>УКУПНО</b> клиника за неурохирургију					
12	<b>УКУПНО</b> клиника за хематологију					

## 1.1 б) ПЕРИОДИЧНО КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА (петогодишње)

1	<b>УКУПНО</b> објекат центра за поликлиничку делатност – поликлиника					
2	<b>УКУПНО</b> објекат клинике за гинекологију и акушерство					
3	<b>УКУПНО</b> објекат клинике за инфективне и тропске болести (пријемна амбуланта)					
4	<b>УКУПНО</b> објекат службе за фармацеутску делатност и снабдевање					
5	<b>УКУПНО</b> клиника за пластичну и реконструктивну хирургију					
6	<b>УКУПНО</b> клиника за инфективне и					

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

	тропске болести (павиљон 2)					
7	<b>УКУПНО</b> клиника за орл и максилофацијалну хирургију					
8	<b>УКУПНО</b> клиника за дерматовенерологију					
9	<b>УКУПНО</b> клиника за психијатрију					
10	<b>УКУПНО</b> клиника за пулмологију					
11	<b>УКУПНО</b> клиника за неурохирургију					
12	<b>УКУПНО</b> клиника за хематологију					

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
1	3. норма час				

### ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ДЕЛОВЕ КОЈИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ МЕЊАЈУ, СА ЗАМЕНОМ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач				
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)	
2. Замена неисправних делова (испорука и замена)						
<b>ПОЛИКЛИНИКА – ФСУ МД 81</b>						
1.	модул напајања МН О1 12 в					
2.	- филтери ФКФ – 550Е					
3.	- трафо СТ-01 28в-2А					
4.	- варистор В250ЛА генерал електрик					
5.	централни модул ЦМ-02					
6.	контролни модул КМ3-03					
7.	модул за гашење МАГ -04					
8.	релејни модул РМ- 06					
9.	матрични модул ММ - 07					
10.	јонизациони јављач пожара СВ-1– славијаелектро					
11.	подноžје за јављач пожара СВ-1– славијаелектро					
12.	термодиференцијални јављач пожара – славија електро					
13.	подноžје за термодиференцијални јављач пожара – славија електро					

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете – Т300/2020

14.	канални јављач СВ1С( троми)				
15.	подножје за канални јављач СВ1С( троми)				
16.	узорочна комора за канални јављач СВ1С( троми)				
17.	паралелни индикатор ПСИ славија електро				
18.	ЕХ сигурноснабаријера за термодиференцијални јављач				
19.	ручни јављач пожара – конвенционални				
20.	ручни јављач пожара – сигма Суботица ( са кључем)				
21.	ручни јављач пожара са лед диодом – славија електро				
22.	херметичке НиЦд желатинске батерије 12В 7,2 Ah				
23.	заштитно стакло за ручни јављач				
24.	термомаксимални јављач пожара славијаелектро				
25.	подножје за термомаксимални јављач пожара славијаелектро				
26.	Алармне сирене				
27.	Електронска бљескалица				
28.	Електролитички кондензатор 470 μФ 350 В				
29.	Тример потенциомер 1 МΩ				
30.	Отпорник 150 КΩ 0,5 W				
31.	Отпорник 10 КΩ 1 W				
32.	ДИОДА 1Н4001				
33.	Тастер				
34.	Тињалица 220 В				
35.	Грло за тињалицу				
36.	Лустер клема са 3 извода				

#### ТБЦ – ЕЛИНД БСЛ -16

1.	напојни модул				
2.	зонски модул				
3.	централни модул				
4.	ручни јављач пожара - сигма				
5.	ручни јављач пожара - елинд				
6.	електрична алармна сирена 24в				
7.	херметичке НиЦд желатинске батерије 12В 7,2 Ah				
8.	заштитно стакло за ручни јављач				
9.	централни уређај за дојаву пожара ЕЛИНД БСЛ -16 (или сличан)				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

**СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ И СНАБДЕВАЊЕ – ФИТТИСХ БМЗ – 3000**

1.	јонизациони јављач пожара – делчево ЈДД-801				
2.	подножје за јављач пожара делчево ЈДД-801				
3.	оптички јављач пожара - конвенционални				
4.	подножје за оптички јављач пожара - конвенционални				
5.	термички јављач пожара 24В - делчево				
6.	подножје за термички јављач пожара 24В - делчево				
7.	термички јављач пожара 24В - конвенционални				
8.	подножје за термички јављач пожара 24В - конвенционални				
9.	ручни јављач пожара ЈПР-20- делчево				
10.	ручни јављач пожара - конвенционални				
11.	електрична алармна сирена				
12.	термомаксимални јављач пожара - конвенционални				
13.	подножје за термомаксимални јављач пожара - конвенционални				
14.	херметичке НиЦд желатинске батерије 12В 7,2 Ah				
15.	Електронска бљескалица				
16.	заштитно стакло за ручни јављач - разно				
17.	Релејна картица са 10 релеја за пп централу ФИТТИСХ БМЗ - 3000				
18.	Трафо 24В				
19.	Зонска картица за пп централу ФИТТИСХ БМЗ - 3000				
20.	Клик-клак прекидач				
21.	Командна картица за пп централу ФИТТИСХ БМЗ - 3000				
22.	Модул за пуњење батерија пп централу ФИТТИСХ БМЗ - 3000				
23.	централни уређај за дојаву пожара ФИТТИСХ БМЗ – 3000 (или сличан)				

**КЛИНИКА ЗА ОРЛ И МФХ, КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ ХИРУРГИЈУ, КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ, КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ ( ПАВИЉОН 2 СИДА ), КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ – ГЛОБАЛ ОРИОН**

1.	ручни јављач пожара – сигма 24В				
2.	ручни јављач пожара - зета				
3.	ручни јављач пожара – РЈП-10				
4.	заштитно стакло за ручни јављач				
5.	Електрична алармна сирена				
6.	херметички затворене батерије 12В/7,2 Ah				
7.	„ПВОХ“ телефонски јављач				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете – Т300/2020

8.	Матична плоча ( 2-8 зона ) за пп централу глобал орион 4				
9.	Трафо 24ВДЦ				
10.	Фронтални командни панел за пп централу глобал орион 4				
11.	централни уређај за дојаву пожара ГЛОБАЛ ОРИОН 4 (или сличан)				

#### КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ И ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ ( ЗГРАДА ПРИЈЕМА ) – ИНИМ СМАРТ ЛИНЕ 20/12

1.	оптички јављач пожара ЗЕТА МК II - ОП конвенционални				
2.	подноžје за јављач пожара ЗЕТА МК II - ОП конвенционални				
3.	Електрична алармна сирена				
4.	паралелни индикатор				
5.	ручни јављач пожара – jpr - 10				
6.	заштитно стакло за ручни јављач				
7.	херметичке НиЦд желатинске батерије 12В/9 Ah				
8.	централни уређај за дојаву пожара „ИНИМ СМАРТ ЛИНЕ 20/12“ (или сличан)				

#### КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО – ЗЕТА ПРЕМИЕР

1.	оптички јављач пожара – хекатрон ОРМ				
2.	подноžје за јављач јављач пожара – хекатрон ОРМ				
3.	јављач пожара хекатрон – ССД- 521				
4.	подноžје за јављач пожара хекатрон – ССД- 521				
5.	јављач пожара ЗЕТА ФЕОЕ 2000				
6.	подноžје за јављач пожара ЗЕТА ФЕОЕ 2000				
7.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАОЕ 2000				
8.	подноžје за јављач ЗЕТА ФЕАОЕ 2000				
9.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАХЕ 2000				
10.	подноžје за јављач ЗЕТА ФЕАХЕ 2000				
11.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАХХЕ 2000				
12.	подноžје за јављач ЗЕТА ФЕАХХЕ 2000				
13.	јављач пожара ЗЕТА ФЕАОХ 2000				
14.	подноžје за јављач ЗЕТА ФЕАОХ 2000				
15.	електрична алармна сирена24В				
16.	ручни јављач пожара адресабилни ЗЕТА ЗТ – ЦП1/АД				
17.	ручни јављач пожара феаое конвенционални				
18.	заштитно стакло за ручни јављач				
19.	модул зета – ЗТЗМ/4 за прихваташе конвенционалних зона				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете – Т300/2020

20.	модул зета – ЗТЗМ				
21.	Херметички затворени РВ акумулатори 12В/24 Ah				
22.	Картица петље за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
23.	Мрежна картица за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
24.	Матична плоча за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
25.	Контролни панел за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
26.	Картица напајања батерија за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
27.	Модул напајања 24В БАQ140T24 за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
28.	Лед дисплеј за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
29.	Релејна картица извршних команди (излазна картица) за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
30.	Модул напајања СП-320-27 за пп централу ЗЕТА ПРЕМИЕР				
31.	Релеј „елмарк“ 60.13 10A са поднојјем				
32.	централни уређај за дојаву пожара ЗЕТА ПРЕМИЕР Ал 4 (или сличан)				
33.	централни уређај за дојаву пожара ЗЕТА ПРЕМИЕР Ал 8 (или сличан)				

#### ПАРАЛЕЛНИ ТАБЛО ПП ЦЕНТРАЛЕ „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР

1	Матична плоча за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР				
2	Мрежна картица за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР				
3	Командна плоча за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР				
4	Лед дисплеј за паралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР				
5	Напајање БАQ 60 T24 запаралелни табло пп централе „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР				
6	паралелни табло „ЗЕТА ПРЕМИЕР“ ИНТЕГРА НЕТВОРК РЕПЕАТЕР				

#### КЛИНИКА ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ НСЦ СОЛУТИОН Ф2

1	Матична плоча за пп централу НСЦ СОЛУТИОН Ф2				
2	Оптички детектор Хоцхики тип АЛН-ЕН.....				
3	Ручни јављач пожара Хоцхики тип ХЦП-Е.....				
4	Конвенционална сирена Хоцхики				
5	Адресабилни модул извршних функција Хоцхики ЦХQ-MРЦ2/OEM				
6	централни уређај за дојаву пожара НСЦ СОЛУТИОН Ф2 (или сличан)				

#### КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ КЕНТЕЦ Сунццро АС Лите 6000

1	Матична плоча за пп централу КЕНТЕЦ Сунццро АС Лите				
---	---	--	--	--	--

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –Т300/2020

2	Оптички детектор Хоцхики тип АЛН-ЕН.....				
3	Ручни јављач пожара Хоцхики тип ХЦП-Е.....				
4	Конвенционална сирена Хоцхики				
5	централни уређај за дојаву пожара КЕНТЕЦ Суннцро АС Лите (или сличан)				

#### ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ

1.	лед диоде ( црвене, зелене, жуте )				
2.	прекидачи				
3.	осигурачи 0,5А				
4.	осигурачи 1А				
5.	осигурачи 2А				
6.	осигурачи 2,5А				
7.	осигурачи 4А				
8.	осигурачи 5А				
9.	осигурачи 10А				
10.	кабал (хф) JX CTX 2x2x08				
11.	кабал (негориви) HXXXX 2x2x08 Фе180/E30				
12.	кабал (негориви) HXXXX 3x1,5 Фе180/E30				
13.	интегрисана кола цд 4001				
14.	интегрисана кола лм 324				
15.	интегрисана кола иц 723				
16.	интегрисана кола иц 741				
17.	транзистори зн 3055				
18.	транзистори зн 3054				
19.	диода 1н 4001				
20.	диода зф5				
21.	диода зф6				
22.	диода зф3				
23.	диода зф9				
24.	диода Б2Y 18				
25.	отпорници 470Ω				
26.	отпорници 3КΩ				
27.	отпорници 680Ω				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

28.	кондензатор 10μФ				
29.	кондензатор 200μФ				
30.	кондензатор 400μФ				
31.	контакт спреј				
32.	спреј за тестирање оптичких и јонизационих детектора дима				
33.	херметичке желатинске батерије 12В / 7,2Ах				
34.	херметичке желатинске батерије 12В/9Ах				
35.	херметичке желатинске батерије 12В / 12Ах				
36.	херметичке желатинске батерије 12В / 17Ах				
37.	херметичке желатинске батерије 12В / 18Ах				
38.	херметичке желатинске батерије 12В / 26Ах				
39.	стакло за ручни јављач пожара – славија електро				
40.	стакло за ручни јављач пожара – сигма Суботица				
41.	стакло за ручни јављач пожара – елинд				
42.	стакло за ручни јављач пожара – делчево				
43.	стакло за ручни јављач пожара – зета				
44.	реле 24В 2А				
45.	реле 220 В са 2 излаза				
46.	реле 220 В са 4 излаза				
47.	Шраф Ф 4 мм				
48.	Шраф Ф 6 мм				
49.	Типл Ф 6 мм				
50.	Типл 8 Ф мм				
51.	Типл Ф 10 мм				
52.	Кабловска каналица 16x16x2000мм				
53.	Кабловска каналица 20x16x2000мм				
54.	Кабловска каналица самолепљива16x16x2000мм				
55.	Кабловска каналица самолепљива20x16x2000мм				
1	програмирање и инсталација програма ПП централе ЗЕТА ПРЕМИЕР				
2	програмирање паралелног таблоа пп централе „зета премиер“ интегра нетворк репеатер				
3	чишћење аутоматског оптичког јављача пожара (по комаду)				

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

4	чишћење аутоматског јонизационог јављача пожара (по комаду)				
5	програмирање „п BOX“ тел. јављача				
6	демонтажа, монтажа и премештање јављача пожара са подножјем				
7	демонтажа и монтажа јављача пожара са подножјем				
<b>УКУПНО дин.</b>					

#### ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА КОНТРОЛЕ И ПРОВЕРЕ ИСПРАВНОСТИ ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ (ШЕСТОМЕСЕЧНО)

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач				
		Цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на цену	
<b>ПАРТИЈА 5. Контрола и провера исправности противпаничне расвете (шестомесечно)</b>						
Периодично испитивање противпаничне расвете						
1	<b>УКУПНО 1</b>					

Ред. бр.	Назив	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
2	. норма час				

#### ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ЗАМЕНУ НЕИСПРАВНИХ ПРОТИВПАНИЧНИХ СВЕТИЉКИ

Ред. бр.	Назив делова за замену	Попуњава понуђач			
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	укупна цена (без ПДВ-а)	износ ПДВ-а (на укупну цену)	Укупна цена (са ПДВ-ом)
<b>4. ЗАМЕНА НЕИСПРАВНИХ ПРОТИВПАНИЧНИХ СВЕТИЉКИ (испорука и уградња)</b>					
1	Надградна ЛЕД противпанична светиљка за монтажу на плафон и зид, производа „ELPLAST LIGHT“ тип ЕЛП ЛЕД или слична, са прекидачем за тест и сопственом батеријом аутономије најмање 3 часа.				
2	кабал 3x1,5 mm <sup>2</sup>				
3	кабловска каналица (12x12x2000)				
4	лустер редна стезаљка (клема) 2,5 mm <sup>2</sup>				
5	демонтажа, премештање и монтажа				
<b>УКУПНО дин.</b>					

Напомена:

\*Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

\*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи попуњавају образац структуре цене за сваку партију посебно.

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

\*Укупне цене(са и без ПДВ-а) морају се слагати са ценама из прилога 3.

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....  
Име и презиме

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

## **ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

**Објашњење:** У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу **Закона о јавним набавкама** (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:**

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете

јавна набавка број T300/2020

изјављујемо да ћемо приликом обостраног потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и финансијску гаранцију у сврху наплате уговорне казне и то у форми:

1. Менице са меничним овлашћењем и копијом картона депонованих потписа;

**НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.**

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда

У ..... , ..... 2020. године

Потпис овлашћеног лица понуђача

.....

Име и презиме

# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо:

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ;        ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

### Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете

јавна набавка број Т300/2020

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од \_\_\_\_\_ РСД ,  
словима: ( \_\_\_\_\_ )

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

- Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
- Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихвату његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одређама Закона о јавним набавкама.
- Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

Име и презиме

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете – Т300/2020

На основу:  
члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

**О Д Л У К У**  
**О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА**  
**за доделу уговора у поступку јавне набавке**

**Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:**

- инсталација за дојаву пожара
- апарат за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете

**50610000 - Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме**

**Број јавне набавке: Т300/2020**

**Укупна процењена вредност: 2.720.000,00 динара без ПДВ-а**

Партија	Опис услуге	Процењена вредност партије, динара без ПДВ-а.
1	Периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара (1 шестомесечно), контрола исправности и поправке - одржавање апарат за почетно гашење пожара, а према датој спецификацији (предвиђено 470.000,00 динара). Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (1 шестомесечна), контрола исправности и поправке - одржавање хидрантских инсталација са опремом, а према датој спецификацији. (предвиђено 200.000,00 динара)	670.000,00
2	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско отварање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Siemens“ у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	700.000,00
3	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско отварање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара произвођача „Schrank“ у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	200.000,00
4	Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско отварање и дојаву пожара (1 шестомесечно и петогодишње), контроле исправности и поправке - одржавање стабилне инсталације за дојаву пожара свих других произвођача у објектима КЦС, а према датој спецификацији.	750.000,00
5	Контрола, провера исправности и поправке противпаничне расвете (2 шестомесечна)	400.000,00
Партије од 1 до 5 укупно:		2.720.000,00

Критеријум за избор најповољније понуде је економски наповољнија понуда.

Елементи критеријума: понуђена цена – 100 пондера

Редни број	Елемент	Пондера
1	<b>Понуђена цена</b>	<b>100</b>
1.1	Цена контролног испитивања и одржавања опреме и инсталације	70
1.2	Радни сат за извршене услуге	10
1.3	Цена делова и опреме који се мењају	20

**1. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: ПОНУЂЕНА ЦЕНА .....MAX. 100 ПОНДЕРА**

**1.1 Подкритеријум:**

**Цена контроле, испитивања и одржавања опреме и инсталације ..... маx. 70 пондера**

Пондерисање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

Највиша укупна цена контролног испитивања и  
одржавања међу свим понуђачима

Број пондера = ..... x 70 пондера

Укупна цена контролног испитивања и одржавања  
посматраног понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:

- инсталација за дојаву пожара

- апарат за гашење пожара и хидраната

- провера исправности противпаничне расвете –T300/2020

страна 101 од 102

**1.2 Подкритеријум: Радни сат за извршене услуге ..... Max. 10 пондера**

У обзир се узимају цене без урачунатог ПДВ-а.

Цене радног сата за извршене услуге сервисних активности, дефектаже и поправке које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспортне (опреме, уређаја и људства), и сл., што значи да при контроли одржавању и поправци, пружаоц услуге истих, нёће имати право да посебно фактурише своје транспортне и друге трошкове и сл.

Пондерисање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

Најнижа цена радног сата међу свим понуђачима

Број пондера = ..... x 10 пондера

Цена радног сата посматраног понуђача

**1.3 Подкритеријум: Цена делова и опреме који се мењају.....max. 20 пондера**

**Објашњење:**

Попуњавањем цена делова и опреме из датог обрасца у прилогу 3, понуђач даје јединичну цену за тражене делове и опрему и цену рада за замену истих. Сабирањем датих цена за све наведене делове, који се мењају, формира се укупна цена делова са ценом рада за замену.

Пондерисање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

Најнижа укупна цена делова и опреме са ценом рада

дате у прилогу 3 међу свим понуђачима

Број пондера = ..... x 20 пондера

Укупна цена делова и опреме са ценом рада дате

у прилогу 3 посматраног понуђача

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће имати онај понуђач који оствари већи број пондера у подкритеријуму 1.2.

Уколико постоји две или више понуда са истим бројем пондера у поткритеријуму 1.2, наручилац ће донети одлуку о додели уговора на следећи начин - жребањем (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о